



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr.16562



CLARIFICAREA NR. 9 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul
"Realizarea Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Lotul 1: Targu Mures - Ungheni
si Drum de legatura - relicitare"

Intrebare 1	<i>Pentru lucrarile de piloti forati de 1200 mm de la poduri:</i> <i>_ apar diferente intre cantitatile extrase din planse si cele din listele de cantitati pentru foraje SI 03a - conform total din lista de cantitati avem 6695 ml iar conform planse aprox. 5700 ml. Care este cantitatea corecta?</i> <i>_ ce tip de incercari se vor face pe piloti (compresiune, smulgere), cate din fiecare si la ce forte? Este necesara realizarea de piloti suplimentari pentru aceste incercari? Daca da, care este numarul, lungimea si armarea acestora?</i>
Raspuns 1	Conform descrierii de pret, art. SI.03a se refera la forarea pilotilor masurata de la nivelul terenului natural si nu de la capatul superior al pilotului. Prin urmare se va lua in considerare cantitatea prevazuta in listele de cantitati. Referitor la incercarea pilotilor de proba, prin proiect sunt date toate datele necesare evaluarii efectuării acestora, in special prin "Nota" prezenta in dispozitiile generale ale podurilor si pasajelor, dar si prin descrierea articolului SO.11, caiet de sarcini, etc.
Intrebare 2	<i>Avand in vedere ca in cadrul Formularului nr. 5 - propunere tehnica Cap. II Programul de executie al lucrarilor si fluxul de numerar se solicita obligatoriu in Programul de executie al lucrarilor si in Fluxul de numerar ca punct critic data de incepere a lucrarilor iar aceasta data este comunicata de Inginer intr-un interval de minim 42 zile de la semnarea contractului, va rugam ca in vederea asigurarii unor conditii egale pentru toti ofertantii sa ne transmiteti o data de incepere a lucrarilor valabila pentru toti ofertantii, intrucat un ofertant in calitate de posibil semnatar al contractului de executie nu poate stabili un termen real pentru semnarea contractului, proces care este conditionat de perioada de valabilitate a ofertei si de eventualele contestatii ale diversilor ofertanti.</i>
Raspuns 2	In conformitate cu Anexa la Oferta, Sub-clauza 8.1 "Inceperea Lucrarilor" din Conditii Speciale ale Contractului "Data de incepere a lucrarilor nu poate depasi cu mai mult de 365 de zile data semnarii Acordului Contractual".

	Mai mult, in conformitate cu Sub-clauza 8.3 "Programul de executie" din Conditiiile Generale ale Contractului, Antreprenorul in termen de 28 de zile dupa primirea Ordinului de incepere a lucrarilor va transmite Inginerului un program de executie detaliat cu planificari calendaristice.
Intrebare 3	<i>In cazul depunerii ofertei de catre o Asociere, unde fiecare asociat/subcontractant/tert sustinator trebuie sa prezinte formular DUAЕ, avem rugamintea sa ne spuneti daca, la momentul incarcari in SEAP, formularul DUAЕ prezentat de catre asociat/subcontractant/tert sustinator se va semna electronic de catre asociat/ subcontractant/ tert sustinator, urmand ca ulterior acest formular sa fie contrasemnat electronic (peste semnatura electronica a asociatului/ subcontractantului/ tertului sustinator) si de catre reprezentantul imputernicit al liderului de asociere</i> <i>sau</i> <i>formularul DUAЕ completat de catre asociat/subcontractant/tert sustinator va fi semnat electronic doar de catre reprezentantul legal/imputernicit al acestuia, fara a mai fi semnat de catre reprezentantul liderului</i> <i>sau</i> <i>formularul DUAЕ completat de catre asociat/subcontractant/tert sustinator va fi semnat electronic doar de catre reprezentantul legal/imputernicit al acestuia, fara a mai fi semnat de catre reprezenatntul imputernicit al liderului de asociere?</i>
Raspuns 3	In ceea ce priveste aplicarea semnaturii electronice, DUAЕ poate fi semnat cu semnatura electronica de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului asociat/ subcontractorului/ tertului sustinator, desemnat in conformitate cu prevederile Formularului nr. 1. Mentionam ca ofertantul asociat/ subcontractorului/ tertul sustinator pot desemna prin Formularul nr. 1 <i>Imputernicire</i>: - fie o singura persoana care sa semneze documentele cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, - fie persoane diferite care sa semneze documentele aferente fiecarui ofertant asociat/ subcontractor / tert sustinator cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Intrebare 4	<i>Conform HG 395/2016, art. 40 alin. (3) „Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu conditia ca autoritatea contractanta sa fi prevazut aceasta posibilitate în documentatia de atribuire”, astfel, va rugam sa acceptati/confirmati constituirea garantiei de buna executiei si in aceasta forma.</i>
Raspuns 4	Avand in vedere faptul ca legislatia nu impune Autoritatii Contractante posibilitatea constituirii garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate

	pentru facturi parțiale, Autoritatea Contractantă își menține solicitarea privind constituirea garanției de bună execuție printr-o scrisoare de garanție de bună execuție.
Intrebare 5	<i>Va rugăm să acceptați decalarea termenului de depunere al ofertelor pentru procedura sus menționată, având în vedere faptul că răspunsurile la solicitările de clarificări sunt numeroase, au fost postate într-un timp relativ scurt și prezintă modificări și completări ale documentației prezentată inițial, nepermitând ofertanților posibilitatea întocmirii unei oferte corecte și complete din toate punctele de vedere.</i> <i>Având în vedere cele prezentate, considerăm decalarea termenului de depunere al ofertelor cu minimum 10 (zece) zile lucrătoare, necesară pentru ca toți ofertanții să poată prezenta oferte conforme și admisibile.</i>
Raspuns 5	A se consulta noul termen de depunere a ofertelor în secțiunea "Detalii procedură" din SEAP și Anunțul de tip erată aferent.
Intrebare 6	<i>Referitor la Clarificare nr.6 /Raspuns 11 "Pe fundul forajului pilotilor forati se va așterne un strat de 50 cm piatră spartă"</i> <i>Va rugăm să retransmiteti listele de cantități cu evidențierea acestor cantități totale de piatră spartă întrucât această cerință nu se regăsește în Descrierile de preț și nici în Caietele de sarcini.</i>
Raspuns 6	În Caietul de sarcini, Volum 6.8, paragraful 2.2.2.4. se menționează: "Pe fundul forajului de coloană înainte de lansarea carcasei de armatură și betonare se va așterne un strat de 50 cm piatră spartă". La întocmirea analizei de preț unitar a art. SI.03 "Forarea pilotilor de diametru de 1200" se va lua în considerare și stratul de piatră spartă prevăzut de proiectant prin planurile de detaliu și Caietul de sarcini.
Intrebare 7	<i>Referitor la Fisa de Date. Ajustarea prețului contractului</i> <i>Va rugăm să ne confirmați ca data de referință pentru ajustarea prețului este data semnării contractului.</i>
Raspuns 7	În conformitate cu Sub-Clauza 1.1.3.1 din Condițiile Generale de Contract "Data de bază este data cu 28 zile înainte de ultima dată de predare a ofertei".
Intrebare 8	<i>Referitor la Fisa de Date. Modul de prezentare a propunerii financiare.</i> <i>Documentele de fundamentare a valorii Propunerii financiare care vor fi prezentate în cadrul ofertei sunt: Formularul nr. 10, Anexa 1 la Formularul nr. 10, Anexa 3 la Formularul nr. 10, Anexa 4 la Formularul nr. 10,</i> <i>Va rugăm să ne confirmați ca Listele de cantități – volumele 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 12.7; 12.8 și 12.9, nu se vor atașa la Propunerea Financiară.</i>
Raspuns 8	Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare care vor fi prezentate în

	cadrul ofertei sunt: a) Formularul nr. 10 „Propunerea Financiara”, in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire; b) Declaratia ofertantului (Anexa 1 la Formularul nr. 10), in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de Atribuire; c) Anexa la oferta (Anexa 2 la Formularul nr. 10) semnata si stampilata de reprezentatul legal al Ofertantului unic. In cazul unei Asocieri, Anexa 2 va fi semnata in cadrul aceluiasi exemplar de reprezentatul legal al fiecarui ofertant asociat (in conformitate cu modelul pus la dispozitie) d) Listele de cantitati (Anexa 3 la Formularul nr. 10) cuprinse in documentatia tehnica, completate conform instructiunilor. A se vedea in acest sens si Raspunsul nr. 12 din Clarificarea nr. 3. Anexa 3 la Formularul nr. 10 va cuprinde doar listele de cantitati puse la dispozitie in format electronic editabil (excel), fisierul "Liste de cantitati.xlsx" cu modificarile/reviziile ulterioare. Listele de cantitati cuprinse in Volumele 12.1-12.9 nu se vor atasa la Propunerea financiara.
Intrebare 9	<i>Va rugam sa explicati cum se va respecta cerinta din cadrul formularului nr. 5 - Propunere tehnica - II Programul de executie si fluxul de numerar:</i> <i>„Se va prezenta obligatoriu in Programul de executie a lucrarilor si in Fluxul de numerar ca punct critic data de incepere a lucrarilor”</i> <i>Trebuie indicata o data exacta (de exemplu 1 Noiembrie 2017), sau doar data de incepere a lucrarilor ca punct de referinta, in functie de care se va intocmi graficul?</i> <i>In cazul in care nu trebuie indicata o data exacta , va rugam sa explicati cum vom putea tine cont la intocmirea programului de executie de perioada de timp friguros?</i>
Raspuns 9	In conformitate cu Anexa la Oferta, Sub-clauza 8.1 „Inceperea Lucrarilor” din Conditii Speciale ale Contractului „Data de incepere a lucrarilor nu poate depasi cu mai mult de 365 de zile data semnarii Acordului Contractual”. Mai mult, in conformitate cu Sub-clauza 8.3 „Programul de executie” din Conditiiile Generale ale Contractului, Antreprenorul in termen de 28 de zile dupa primirea Ordinului de incepere a lucrarilor va transmite Inginerului un program de executie detaliat cu planificari calendaristice.
Intrebare 10	<i>In plansele din cadrul volumului 5.5- Lucrari de consolidari, structurile de sprijin din pamant armat au in componenta si geogridurile de ranforsare unidirectionale din poliester R=35 KN/m. In lista de cantitati acestea nu apar. Va rugam sa explicati neconcordanța.</i>

Raspuns 10	Articolul CSD 0.4B1 din cadrul Listei de cantitati "Consolidari autostrada" cuprinde atat geogrila cu rezistenta de 55 KN/m cat si geogrila cu rezistenta 35 KN/m delimitarea celor doua fiind prevazuta in plansele tip.
Intrebare 11	<i>In lista de cantitati Nod rutier - Lucrari drum exista art. TR2.1 borduri prefabricate cu fete vazute finisate 20x25 - ML 3600 si TR2.2 borduri prefabricate cu fete vazute 10x15 - ML 3350.</i> <i>In descrierile de pret art. TR2.1 corespunde bordurilor 10x15 iar art. TR2.2 bordurilor 20x25.</i> <i>Rugam clarificati care sunt denumirile si cantitatile reale ce urmeaza a fi introduse in lista.</i>
Raspuns 11	Se vor respecta listele de cantitati "Noduri rutiere - Lucrari de drum - Suprastructura drum" asa cum sunt afisate, respectiv TR2.1-Borduri prefabricate cu fete vazute finisate 20x25-3600 ml si TR2.2-Borduri prefabricate cu fete vazute 10x15-3350 ml. In cadrul Descrierilor de pret s-a strecurat o eroare materiala, astfel ca Decrierile de pret se vor citi astfel: PRET TR 02.1-BORDURI PREFABRICATE 20X25 CM CU FETE VAZUTE FINISATE PRET TR 02.2-BORDURI PREFABRICATE 10X15 CM CU FETE VAZUTE FINISATE
Intrebare 12	<i>In formularul DUAE pus la dispozitie, la punctul D: SISTEME DE ASIGURARE A CALITĂȚII ȘI STANDARDE DE MANAGEMENT DE MEDIU se precizeaza: „Operatorul economic va putea să prezinte certificate întocmite de organisme independente care să ateste că operatorul economic respectă standarde de asigurare a calității cerute, inclusiv privind accesibilitatea pentru persoanele cu handicap?”</i> <i>In fisa de date la punctul III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului se precizeaza: „Ofertantul va demonstra ca implementeaza in desfasurarea activitatii principale care face obiectul contractului standarde de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001 sau echivalent. ”In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu".</i> <i>Va rugam sa corelati DUAE cu cerintele fisei de date, si sa eliminati sintagma “inclusiv privind accesibilitatea pentru persoanele cu handicap”, deoarece aceasta nu este preluata si in fisa de date a achiziției/anunțul de participare. In conformitate cu HG 395/2016, art. 30, aliniatul „(6) Criteriile de calificare și criteriile de selecție precizate de autoritatea contractantă în caietul de sarcini ori în</i>

	<i>documentația descriptivă și care nu sunt prevăzute în fișa de date a achiziției/anunțul de participare sunt considerate clauze nescrise.”</i>
Raspuns 12	Avand in vedere prevederile art. 20, alin (6) si (7) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: <i>"(6)Autoritatea contractantă trebuie să asigure corelația dintre informațiile solicitate prin fișa de date a achiziției și cele marcate în DUAЕ în vederea completării de către operatorii economici interesați, menționând totodată în fișa de date a achiziției modul în care se poate accesa DUAЕ în vederea completării de către operatorii economici interesați.</i> <i><u>(7)În cazul în care există discrepante între informațiile prevăzute în DUAЕ și cele prevăzute în fișa de date, prevalează informațiile din fișa de date, DUAЕ urmând a fi revizuit corespunzător.</u></i> Si tinand cont de modalitatea de enuntare a cerintei privind standardele de asigurare a calitatii din Fisa de Date a Achizitiei, respectiv: <i>"Ofertantul va demonstra ca implementeaza in desfasurarea activitatii principale care face obiectul contractului standarde de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001 sau echivalent."</i> Autoritatea Contractanta elimina sintagma <i>inclusiv privind accesibilitatea pentru persoanele cu handicap</i> din Formularul DUAЕ, sectiunea D: SISTEME DE ASIGURARE A CALITĂȚII ȘI STANDARDE DE MANAGEMENT DE MEDIU. A se vedea in acest sens Formularul DUAЕ revizuit, in Anexa 1 la prezenta clarificare.
Intrebare 13	<i>Va rugam sa clarificati unde sunt cotate lucrarile de conectare intre BMPT2 si TO.2; nu le-am regasit in documentia de medie tensiune elaborata de ELECTRICA-SERV-Volum 12.5 si nici in Alimentare cu energie electrica a punctelor de consum-Volum 12.7.</i>
Raspuns 13	Tabloul de distributie TD2 este amplasat in vecinatatea blocului de masura si protectie trifazic BMPT2 si este alimentat printr-un cablu tip ACYAbY5x25 pozat subteran in lungime de 5m. Cablul tip ACYAbY5x25 este de acelasi tip cu cel al retelei de iluminat, iar pozarea subterana este similara. Cantitatile de lucrari sunt incluse in lista de cantitati "Iluminat nod rutier Tg.Mures".
Intrebare 14	<i>Va rugam sa ne puneti la dispozitie schema monofilara pentru tabloul de distributie TD.2.</i>
Raspuns 14	Schema monofilara pentru Tabloul de distributie TD2 este prezentata in Anexa 2 la prezenta clarificare.
Intrebare 15	<i>Din raspunsul 13 Clarificarea 8 intelegem ca dimensionarea cablurilor folosite in cadrul Volumului 12.4 iluminat public a fost facuta in urma unor viitoare extinderi</i>

	<i>de puteri neprezentate în cadrul actualei documentatii. Pentru ca toti ofertantii sa poata evalua lucrarea de iluminat la o valoare estimata reala, va rugam sa ne prezentati calculul de dimensionare a cablurilor folosite în proiectul de iluminat public.</i>
Raspuns 15	Cotarea articolelor se va realiza în baza listelor de cantitati cuprinse în prezentul proiect, astfel încat toti ofertantii au acces la aceleasi informatii în vederea întocmirii propunerii financiare.
Intrebare 16	<i>In Fisa de Date, la capitolul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, se mentioneaza “Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat în ultimii 5 ani lucrari de constructie noua si/ sau modernizare si/ sau reabilitare si/ sau largire de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres, în valoare cumulata de minim 245.000.000 Lei fara TVA, la nivelul a cel mult 3 contracte.</i> <i>*) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor”</i> <i>Avand în vedere faptul ca decalările termenului limita de depunere nu sunt din culpa potentialilor ofertanti, va rugam sa confirmati ca “ultimii 5 ani” se vor raporta la primul termen de depunere, respectiv 07.12.2016.</i>
Raspuns 16	Ultimii 5 ani se vor raporta la termenul limita final de primire a ofertelor, asa cum aceasta a fost modificat prin anunturile de tip erata publicate în SEAP.
Intrebare 17	<i>Vă rugam clarificați programul de plată prin emiterea facturii de către Contractor. Conform “Acord contractual contractul de execuție lucrări” la articolul 15.2, scrie în 60 de zile de la data de pe factura, dar conform “Condițiilor speciale ale contractului” articolul 14.7 lit. (a) și (b) primirii facturii de către Beneficiar, aceasta fiind emisă în conformitate cu prevederile primului paragraf al acestei Sub-Clauze/valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare Certificatului Final de Plată, în termen de 56 de zile de la data primirii facturii de către Beneficiar, aceasta fiind emisă în conformitate cu prevederile primului paragraf al acestei Sub-Clauze și în “Condiții Generale ale Contractului” la articolul 14.7 lit. (b) și (c) în 56 de zile de cad (b) suma aprobată în fiecare Certificat Interimar de Plata în termen de 56 de zile după primirea de către Inginer a Situației de Lucrări și documentelor justificative; și (c) suma aprobata în Certificatul Final de Plata în termen de 56 de zile după primirea de către Beneficiar a Certificatului de Plata.</i>
Raspuns 17	Art. 15.2 din Acordul Contractual prevede: <i>"15.2 Beneficiarul va plăti Antreprenorului valoarea specificată în fiecare factură corespunzătoare fiecărui Certificat Interimar de Plată și Certificatului Final de Plată, în termen de 60 de zile de la data primirii facturii, dacă Certificatul de Plată aferent facturii respective a fost deja aprobat sau în termen de 60 de zile de la data</i>

	<i>aprobării Certificatelor Interimare de Plată/Certificatului Final de Plată de către Beneficiar, în situația în care factura este emisă anterior aprobării Certificatelor."</i> Din prevederile Art. 2 din Acordul Contractual rezulta faptul ca prevederile Acordului Contractual prevaleaza fata de prevederile Condițiilor Speciale ale Contractului si fata de cele ale Condițiilor Generale ale Contractului. Astfel, termenele de plata a valorilor specificate în fiecare factură corespunzătoare fiecărui Certificat Interimar de Plată și Certificatului Final de Plată sunt reglementate prin Art. 15.2 din Acordul Contractual.
Intrebare 18	<i>Va rugam clarificați, perioada minimă de garanție este de 60 de luni conform Formularului 10 din anexa 2, dar în „Condițiile speciale ale contractului” la anexa Nr.1 perioada minimă de garanție este de 730 de zile.</i>
Raspuns 18	Precizam faptul ca Anexa la oferta pentru Contractul de executie lucrari "REALIZAREA AUTOSTRAZII BRASOV-TARGU MURES-CLUJ-ORADEA, LOTUL1: TARGU MURES-UNGHENI SI DRUM DE LEGATURA - RELICITARE" reprezinta Anexa nr. 2 la Formularul nr. 10, iar Perioada de Notificare a Defectiunilor este reglementata prin Sub-clauza 1.1.3.7 din Anexa la oferta care prevede: ".....luni <i>(se va completa de către ofertant in functie de oferta depusa)</i> Minim 60 luni - Maxim 108 luni" De asemenea, mentionam faptul ca potrivit Art. VI.3) ALTE INFORMATII din SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE din Fisa de Date: "1. Durata contractului este de minim 78 de luni si cuprinde: 18 luni perioada de executie a lucrarilor si <u>minim 60 de luni perioada de notificare a defectiunilor.</u> Durata contractului de lucrari poate varia in functie de perioada de notificare a defectiunilor suplimentar ofertata de operatorul economic desemnat castigator." A se vedea si Raspunsurile nr. 13 si 14 din Clarificarea nr. 4.
Intrebare 19	<i>Vă rugam clarificați, conform „Acord contractul de execuție lucrări” articolul 15.3, penalizarea de întârziere a Contractorului este de rata de referința plus 8%, dar în contractul „Condițiile speciale ale contractului” articolul 14.8, este plus 3%.</i>
Raspuns 19	Art. 15.3 din Acordul Contractual modificat prin Clarificarea nr. 7 la Documentatia de Atribuire prevede: "15.3 În cazul în care, Beneficiarul, din culpa sa, nu-și îndeplinește obligațiile cu privire la plățile efectuate în cadrul contractului, Antreprenorul va avea dreptul să primească o dobândă legală penalizatoare stabilită la nivelul ratei dobânzii de

	<i>referință plus 8 puncte procentuale, aferentă perioadei de întârziere, calculată pentru suma neplătită."</i> Din textul Art. 2 din Acordul Contractual rezulta faptul ca prevederile Acordului Contractual prevaleaza fata de cele ale Condițiilor Speciale ale Contractului. Astfel, in ceea ce priveste dobanda legala penalizatoare care se aplica in cazul neindeplinirii de catre Beneficiar a obligațiilor cu privire la plățile efectuate în cadrul contractului, mentionam faptul ca aceasta este reglementata prin Art. 15.3 din Acordul Contractual.
--	---