



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr.16562



**CLARIFICAREA NR. 8 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul
"Realizarea Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Lotul 1: Targu Mures - Ungheni si
Drum de legatura - relictare"**

Intrebare 1	<i>Avand in vedere neconcordanta din detaliile de executie privind podetele metalice din listele Lucrari drum - autostrada, Lucrari drum - restabilire drumuri, Lucrari drum - noduri rutiere si cantitatile de lucrari exprimate in "ml" in care nu se regasesc nici lungimile inferioare nici lungimile superioare ale podetelor, pentru o ofertare corecta si o eventuala decontare in functie de DDE va rugam sa fiti de acord sa inlocuiti articolele referitoare la podetele metalice respectiv:</i> <i>a) pentru Autostrada: - scan 893, 894, 895, 897, 898</i> <i>pozitia D22.3 - 140 ml</i> <i>pozitia D22.4 - 40 ml</i> <i>pozitia D22.5 - 50 ml</i> <i>cu podete metalice exprimate in UM = buc in conformitate cu desenele de executie astfel:</i> <i>Podet km. 1+860 - 1 buc</i> <i>Podet km. 2+520 - 1 buc</i> <i>Podet km. 2+680 - 1 buc</i> <i>Podet km. 4+100 - 1 buc</i> <i>Podet km. 4+240 - 1 buc</i> <i>b) pentru Drum legatura - va rugam sa clarificati daca lungimile podetelor metalice de pe acest traseu sunt cuprinse in cantitatile de la Autostrada cu podete metalice exprimate in UM = buc in conformitate cu desenele de executie astfel:</i> <i>Podet km. 0+880 - 1 buc</i> <i>Podet km. 1+280 - 1 buc</i> <i>Podet km. 1+720 - 1 buc</i> <i>Podet km. 2+500 - 1 buc</i> <i>Podet km. 0+120 (bretea 1) - 1 buc</i> <i>c) pentru Nod rutier:</i> <i>pozitia D22.3 - 54 ml</i> <i>pozitia D22.4 - 79 ml</i> <i>pozitia D22.5 - 139 ml</i> <i>cu podete metalice exprimate in UM = buc in conformitate cu desenele de executie astfel:</i>
--------------------	---

	<i>Podet km. 0+320 - 1 buc , scan 924</i> <i>Podet pe DJ 151D parasit - 1 buc - lipsa detaliu</i> <i>Podet la 0+360 pe bretea 1 - buc - lipsa detaliu</i> <i>d) restabiliri rutiere</i> <i>pentru Autostrada: - scan 945, 946,</i> <i>pozitia D22.3 - 30 ml</i> <i>pozitia D22.4 - 28 ml</i> <i>pozitia D22.5 - 55 ml</i> <i>cu podete metalice exprimate in UM = buc in conformitate cu desenele de executie astfel:</i> <i>Podet km. 0+480 - 1 buc</i> <i>Podet km. 0+890 - 1 buc</i>
Raspuns 1	Pentru podetele de pe autostrada din tabla zincata ondulata, in listele de cantitati se regasesc lungimile totale ale acestora. Podetul pe DJ parasit se regaseste in volumul 14 - Restabiliri drumuri - Scan 924.pdf-Plansa 6099—PT+DE-RES-2-PO-01. La stabilirea pretului unitar pe ml se va tine cont de planurile de detaliu din Documentatia de Atribuire.
Intrebare 2	<i>Referitor la toroanele si ancorajele care apar in listele de cantitati de la poduri, va comunicam ca, in urma analizarii planurilor si listelor depuse la licitatie, nu am gasit unde urmeaza sa fie instalate aceste materiale. In proiectul grinzilor de 33 m si de 40 m, sunt prevazute pretensionari cu toroane tip T15,7mm. Aceste toroane vor fi furnizate de fabricantul grinzilor. Nu apar ancoraje. De asemenea, este prevazuta solidarizarea grinzilor prin realizarea unor antretoaze pe pile si culei, care insa sunt doar armate, nu si post tensionate.</i> <i>In cazul in care se renunta la aceste elemente, trimiteti listele de cantitati de la poduri refacute.</i>
Raspuns 2	Referitor la toroane si ancoraje, va comunicam ca se renunta la articolele SD 09a - fascicule toroane T15.7 si SD 10 – Ancoraje pentru toroane din listele de cantitati de poduri de pe tronsonul de autostrada. Listele de cantitati au fost modificate in consecinta. A se vedea Anexa 1 la prezenta clarificare.
Intrebare 3	<i>In cazul depunerii ofertei din partea unei asocieri, va rugam sa ne comunicati daca:</i> <i>- formularul nr. 8 - DECLARATIE privind partea/partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential;</i> <i>- formularul nr. 10 - FORMULARUL DE PROPUNERE FINANCIARA si anexele nr. 1 si 2 aferente,</i> <i>pot fi intocmite in numele asocierii in baza unei imputerniciri data de catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii sa fie semnate de catre reprezentantul imputernicit al asocierii, iar pe aceste formulare sa fie aplicata doar stampila liderului de asociere.</i>
Raspuns 3	In cazul unei asocieri, Formularul nr. 8 - DECLARATIE privind partea/partile din PROPUNEREA TEHNICA si FINANCIARA care au caracter confidential se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii semnat de reprezentatul legal si nu de catre cel imputernicit.

	In cazul unei asocieri, in ceea ce priveste <i>Formularul nr. 10 FORMULARUL DE PROPUNERE FINANCIARA</i> si anexele acestuia, va fi prezentat un singur Formular de propunere financiara, o singura Declaratie a ofertantului (Anexa nr. 1 la Formularul nr. 10), o singura Anexa la oferta (Anexa nr. 2 la Formularul nr. 10), semnate de reprezentantii legali ai tuturor asociatilor, conform modelului pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta.
Intrebare 4	<i>In cazul in care o parte dintre echipamente sau laboratoare sunt detinute de catre terti si sunt asigurate in baza unor angajamente de punere la dispozitie sau contracte de inchiriere/prestatii/furnizare,</i> <i>Va rugam sa ne comunicati daca detinatorii acestor echipamente si laboratoare trebuie mentionati in formularul DUAЕ, in Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, punctul C: Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati.</i>
Raspuns 4	In conformitate cu Fisa de Date a Achizitiei, cerinta privind laboratorul autorizat, echipamentele, utilajele si instalatiile, se poate demonstra astfel: <i>"Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, <u>cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.</u> In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAЕ - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".</i> <i>Nota 3: In vederea indeplinirii cerintei, <u>ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti.</u> In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.</i> <i>Nota 4: Tertul sustinator va completa DUAЕ - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".</i> <i>Nota 5: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:</i> - Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3C. - documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. - documente care sa ateste ca dispune de utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, cat si categoria si profilele laboratorului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului". In cazul in care o parte din echipamente, utilaje, instalatii sau laboratoare sunt asigurate prin sustinere din partea unui/unor tert/terti, se vor avea in vedere prevederile cap. IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei din Fisa de date a achizitiei, punctul 4. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI, "Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea indeplinirii unui/unor criteriu/ii de calificare, <u>ofertantul are obligatia de a completa DUAЕ, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea C "Informatii privind utilizarea capacitatilor altor entitati"</u>". De asemenea, mentionam ca in conformitate cu prevederile art. 172, alin (4) din Legea 98/2016 "Autoritatea contractantă nu poate stabili cerințe de participare

	<i>pentru subcontractanții propuși de ofertant/candidat în ofertă sau solicitarea de participare, dar ia în considerare capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens."</i> In acest sens, in cuprinsul Fisei de date a achizitiei, in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, pct. 4 Informatii privind subcontractantii, Autoritatea Contractanta a precizat urmatoarele: "<i>De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.</i>" In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAЕ, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala".
Intrebare 5	<i>Prin fisa de date la punctul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala se precizeaza Declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al ofertantului si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani (2013, 2014, 2015), iar ca Modalitatea de indeplinire se solicita: Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei si anume: extrase/documente privind organizarea si functionarea societatii care sa ateste numarul mediu anual de personal al ofertantului si numarul personalului de conducere pentru anii 2013, 2014, 2015. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Va rugam sa ne comunicati concret care sunt certificatele/documentele la care a-ti facut referire sau se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte informatiile respective.</i>
Raspuns 5	Se pot prezenta orice tip de certificate/ documente oficiale privind organizarea si functionarea societatii, semnate de reprezentantul operatorului economic, pe care ofertantul le considera edificatoare pentru indeplinirea cerintei, respectiv sa ateste numarul mediu anual de personal al ofertantului si numarul personalului de conducere. Nu este suficienta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa rezulte informatiile respective.
Intrebare 6	<i>Avand in vedere ca prin fisa de date nu se solicita explicit detinerea unor anumite categorii de personal, dar tinand cont de cerinta de la punctul IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice privind personalul si continutul Formularului nr. 5 - PROPUNEREA TEHNICA prin care la punctul <u>VI Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului</u> se solicita <u>Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/ subcontractare/ sustinere din partea unui tert).</u></i> <i>Va rugam sa ne comunicati daca, documentele privind raportul juridic cu personalul cheie si personalul de specialitate, se depun in oferta tehnica sau se vor prezenta doar in cazul clasarii pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.</i>

Raspuns 6	Documentele privind raportul juridic cu personalul cheie si personalul de specialitate nu sunt solicitate prin intermediul Formularului nr. 5. In cadrul acestui formular se va mentiona modalitatea de asigurare a acestuia, fara a prezenta alte documente justificative.
Intrebare 7	<i>Avand in vedere Formularul nr. 5 - PROPUNEREA TEHNICA prin care la punctul VII. Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Legii nr. 76/24.06.2014 se solicita completarea unor informatii despre furnizorii de materiale, va rugam sa ne confirmati ca se vor furniza date despre materialele principale, respectiv pentru bitum, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, fier beton, astfel cum se precizeaza la punctul IV. Organizarea de santier si surse de materiale din formularul respectiv.</i> <i>De asemenea, tinand cont de faptul ca unele produse pot fi asigurate de catre mai multi producatori/furnizori de materiale, prin prezenta va solicitam sa acceptati ca rubrica Valoarea prestatiilor Furnizorului de materiale de constructie (lei fara TVA) sa fie completata doar in cazul clasarii pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, inainte ca oferta sa fie desemnata ca fiind castigatoare, date care vor deveni parte a contractului de achizitie publica, astfel cum se prevede la art. 12¹ din Legea nr. 76 din 24.06.2014. In caz ca nu se va accepta aceasta solicitare, va rugam sa acceptati ca acolo unde avem mai multi furnizori, valoarea aferenta Furnizorului de materiale sa fie prezentata ca interval valoric sau aproximativ (nu ca suma exacta) aceasta informatie sa fie prezentata doar in oferta financiara si nu in cea tehnica.</i>
Raspuns 7	Avand in vedere ca valoarea aferenta materialelor de constructie sta la baza elaborarii Propunerii Financiare, document ce se depune de catre toti ofertantii in SEAP impreuna cu oferta si avand in vedere ca tabelul furnizorilor este o parte componenta a Propunerii Tehnice pe baza careia se stabileste conformitatea ofertei cu cerintele Documentatiei de Atribuire, prezentarea listei furnizorilor de materiale este obligatorie in cadrul ofertei incarcate in SEAP pana la termenul limita de primire a ofertelor de catre toti operatorii economici. Cu privire la valoarea aferenta Furnizorului de materiale, mentionam ca art. 12¹ din Legea 76/2016 prevede "valoarea prestațiilor fiecăruia dintre aceștia" si nu interval valoric sau aproximativ.
Intrebare 8	<i>Va rugam sa acceptati ca, in cazul unei asocieri, facturile si platile sa fie realizate de catre/catre fiecare asociat in parte pentru partea de contract realizata, luand in considerare posibila intarziere a platilor din partea liderului de asociere catre partile implicate in contract (asociati, subcontractanti, etc.).</i>
Raspuns 8	Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire.
Intrebare 9	<i>Va rugam sa clarificati unde sunt cotate lucrarile de racordare la instalatiile de energie electrica a BMPT-urilor/ TD.2/ postul trafo care va fi realizat in zona Leordeni (km 0+260).</i>
Raspuns 9	Racordurile de medie tensiune si posturile trafo sau bransamentele de joasa tensiune stabilite functie de solutia de racordare, precum si blocurile de masura si protectie trifazice BMPT aferente instalatiilor de iluminat sunt tratate separat in documentatia de medie tensiune elaborata de ELECTRICA-SERV-Volum 12.5 - Retele electrice 0.4-20kV -Mutari din Documentatia de Atribuire.
Intrebare 10	<i>Va rugam sa ne puneti la dispozitie fisele tehnice de solutie si avizele tehnice de</i>

	<i>racordare pentru alimentarea cu energie electrica a punctelor de aprindere.</i>
Raspuns 10	Fisele de solutie si Avizele tehnice de racordare se regasesc in documentatia pusa la dispozitie prin Documentatia de Atribuire –Volum 12.5 Retele electrice 0.4-20kV - Mutari, respectiv in Volumul 9 - Avize.
Intrebare 11	<i>Va rugam sa detaliami cantitatile de lucrari pentru alimentarea cu energie electrica a punctelor de aprindere, pentru cazul in care, ulterior, prin avizele tehnice de racordare obtinute de beneficiar, se vor modifica pozitiile BMPT-urilor de unde se alimenteaza punctele de aprindere (T.I...). In acest caz, va rugam sa specificati care e sursa de finantare pentru modificarea cantitatilor de lucrari de iluminat IL1 ÷ IL4.</i>
Raspuns 11	Referitor la cantitatile de lucrari pentru alimentarea cu energie electrica a punctelor de aprindere si la sursa de finantare pentru modificarea cantitatilor de lucrari de iluminat IL1 si IL4, va comunicam ca sunt valabile Fisele de solutie si Avizele tehnice de racordare.
Intrebare 12	<i>Caracteristicile cablurilor de alimentare a punctelor de aprindere sunt diferite in planurile tablourilor de aprindere/ planurile de situatie (in general ilizibile) si devize (de ex. in PT\VOL 12.4-ILUMINAT\scan270.pdf este prevazut intre BMPT1-T.I11 cablul de alimentare: ACYAbY 3x70+35+35+35 iar in devizul IL1 regasim corespunzator cablu: ACYAbY 3x95+50+50; si exemplele pot continua). Va rugam clarificati.</i>
Raspuns 12	Blocul de masura si protectie trifazic T.BPMT1 alimenteaza tabloul de iluminat T.I11 printr-un cablu tip ACYAbY3x95+50+50, iar tabloul T.I11 alimenteaza tabloul de iluminat T.I12 printr-un cablu tip ACYAbY3x70+35+35. Aceste tipuri de cabluri se regasesc in lista de cantitati aferenta: 100m cablu tip ACYAbY3x95+50+50 si respectiv 400m cablu tip ACYAbY3x70+35+35.
Intrebare 13	<i>Va rugam sa confirmati caracteristicile cablurilor de alimentare; spre exemplu in IL2 este prevazut cablu ACYAbY 3x185+95+95=250m pentru conectarea TD.2 cu T.I2 - tablou cu putere 7,43 KW/25A (scan272.pdf), care, dupa parerea noastra, este supradimensionat.</i>
Raspuns 13	Prin prezentul proiect tabloul T.I2 alimenteaza numai racordul dintre drumul de legatura si autostrada, insa in viitor va alimenta intreg nodul rutier care va fi realizat in aceasta zona, iar cablul de bransament tip ACYAbY3x185+95+95 a fost dimensionat in consecinta. Avand in vedere ca pozitia postului trafo aerian PTA care va alimenta TD.2 a fost definitivata dupa predarea proiectului de iluminat, va comunicam urmatoarele corectii: • tabloul T.I2 va fi alimentat prin cablul tip ACYAbY3x185+95+95 de 300m lungime in loc de 250m cat era in lista de cantitati; • tabloul T.I3 va fi alimentat prin cablul tip ACYAbY3x95+50+50 de 760m lungime in loc de 850m cat era in lista de cantitati;
Intrebare 14	<i>Cablurile de energie utilizate pentru alimentarea punctelor de aprindere nu sunt uzuale (nu se gasesc in cataloagele fabricantilor din Romania) si necesita comenzi speciale care nu pot fi solicitate la cantitatile din proiect; de asemenea, din documentatie nu rezulta necesitatea unor astfel de cabluri. Va rugam sa dispuneti alimentarea punctelor de aprindere cu cabluri care pot fi procurate de toti ofertantii.</i>

Raspuns 14	Proiectul tehnic a fost avizat pentru acest tip de cabluri cu 5 conductoare tip 3L+N+PE, corespunzator schemei electrice de distributie TNS, astfel, toti operatorii economici vor respecta prevederile din documentatie intrucat aceasta solicitare implica modificarea si reavizarea solutiei avizate prin Proiectul Tehnic.
-------------------	--