



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr.16562



**CLARIFICAREA NR. 6 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul
„Reabilitare DN6 Alexandria - Craiova, Lot 2: km 132+435 - km 185+230 - relicitare”**

Intrebare 1	<i>In listele de cantitati, unde se mentioneaza "Corectarea suprafetelor (plane) de beton cu mortare speciale" ce grosime medie a mortarului se solicita.</i>
Raspuns 1	Grosimea mortarului va varia intre 5-50 mm. Se va considera o grosime medie de 3.00 cm.
Intrebare 2	<i>In listele de cantitati, unde se mentioneaza "Reparatii cu betoane speciale (minim 5 cm grosime)" este necesar sa stim care este grosimea medie de beton de reparatii care se solicita pentru a face o evaluare cat mai corecta. De asemenea, in acest caz se doreste torcretarea cu mortar / beton preparat in situ sau cu mortare speciale gata preparate si livrate la sac? La o grosimea specificata, de minim 5 cm, este necesara montarea unor armaturi, de regula plase sudate, pentru ancorarea stratului gros de material de reparatie aplicat.</i>
Raspuns 2	Listele de cantitati vor fi citite in concordanta cu plansele de detaliu – “Detaliu reparatii camasuiala”.
Intrebare 3	<i>La materialele de injectii: ce caracteristici trebuie sa aiba rasina epoxidica solicitata, deoarece rasinile specificate in documentatie (Dinox, etc) nu se mai produc de multi ani. In documentatie se propun fie rasini epoxidice, fie lapte de ciment pentru injectari. Laptele de ciment nu se poate injecta in fisuri cu deschidere mai mica de 3 mm, si nu va reusi sa patrunda pe toata adancimea unor astfel de fisuri.</i>
Raspuns 3	Se vor utiliza materiale ce prezinta caracteristici similare cu produsul Dinox, acestea fiind in prealabil aprobate de catre Inginer.
Intrebare 4	<i>La protectia anticoroziva a betonului: din ce am dedus din documentatie se doreste un sistem flexibil care poate fi si pe baza de acrilati. Exista solicitari diferite privind protectia anticoroziva a betonului pentru infrastructura si suprastructura?</i>
Raspuns 4	Caracteristicile tehnice ale protectiei anticorozive vor fi in conformitate cu Caietul de Sarcini poduri/podete, capitolul “Protectia anticoroziva a suprafetelor de beton”.
Intrebare 5	<i>In cadrul capitolului "23. LUCRARI DE CONSOLIDARE" din lista de cantitati, se indica urmatorul articol:</i>

	<table><tr><th>Nr. crt. No</th><th>Cod articol Item code</th><th>Descrierea lucrarii Works Description</th><th>UM</th><th>Cantitate Quantity</th></tr><tr><td>2</td><td>Cons2</td><td>Fundatie adancita de parapeti pe minipiloti</td><td>(1)</td><td>25,00</td></tr></table>	Nr. crt. No	Cod articol Item code	Descrierea lucrarii Works Description	UM	Cantitate Quantity	2	Cons2	Fundatie adancita de parapeti pe minipiloti	(1)	25,00								
Nr. crt. No	Cod articol Item code	Descrierea lucrarii Works Description	UM	Cantitate Quantity															
2	Cons2	Fundatie adancita de parapeti pe minipiloti	(1)	25,00															
	Cu privire la articolul fundatie parapeti, Clientul a facilitat planul "DN6-De-T1-L2-DET-019 Fundatie adancita de parapet tip L1", dar aici nu sunt inclusi "minipilotii" mentionati la acest articol. Ati putea, va rugam, sa ne furnizati mai multe informatii cu privire la acest aspect ?																		
Raspuns 5	Planul “DN6-De-T1-L2-DET-019 Fundatie adancita de parapet tip L1” nu este aferent articolului cons 2. In cadrul volumului 4.1.2 Descrierea Preturilor, la articolul GI 24 sunt specificate toate precizarile referitoare la articolul cons2.																		
Intrebare 6	In cadrul capitolului "6. AMENAJARE PARCARI SI STATII DE AUTOBUZ" din lista de cantitati, se indica urmatoarea cantitate: <table><tr><th>Nr. crt. No</th><th>Cod articol Item code</th><th>Descrierea lucrarii Works Description</th><th>UM</th><th>Cantitate Quantity</th></tr><tr><td>24</td><td>R30</td><td>Mobilare parcare auto - conform ordinului 2264/2004</td><td>buc pcs</td><td>2,00</td></tr></table> Va rugam sa ne oferiti mai multe informatii cu privire la ce anume trebuie sa includem pentru fiecare unitate de masura ? (buc) ?				Nr. crt. No	Cod articol Item code	Descrierea lucrarii Works Description	UM	Cantitate Quantity	24	R30	Mobilare parcare auto - conform ordinului 2264/2004	buc pcs	2,00					
Nr. crt. No	Cod articol Item code	Descrierea lucrarii Works Description	UM	Cantitate Quantity															
24	R30	Mobilare parcare auto - conform ordinului 2264/2004	buc pcs	2,00															
Raspuns 6	Mobilarea parcarii se va realiza conform plansei DN6-DE-T1-L2-DET-045, din volumul 5.3 Lucrari de drum si descrierii articolului R30, din volumul 4.1.2 Descrierea Preturilor. A se vedea Masurile de remediere publicate in SEAP in data de 23.06.2017.																		
Intrebare 7	In cadrul capitolului "5. DISPOZITIVE DE SCURGEREA SI EVACUAREA APELOR" din lista de cantitati, se indica urmatoarele articole: <table><tr><th>Nr. crt. No</th><th>Cod articol Item code</th><th>Descrierea lucrarii Works Description</th><th>UM</th><th>Cantitate Quantity</th></tr><tr><td>5</td><td>d11k</td><td>Fitoepurator Fito-epuration</td><td>buc pcs</td><td>1,00</td></tr><tr><td>6</td><td>d11d</td><td>Bazin decantor Settlement tank</td><td>buc pcs</td><td>4,00</td></tr></table> Clientul ofera detalii cu privire la "Fitoepurator" in planul "DN6-DE-T1-L2-DET-032 Bazin de expansiune", in schimb nu exista alte detalii cu privire la "Bazin decantor". Va rugam sa ne oferiti mai multe informatii cu privire la acest aspect (planuri, dimensiuni, materiale, etc) ?				Nr. crt. No	Cod articol Item code	Descrierea lucrarii Works Description	UM	Cantitate Quantity	5	d11k	Fitoepurator Fito-epuration	buc pcs	1,00	6	d11d	Bazin decantor Settlement tank	buc pcs	4,00
Nr. crt. No	Cod articol Item code	Descrierea lucrarii Works Description	UM	Cantitate Quantity															
5	d11k	Fitoepurator Fito-epuration	buc pcs	1,00															
6	d11d	Bazin decantor Settlement tank	buc pcs	4,00															
Raspuns 7	A se vedea Raspunsul nr. 10 din Clarificarea nr. 4.																		
Intrebare 8	Formular Articole Generale poz 25 art GI25 In descrierea acestui articol solicitati ca pretul ce va fi introdus in coloana Total																		

	<i>sa corespunda unei clauze relevante din Contract sau Specificatii.</i> <i>Va rugam sa clarificati daca la aceasta pozitie se pot introduce in coloana Total si alte prevederi care nu corespund descrierii prezentate de achizitor, dar care se impun in baza Fisei de date elaborate de achizitor sau ne prezentati o alternativa in care se pot opera de ofertant pretul pentru activitatile care nu au corespondent in Listele de cantitati, dar pot apare din prevederile FD.</i>
Raspuns 8	Mentionam ca la aceasta pozitie pot fi incluse, conform descrierii, orice alte lucrari sau obligatii mentionate in contract si pentru care Antreprenorul doreste sa introduca <u>pret nou</u>. Pretul mentionat in coloana Total va fi justificat de catre Antreprenor prin <u>categoriile de lucrari, cantitati si preturi noi identificate</u>.
Intrebare 9	Formular DW2.Lucrari in regie –materiale: a) <i>Art. DW211-SF pentru materiale nespecificate- va rugam sa ne clarificati la ce se refera aceasta descriere, respectiv care pot fi materialele nespecificate sau sa ne indicati unde gasim in documentatia publicata in SEAP referiri la aceasta activitate din lista mai sus mentionata.</i> b) <i>Art. DW212-Procent alocat art DW211 este indicat de dvs ca fiind 0,05%.Va rugam sa clarificati daca acest procent este obligatoriu sau unde in documentatia publicata in SEAP regasim referiri la acest procent.</i>
Raspuns 9	a) Se va respecta descrierea lucrarii din cadrul listei DW2 - Lucrari in regie – Materiale. b) La articolul DW212 - 0.05% este procentul alocat pentru acoperirea costurilor cu articolul DW211. Intocmirea preturilor unitare este sarcina Ofertantului.
Intrebare 10	Formular DW3. Lucrari in regie-Utilaje <i>Avand in vedere ca prin FD la capitolul III.2.3.a - Cerinta 2 nu este impus ca echipament obligatoriu statie de betoane, avand astfel posibilitatea ca ofertantul sa utilizeze in elaborarea preturilor unitare un furnizor de betoane, va rugam sa ne clarificati daca pozitiile din lista mai sus mentionata, respectiv art. DW311 si DW312 pot avea pretul unitar 0,00 ron /h in perspectiva unui ofertant care utilizeaza ofertele unui furnizor de betoane.</i>
Raspuns 10	Intocmirea preturilor unitare este sarcina Ofertantului, acestea reflectand modalitatea de elaborare a Propunerii tehnice, inclusiv in ceea ce priveste resursele utilizate pentru realizarea contractului.
Intrebare 11	In conformitate cu prevederile Fisei de Date, Cap. III. 2.3. a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala, concret Cerinta nr. 1 - Partea I, autoritatea coritractanta solicita imperativ urmatoarele: <i>"Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat in ultimii 5 ani lucrari de modernizare si/sau reabilitare si/sau largire si/sau constructie noua de drumuri</i>

nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi, in valoare cumulate de minim 200.000.000 lei fara TVA, in cadrul a maxim 3 contracte.

**) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor lua in considerare numai lucrarile realizate in aceasta perioada. Prin lucrari realizate se intelege lucrari receptionate de Beneficiar"*

Avand in vedere natura si complexitatea contractului de achizitie mai sus mentionat, si luand in considerare dispozitiile art. 5 alin. 1 din Instructiunea ANAP nr. 2/19.04.2017, pentru a nu se restrange competitia, este necesar sa se permita potentialilor ofertanti prezentarea de lucrari similare sau superioare din punct de vedere al complexitatii sau scopului ca rezultat al aplicarii principiului "cine poate mai mult, poate si mai putin".

In completare, conform Instructiunii ANAP nr. 2/19.04.2017, cu trimitere directa la prevederile art. 13 alin. 3, ce face referire la stabilirea calculului privind numarul de ani aferenti experientei similare (5 ani), respectiv:

"In cazul contractelor de servicii/lucrari, comisia de evaluare are obligatia ca, odata ce a fost prezentat documentul care confirma receptionarea respectivelor servicii/lucrari in perioada de referinta, sa ia in calcul toata valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, in conditiile in care acestea sunt integrate intr-un livrabil/obiect de constructie cu functionalitate independenta, fara a se elimina din calcul, in mod artificial, valori/cantitati de servicii/lucrari aferente lunilor/anilor ce nu se incadreaza in intervalul de timp urmarit"

Luand in considerare fondul cerintei imperative din fisa de date a achizitiei, precum si prevederile Instructiunii ANAP nr. 2/19.04.2017, in conformitate cu prevederile art. 103 din HG 395/2016, va rugam sa precizati in mod clar, complet si fara ambiguitati daca se considera indeplinita cerinta pusa in discutie, fata de speta evocata in cele ce urmeaza:

1. Obiect contract: Lucrari de constructie nod rutier autostradal (considerat obiect de constructie cu functionalitate independenta, iar in conformitate cu legislatia aplicabila in statul in care s-a incheiat si executat contractul, nu s-au incheiat receptii partiale pe tronsoane de drum, ci numai receptie la terminarea integrala si punere in functiune a lucrarilor ce au facut obiectul contractului);

2. Contractul a fost incheiat in iunie 2009, cu ordin de incepere emis in anul 2010 si finalizare lucrare aprilie 2013.

3. In anul 2017, beneficiarul lucrarii emite Certificatul de executie lucrari, prin care certifica finalizarea integrala a lucrarilor ce au facut obiectul contractului, precum si alte elemente esentiale (ex.: valoare, istoricul lucrarii, etc).

Fata de toate cele invederate, va rugam sa precizati daca in speta prezentata,

	<i>autoritatea contractanta ia in considerare prevederile art. 13 alin. 3 din Instructiunea ANAP nr. 2/19.04.2017.</i>
Raspuns 11	Ultimii 5 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare nr. 174933/26.04.2017. Totodata, tinand cont de prevederile Instructiunii ANAP nr. 2/2017, limita inferioara a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii, asa cum aceasta a fost modificata prin anunturile de tip erata publicate in SEAP, urmand a fi considerata indeplinita cerinta pentru toti operatorii care prezinta dovada receptionarii de catre Beneficiar a lucrarilor executate in intervalul de timp nou rezultat. In ceea ce priveste aplicabilitatea art. 13, alin (3) din Instructiunea ANAP nr. 2/2016, precizam ca Autoritatea Contractanta va respecta obligatia instaurata de acest articol prin Comisia de Evaluare, insa numai dupa analiza documentelor justificative ce urmeaza a fi depuse de ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii, si numai daca acestea atesta ca lucrarile realizate in afara intervalului de 5 ani sunt intr-adevar integrate intr-un obiect de constructie cu <u>functionalitate independenta</u>. Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta are obligatia de a raspunde clar, complet si fara ambiguitati solicitarilor de clarificare ale operatorilor economici, insa atragem atentia ca evaluarea ofertelor este o etapa ulterioara a procesului de achizitie in care Comisia de Evaluare, pe baza informatiilor/documentelor prezentate in oferte, poate stabili indeplinirea criteriilor de calificare de catre ofertanti. Mentionam ca Autoritatea Contractanta are obligatia respectarii Documentatiei de Atribuire si a legislatiei aplicabile in procesul de evaluare, prin urmare ofertele vor fi analizate in consecinta, cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare.
Intrebare 12	<i>Avand in vedere faptul ca in listele de cantitati - revizia 1. (fisierul Liste de cantitati revizia 1) si descrierea de preturi (fisierul 4.1.2-DP Task 2 RO - revizia 1) la obiectul Podete noi descrierea de pret pentru elementele prefabricate A0, A1, A2, A3, C2, D5, P2, L3, T2, T5, solicita cotarea unor operatii - turnare beton, compactare umpluturi (elevatie), pozitionare material drenant, executie camasuiri - care figureaza in listele de cantitati cu cotare de pret distincta, va rugam sa clarificati daca aceste operatii se vor mai cota intrucat ar genera o repetitie a operatiilor si deci o incarcare artificiala a cotatei de pret, iar daca se vor cota va rugam sa specificati modul in care se vor lua in considerare aceste operatii si cantitatile de lucrari pe care le considerati necesare a fi cotate pentru fiecare din</i>

	<i>aceste elemente.</i>										
Raspuns 12	Operatiile cotate in articole distincte nu se vor cota si in articolele de pret pentru elemente prefabricate.										
Intrebare 13	<i>Prin decizia nr. 769 din 08.09.2016 CNAIR a aprobat indicativul AND 590 - Instructiuni tehnice aferente "Caietelor de sarcini generale comune lucrarilor de arta" in cadrul carora regasim si caietele de sarcini nr. 14 - Aparate de reazem si Caietul de sarcini nr. 16 - Dispozitive de acoperirea rosturilor de dilatatie.</i> <i>Astfel, va rugam confirmati faptul ca pentru proiectul "Reabilitarea DN6 intre Alexandria si Craiova, Lot 2: km 132+435 - km 185+230" se vor respecta intocmai cerintele Indicativului AND 590_2016.</i> <i>Mentionam faptul ca tipurile de rosturi de dilatatie si de aparate de reazem difera in functie de cerintele tehnice aferente fiecarui Caiet de sarcini, respectiv cel publicat in SEAP si cel conform indicativ AND 590, existand astfel discrepante.</i>										
Raspuns 13	Pentru acest proiect se vor respecta cerintele indicativului AND 590_2016.										
Intrebare 14	<i>Va rugam sa postati plansa cu detaliile de executie pentru camera de cadere in vederea coterii pretului c3 camera de cadere.</i>										
Raspuns 14	Pentru cotarea pretului C3 se vor folosi detaliile din seria de planse DN6-DE-T1-L2-PC.										
Intrebare 15	<i>In cadrul capitolului "23. LUCRARI DE CONSOLIDARE" din lista de cantitati, se indica urmatorul articol:</i> <table><tr><td>Nr. crt. No</td><td>Cod articol Item code</td><td>Descrierea lucrarii Works Description</td><td>UM</td><td>Cantitate Quantity</td></tr><tr><td>1</td><td>cons1</td><td>Zid de sprijin din beton armat fundat si ancorat</td><td>m</td><td>120,00</td></tr></table> <i>Nu s-au gasit informatii despre acest articol in planurile puse la dispozitie de catre Client. Va rugam sa ne oferiti mai multe informatii cu privire la zidul de sprijin (de exemplu tipul, inaltimea, grosimea) si ancorarea in teren.</i>	Nr. crt. No	Cod articol Item code	Descrierea lucrarii Works Description	UM	Cantitate Quantity	1	cons1	Zid de sprijin din beton armat fundat si ancorat	m	120,00
Nr. crt. No	Cod articol Item code	Descrierea lucrarii Works Description	UM	Cantitate Quantity							
1	cons1	Zid de sprijin din beton armat fundat si ancorat	m	120,00							
Raspuns 15	A se vedea Raspunsul nr. 20 din Clarificarea nr. 4.										
Intrebare 16	<i>Va rugam clarificati daca in cadrul Planului Calitatii trebuie sa atasam si procedurile tehnice de executie sau se va prezenta doar lista acestora.</i>										
Raspuns 16	In cadrul Planului Calitatii se va prezenta doar lista procedurilor tehnice de executie.										
Intrebare 17	<i>Avand in vedere Intrebarea nr 1 si Raspunsul 1 din Clarificarea nr. 2 la Documentatia de Atribuire, coroborata cu faptul ca dispozitivele de acoperire rosturi sunt agrementate pentru o perioada de maxim 10 ani, va solicitam sa confirmati ca, pentru obtinerea punctajului maxim, ofertantul poate introduce in oferta sa dispozitivele de acoperire rosturi cu o garantie de producator de 10 ani urmand ca restul de garantie de pana la 20 ani sa fie asigurata de Ofertant.</i>										

Raspuns 17	Garantia acordata dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie este similara unei garantii acordata produselor. Astfel, Antreprenorul are obligatia sa utilizeze in cadrul contractului dispozitive pentru care producatorul/furnizorul va asigura perioada de garantie ofertata de Antreprenor in cadrul Propunerii sale tehnice. Astfel, pe durata garantiei suplimentar ofertata, Antreprenorul prin producatorul/furnizorul care garanteaza dispozitivul de acoperire a rosturilor, trebuie sa asigure, prin efort propriu, repararea sau inlocuirea acestuia si remedierea efectelor deteriorarilor structurii ca urmare a defectiunilor dispozitivului aparute in aceasta perioada.
Intrebare 18	<i>Referitor la derularea procedurii de atribuire a contractului „Reabilitare DN6 Alexandria - Craiova, Lot 2: km 132+435 - km 185+230 - relictare”, avand in vedere solicitarile de clarificari formulate de catre subscrisa (vezi solicitare depusa in data de 16.05.2017) precum si lipsa pana la aceasta data a oricarui raspuns din partea autoritatii contractante, in vederea respectarii drepturilor operatorilor economici consfintite de legislatia in materia achizitiilor publice, va rugam sa procedati la decalarea datei de depunere a ofertelor cu aproximativ 30 zile.</i> <i>Facem aceasta solicitare raportandu-ne si la prevederile art. 153 din Legea nr. 98/2016, care prevede ca "autoritatea contractantă prelungește perioada stabilită în anunțul de participare sau în documentele achiziției pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, în următoarele cazuri:</i> <i>a) în cazul în care, din orice motiv, informațiile suplimentare sau răspunsul autorității contractante la solicitarea de clarificări nu sunt transmise în termenele prevăzute la art. 161, deși clarificările sau informațiile suplimentare au fost solicitate de operatorul economic în timp util, ținând seama de termenul de răspuns al autorității contractante prevăzut la art. 160 alin. (2);".</i>
Raspuns 18	A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din SEAP, precum si clarificarile publicate de Autoritatea Contractanta.
Intrebare 19	<i>Facem referire la Intrebarea si respectiv Raspunsul nr. 14 din Clarificarea nr. 4, precum si la cerinta din Caietul de Sarcini – Articole generale, cap. II.1.15.A. Desene si proiectare, asistenta proiectantului si asistenta tehnica arheologica, si remedierea degradarilor la lucrarile existente unde se precizeaza ca activitate “corelarea Proiectul Tehnic existent cu proiectul "Elaborare PT si DE pentru amenajare intersectii Varianta de ocolire Caracal cu DN6" si anume intersectiile giratorii situate la pozitiile kilometrice km 170+480 (DN6) si km 177+850 (DN6).”</i> <i>Va rugam sa confirmati ca:</i>

	(i) <i>lucrarile propriu-zise de amenajare a celor 2 intersectii nu fac parte din obiectul contractului supus actualei proceduri de executie;</i> (ii) <i>proiectarea corelarii PT - DN 6 existent cu PT si DE - Varianta de ocolire Caracal, face parte din obiectul contractului supus actualei proceduri de executie si se va plati din art. GI 13;</i> (iii) <i>in Listele de cantitati puse la dispozitie in cadrul actualei proceduri de atribuire nu sunt cuprinse lucrari si cantitati estimative pentru o astfel de corelare;</i> (iv) <i>lucrarile care vor rezulta din proiectarea de la pct. (ii) se vor trata in conformitate cu sub-clauza 13.2. din Conditile de Contract. In acest sens, daca intelegerea noastra este corecta, va rugam sa precizati de unde se vor plati aceste lucrari avand in vedere ca in Listele de cantitati puse la dispozitie nu exista capitolul de Cheltuieli neprevazute.</i>
Raspuns 19	(i) Lucrarile de amenajare a celor 2 intersectii nu fac parte din cadrul acestui contract. A se vedea Raspunsul nr. 14 din Clarificarea nr. 4. (ii) Proiectarea corelarii PT – DN6 existent cu PT si DE – Varianta de ocolire Caracal face parte din obiectul contractului supus acestei proceduri si se va plati din GI 13. A se vedea Raspunsul nr. 22 din Clarificarea nr. 5. (iii) – (iv) Avand in vedere ca intersectiile respective au fost executate in cadrul altui contract de executie lucrari, prin corelarea celor doua proiecte amintite la punctul (ii) va rezulta doar o actualizare a planselor, fara sa aiba implicatii in listele de cantitati.
Intrebare 20	<i>Facem referire la urmatoarele documente: (a) Clarificarea nr. 4 – intrebarea si raspunsul nr. 25; (b) Clarificarea nr. 3 – Intrebarile si raspunsurile nr. 25 si 26, unde autoritatea contractanta precizeaza: “In cadrul volumului 4.1.2 Descrierea Preturilor (Anexa 2), la articolul GI 24 sunt specificate toate precizarile referitoare la articolul cons1/cons2”.</i> <i>(c) La cerinta si precizarile din Caietul de Sarcini – Articole generale, cap. II.1.15.A. Desene si proiectare, asistenta proiectantului si asistenta tehnica arheologica, si remedierea degradarilor la lucrarile existente, si anume:</i> <i>“ [...] 2. proiectului tehnic aferent lucrărilor de consolidare in zona alunecărilor de teren de la km 153+173 – km 153+232 partea stânga si km 153+160 – 153+173 partea dreapta;</i> <i>[...]Articolele si cantitatile de lucrari aferente Proiectului Tehnic mentionat la punctul 2 de mai sus, au fost estimate si incluse in listele de cantitati. [...]”</i> <i>Va rugam sa confirmati ca:</i> (i) <i>in Listele de cantitati puse la dispozitie in cadrul actualei proceduri de</i>

	<i>atribuire nu sunt cuprinse toate lucrarile si cantitatile necesare pentru executia unor astfel de lucrari de consolidari;</i> <i>(ii) viitoarea proiectare a respectivelor lucrari de consolidari se va plati din art. GI 13.</i> <i>(iii) lucrarile care se vor executa vor fi cele care vor rezulta din proiectarea de la pct. (ii), iar acestea se vor trata in conformitate cu sub-clauza 13.2. din Conditile de Contract. In acest sens, daca intelegerea noastra este corecta, va rugam sa precizati de unde se vor plati aceste lucrari avand in vedere ca in Listele de cantitati puse la dispozitie nu exista capitolul de Cheltuieli neprevazute.</i> <i>Totodata, avand in vedere faptul ca obiectul actualei proceduri de atribuire nu il reprezinta un contract de proiectare – executie, va rugam sa ne puneti la dispozitia ofertantilor proiectul aferent respectivelor lucrari de consolidari, chiar daca acesta intra sub incidenta reproiectarii prevazute in Caietul de Sarcini – Articole generale, cap. II.1.15.A..</i>
Raspuns 20	(i) In cadrul listelor de cantitati sunt cuprinse toate cantitatile necesare pentru executia lucrarilor de consolidare; (ii) Proiectarea lucrarilor de consolidare se va plati din articolul GI24; (iii) Lucrarile se vor deconta in cadrul articolelor cons1 si cons2.
Intrebare 21	<i>In documentatia de atribuire publicata in SEAP, formularul DUAE s-a atasat in format Word. Va rugam sa transmiteti formularul DUAE cu extensia .xml pentru a putea fi completat de catre ofertanti.</i>
Raspuns 21	In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, cap. 7. Oferta si documentele insotitoare, pct. Documentul Unic de Achizitie European (DUAE): "Ofertantul va completa DUAE pe baza formularului standard pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta, disponibil in SEAP in format electronic editabil, furnizand raspunsurile solicitate conform instructiunilor din cadrul DUAE si inserand in campurile disponibile toate informatiile solicitate in Fisa de date a achizitiei." Ofertantii vor completa si vor transmite in SEAP formularul DUAE pus la dispozitie de Autoritatea Contractanta impreuna cu intreaga documentatie de atribuire, respectiv fisierul DUAE - DN6.docx.p7s. Va rugam sa aveti in vedere ca acesta respecta modelul pus la dispozitie de ANAP prin intermediul Notificarii din 01.09.2016.
Intrebare 22	<i>Avand in vedere volumul mare si complexitatea documentelor din cadrul documentatiei de atribuire, precum si faptul ca au fost publicate o serie de clarificari care au completat sau lamurit anumite aspecte din documentatia initiala, ultimele raspunsuri la solicitarile de clarificari fiind publicate abia in</i>

	<i>data de 07.06.2017, pentru respectarea legislatiei si principiilor legale care stau la baza achizitiilor publice, va rugam sa reveniti asupra termenului de depunere, stabilit pentru data de 28.06.2017 si sa il decalati, astfel incat sa fie asigurat un termen rezonabil pentru analiza documentatiei si depunerea unor oferte conforme si unitare de catre potentialii ofertanti, corelate cu raspunsurile la clarificarile publicate.</i> <i>De asemenea, in vederea sustinerii si fundamentarii solicitarii anterioare, va aducem la cunostinta ca in perioada de cand a fost publicata documentatia de atribuire si pana in prezent, au fost mai multe zile nelucratoare, cum ar fi: 1 mai 2017 si intervalul 01-05 iunie 2017.</i> <i>Prin urmare, avand in vedere cele mentionate si pentru respectarea legislatiei care reglementeaza domeniul achizitiilor publice, va rugam sa reveniti asupra termenului de depunere stabilit in data de 28.06.2017 si sa il decalati, astfel incat sa asigurati un termen rezonabil de zile lucratoare pentru intocmirea unor oferte conforme si unitare de catre potentialii ofertanti, in concordanta cu documentatia de atribuire si corelate raspunsurile la clarificarile publicate.</i>
Raspuns 22	A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din SEAP.
Intrebare 23	<i>Referitor punctul IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice din Fisa de date in cadrul formularului nr. 4 sectiunea VII in tabel se solicita "Valoarea prestatilor Furnizorului" pentru a nu divulga valoarea la care se ridica partile respective din contract va rugam sa elimine aceasta coloana.</i>
Raspuns 23	Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de Atribuire. Coloana "Valoarea prestatilor Furnizorului" a fost inclusa in conformitate cu prevederile art. 12¹, alin (1) din OUG 84/2003 cu modificarile si completarile ulterioare care prevede ca "Potrivit prevederilor legislatiei în domeniul achizițiilor publice, contractul de achiziție publică având ca obiect realizarea, reabilitarea, extinderea sau modernizarea de drumuri de interes național, încheiat între C.N.A.I.R. și antreprenorul general de lucrări, trebuie să includă și datele de identificare ale furnizorilor implicați în respectivul contract de achiziții publice de lucrări sau servicii, precum și <u>valoarea prestatilor fiecăruia dintre acestia</u>". Totodata, va rugam sa aveti in vedere ca pretul ofertei nu este compus exclusiv din valoarea prestatilor furnizorilor de materiale.
Intrebare 24	<i>Avand in vedere faptul ca nu ne-ati raspunsul la solicitarile de clarificare din data de 09.05.2017 si 22.05.2017 esentiale din punctul nostru de vedere la pregatirea ofertei va rugam sa ne transmiteti raspunsul solicitarilor si sa decalati termenul de depunere al ofertelor cu minim 10 zile necesar pregatii ofertei ulterior</i>

	<i>raspunsurilor la clarificarile transmise.</i>
Raspuns 24	A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din SEAP, precum si raspunsurile la clarificari publicate.
Intrebare 25	<i>Avand in vedere documentatia publicata in SEAP de Autoritatea Contractanta si clarificarile la documentatia de atribuire afisate pana la data prezentei, in special faptul ca exista solicitari de clarificare esentiale transmise de catre potentialii ofertanti, inca din data de 08.06.2017, la care nu s-a primit niciun raspuns, va solitam prin prezenta adresa prelungirea termenului de predare cu cel putin 7 zile. Solicitarea de prelungire are in vedere prevederile legislative in vigoare, respectiv prevederile art. 153 din Legea 98/2016 coroborat cu prevederile art. 55 alin (2) din HG 395/2016.</i>
Raspuns 25	A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din SEAP.
Intrebare 26	<i>Referitor punctul IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice, formularul 4-PROPUNEREA TEHNICA, sectiunea VII. Lista furnizorilor de materiale de constructie conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”, modificata si completata prin Legea nr. 76/24.06.2016 si prin OUG 55/2016: Va rugam sa fiti de acord cu eliminarea coloanei „Valoarea prestatilor Furnizorului (lei fara TVA)” tinand cont ca acest formular va fi prezentat in cadrul propunerii tehnice.</i>
Raspuns 26	A se vedea Raspunsul nr. 23 din prezenta clarificare.
Intrebare 27	<i>Avand in vedere complexitatea si vastitatea documentatiei ce trebuie pregatita pentru participarea la licitatie nr. anunt 174932/26.04.2017, va solitim prelungirea termenului de depunere a ofertelor cu minim 15 zile.</i>
Raspuns 27	A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din SEAP.
Intrebare 28	<i>Avand in vedere urmatoarele aspecte:</i> <i>• Clientul a publicat in SEAP in acelasi timp mai multe licitatii in domeniul autostrazilor/ drumurilor, acestea fiind de interes pentru compania noastra</i> <i>• La inceputul lunii iunie au fost cateva zile cu sarbatori legale nationale;</i> <i>• volumul foarte mare de documente care trebuie traduse din/ in limba romana;</i> <i>Rugam Autoritatea Contractanta sa extinda termenul de depunere a ofertelor cu 20 zile, respectiv pana la data de 17.07.2017.</i>

Raspuns 28	A se consulta noul termen de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din SEAP.
Intrebare 29	<i>Va rugam sa ne transmiteti raspunsurile dvs. la intrebarile transmise de noi data de 09.06.2017 si 15.06.2017.</i>
Raspuns 29	A se vedea Raspunsurile nr. 16 si nr. 23 din prezenta clarificare.
Intrebare 30	<i>Va rugam sa confirmati ca in cazul unei asocieri, oferta si Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) pot fi semnate electronic si se pot depune in SEAP de catre oricare dintre membrii asocierii (indiferent ca e Lider/ Asociat 1/ Asociat 2) in baza Formularului nr. 1 - Imputernicire - semnat electronic de catre reprezentantul legal al liderului de asociere.</i>
Raspuns 30	Oferta si Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa de catre persoana imputernicita in acest sens prin Formularul nr. 1 Imputernicire. In situatia descrisa de dvs, membrii unei asocieri pot desemna aceeaasi persoana pentru aplicarea semnaturii electronice, cu conditia ca toti membri asocierii sa imputerniceasca, prin Formularul nr. 1, aceeaasi persoana. Incarcarea in SEAP a ofertei/documentelor va fi asigurata de oricare dintre membri asocierii care sunt inregistrati in sistemul electronic, in conformitate cu prevederile art. 58, alin (1) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Formularul nr. 1 "Imputernicire" se va semna olograf de catre reprezentantul legal al Ofertantului/Ofertantului asociat/Tertului sustinator/Subcontractantului, in conformitate cu modelul pus la dispozitie in cadrul Documentatiei de Atribuire, urmand a fi semnat electronic de catre persoana/persoanele desemnata/desemnate sa semneze cu semnatura electronica extinsa in cadrul acestei proceduri.