



**CLARIFICAREA NR. 9 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul
„Reabilitare DN6 Alexandria - Craiova, Lot 2: km 132+435 - km 185+230 - relicitare”**

Intrebare 1	<i>Avand in vedere faptul ca</i> <i>- in listele de cantitati - Lista 7. AMENAJARI DRUMURI (STRAZI LATERALE) SI ACCESE IN CURTI la pozitia 7 se solicita cotarea pretului pentru C1 Podete noi la drumuri laterale si accese proprietati si</i> <i>- in plansa DN6-DE-T1-L2-DET-029 figureaza o serie de cote pentru podete la accese proprietati si o alta serie de cote pentru podete accese drumuri laterale.</i> <i>Va rugam sa specificati daca se doreste in continuare cotarea de pret pentru fiecare tip de podet - caz in care va solicitam sa specificati cate podete din fiecare tip trebuie realizate; in caz contrar va rugam sa specificati cum anume si in ce proportie trebuie sa luam in considerare cotele din plansa mai sus mentionata.</i>										
Raspuns 1	Articolului C1 i se va atribui un singur pret unitar. Proportia dintre podetele la drumuri laterale si accese la proprietati se va determina utilizand informatiile incluse in planse (plan de situatie, profiluri transversal, etc) si informatiile obtinute in urma analizei amplasamentului de catre Ofertant.										
Intrebare 2	<i>In cadrul capitolului "12. SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE" din lista de cantitati, se indica urmatorul articol:</i> <table><tr><th><i>Nr. crt. No</i></th><th><i>Cod articol Item code</i></th><th><i>Descrierea lucrarii Works Description</i></th><th><i>UM</i></th><th><i>Cantitate Quantity</i></th></tr><tr><td><i>100</i></td><td><i>ILB</i></td><td><i>Iluminat pentru parcare pentru odihna conform Ordinul MTCT nr. 2264/2004</i></td><td><i>buc pcs</i></td><td><i>2,00</i></td></tr></table> <i>Ati putea, va rog, sa ne furnizati mai multe informatii cu privire la ce trebuie sa includem pentru fiecare unitate de masura (buc)?</i>	<i>Nr. crt. No</i>	<i>Cod articol Item code</i>	<i>Descrierea lucrarii Works Description</i>	<i>UM</i>	<i>Cantitate Quantity</i>	<i>100</i>	<i>ILB</i>	<i>Iluminat pentru parcare pentru odihna conform Ordinul MTCT nr. 2264/2004</i>	<i>buc pcs</i>	<i>2,00</i>
<i>Nr. crt. No</i>	<i>Cod articol Item code</i>	<i>Descrierea lucrarii Works Description</i>	<i>UM</i>	<i>Cantitate Quantity</i>							
<i>100</i>	<i>ILB</i>	<i>Iluminat pentru parcare pentru odihna conform Ordinul MTCT nr. 2264/2004</i>	<i>buc pcs</i>	<i>2,00</i>							
Raspuns 2	A se vedea masurile de remediere publicate de Autoritatea Contractanta in data de 23.06.2017.										

Intrebare 3	<i>In cadrul capitolului "7. AMENAJARI DRUMURI (STRAZI LATERALE) SI ACCESE IN CURTI" din lista de cantitati, se indica urmatorul articol:</i> <table><tr><th>Nr. crt. No</th><th>Cod articol Item code</th><th>Descrierea lucrarii Works Description</th><th>UM</th><th>Cantitate Quantity</th></tr><tr><td>7</td><td>C1</td><td>Podete noi la drumuri laterale si accese proprietati New culverts for the side roads and the acceses to properties</td><td>buc pcs</td><td>2.807,00</td></tr></table> <i>Va rog sa ne confirmati ca unitatea de masura este "buc" si nu "m"? In plus, planurile DN6-DE-T1-L2-DET-028 (PODET TUBULAR DE ACCES LA PROPRIETATI SI DRUMURI LATERALE) si DN6-DE-T1-L2-DER-029 (SECTIUNE LONGITUDINALA ACCES LA PROPRIETATI SI DRUMURI LATERALE) prezinta neconcordante cu privire la dimensiunile fundatiei tubului de beton, tipologia fundatiei sau tipul de umplere. Prin urmare, va rugam sa clarificati care dintre cele doua planuri ar trebui sa le luam in considerare in momentul evaluarii articolului "C1".</i>	Nr. crt. No	Cod articol Item code	Descrierea lucrarii Works Description	UM	Cantitate Quantity	7	C1	Podete noi la drumuri laterale si accese proprietati New culverts for the side roads and the acceses to properties	buc pcs	2.807,00
Nr. crt. No	Cod articol Item code	Descrierea lucrarii Works Description	UM	Cantitate Quantity							
7	C1	Podete noi la drumuri laterale si accese proprietati New culverts for the side roads and the acceses to properties	buc pcs	2.807,00							
Raspuns 3	Articolul aferent podetelor la drumuri laterale si pentru accesele in curti se va cuantifica la bucata.										
Intrebare 4	<u>R2 STRAT DE PIATRA SPARTA</u> <i>a. Mare (precizare sort 40-63 sau 63-80)</i> <i>b. Amestec optimal</i> DEFINITIE <i>Aceasta descriere se aplica pentru aprovizionarea si punerea in opera a materialelor necesare executarii fundatiei de piatra sparta mare, in conformitate cu prevederile proiectului si cu specificatiile tehnice.</i> DESCRIEREA LUCRARILOR <i>Lucrarile constau din :</i> <i>- asternerea stratului de piatra sparta la grosimea necesara;</i> <i>- executarea stratului de piatra in conformitate cu normele tehnice si caietele de sarcini (impanare, innorire, etc.)</i> <i>- compactarea stratului de piatra sparta conform cerintelor privind densitatea, cota de nivel si grosimea;</i> <i>IN CAIETUL DE SARCINI: FUNDATII DE PIATRĂ SPARTĂ SI/SAU DE PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC OPTIMAL</i> <i>“ART.3. AGREGATE NATURALE</i> <i>3.1. Pentru executia fundatiilor din piatră spartă se utilizează următoarele</i>										

	agregate: a. Pentru fundatie din piatră spartă mare, 40-80: - balast 0-63 mm în stratul inferior; - piatră spartă 40-80 mm în stratul superior; - split 16-25 mm pentru împănarea stratului superior; - nisip grăunțos sau savură 0-8 mm ca material de protecție. b. Pentru fundatie din piatră spartă amestec optimal 0-63 mm - nisip 0-4 mm pentru realizarea substratului, în cazul când pământul din patul drumului este coeziv și nu se prevede executia unui strat de formă sau balast 0-63 mm, pentru substratul drenant; - piatră spartă amestec optimal 0-63 mm. <i>Nisipul grăunțos sau savura ca material de protecție nu se utilizează când stratul superior este de macadam sau de beton de ciment.”</i> <i>Va rugam sa confirmati ca cele descrise de caietul de sarcini sunt componentele Stratului de piatra sparta mare si Stratului de piatra sparta amestec optimal, si totodata va rugam sa ne indicati cantitatea de balast respectiv de piatra sparta sort 40-63/63-80 din care se va compune Stratul de piatra sparta mare.</i>
Raspuns 4	Componentele stratului de piatra sparta mare si stratului de piatra amestec optimal sunt descrise in CS05_ Fundatii de piatra sparta si/sau piatra sparta amestec optimal. Pentru cantitatea de balast, respectiv de piatra sparta sort 40-63/63-80 din care se va compune stratul de piatra sparta mare, se vor respecta indicatiile ART.10. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE.
Intrebare 5	ARTICOLE GENERALE GI11 Alocarea pentru intretinerea drumului in sezonul de iarna in conformitate cu Clauza II.1.10 din Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale. Întreținerea drumurilor existente în timpul execuției - sezonul de iarnă Pentru un minim de 105 zile/an, principalele lucrări de întreținere a drumurilor sunt următoarele: • asigurarea sistemului de informații despre starea drumului 24 de ore / zi timp de 7 zile pe săptămână. • punerea la dispoziție de material inclusiv transportul, stocarea, pregătirea pentru răspândirea pe partea carosabilă și operațiunea de răspândire, inclusiv de control a siguranței traficului. • reparații de suprafață bituminoasă și beton de ciment, inclusiv plombare

	<i>pentru suprafețe deteriorate, etanșare rosturi fisuri, etc</i> • <i>refacere acostamente pentru asigurarea de drenaj lateral a apelor de pe suprafața drumului.</i> • <i>drenarea corectă a apei folosind lucrările de curățare a șanțurilor, camerele de cădere, etc</i> • <i>întreținerea și înlocuirea echipamentului de siguranță rutieră folosind folie de semnalizare, punctele de reper, întreținerea marcajelor orizontale, etc.</i> • <i>asamblarea parapetelor anti-zăpadă în locurile indicate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri precum si de instrucțiunile emise de CNAIR.</i> • <i>evacuarea zăpezii: răspândire de materiale anti-derapante cu împrăștiator conectat cu mașina de cântărire (cantitățile de materiale anti-derapante: aprox. 4 tone de sare/km si aprox. 8 m³ sare/km).</i> Întreținerea drumurilor <i>Va rugam sa ne confirmati ca Antreprenorul va asigura activitatea de deszăpezire pe sectorul de drum km 132+435-185+230, pe toata durata contractului, de asemenea va rugam sa ne confirmati daca parapetele anti-zăpadă vor fi achizitionate si puse la dispozitie de catre Directia Regionala de Drumuri si Poduri, Antreprenorului General.</i> <i>Pentru o estimare unitara si comparabila intre oferte, indicati lungimea de panouri ce urmeaza a fi montate pe sectorul km 132+435-185+230.</i>
Raspuns 5	Antreprenorul va asigura intretinerea drumului in sezonul de iarna pe toata durata de executie a contractului, respectiv pana la receptia la terminarea lucrarilor. Referitor la parapetele anti-zapada, a se vedea Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale revizuite in Anexa 1 la prezenta clarificare.
Intrebare 6	<i>Avand in vedere ca am solicitat clarificari privind documentatia postata in SEAP si nu am primit nici un raspuns din partea dvs, fapt ce duce la intarzierea pregatirii si transmiterii unei oferte corespunzatoare, va solicitam prelungirea termenului de predare cu cel putin 30 zile. Solicitarea de prelungire are in vedere prevederile legislative in vigoare, respectiv prevederile art. 153, 160, 161 din Legea 98/2016 coroborat cu prevederile art. 55 alin (2) din HG 395/2016.</i>
Raspuns 6	A se consulta termenul de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din SEAP, precum si raspunsurile la clarificari publicate.
Intrebare 7	Referitor lista de cantitati nr. 12: SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE:

	<i>pozitia 52: SVF1-Figura F1: Presemnalizarea directiilor la o intersectie de drumuri din afara localitatilor – 100 mp; conform planse, sunt 125.81 mp (la km 136+490, km 137+200, km 145+585, km 146+363, km 153+365, km 153+920, km 154+025, km 154+343, km 155+000, km 155+830, km 155+920, km 156+820, km 162+040, km 162+620, km 162+640, km 163+350, km 166+506, km 167+320, km 180+720, km 181+535). Va rugam clarificati cantitatea ce se va oferta.</i>
Raspuns 7	Cantitatea ce se va oferta este cea din listele de cantitati.
Intrebare 8	<i>Referitor lista de cantitati nr. 12: SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE: pozitia 53: SVF3-Figura F3: Presemnalizarea directiilor indicate – 50 mp; conform planse, sunt 88.20 mp (la km 136+540, km 137+150, km 145+715, km 146+213, km 153+575, km 153+900, km 155+200, km 155+500, km 162+755, km 163+150). Va rugam clarificati cantitatea ce se va oferta.</i>
Raspuns 8	Cantitatea ce se va oferta este cea din listele de cantitati.
Intrebare 9	<i>Referitor lista de cantitati nr. 12: SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE: pozitia 54: SVF4-Figura F4: Presemnalizarea traseului de evitare a localitatilor -12mp; conform planse, sunt 28 mp (la km 169+960, km 178+385). Va rugam clarificati cantitatea ce se va oferta.</i>
Raspuns 9	Cantitatea ce se va oferta este cea din listele de cantitati.
Intrebare 10	<i>Referitor lista de cantitati nr. 12: SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE: pozitia 55: SVF5-Figura F5: Presemnalizarea directiilor intr-o intersectie cu sens giratoriu – 80mp; conform planse, sunt 136.75mp (la km 170+060, km VO km 0+520, km 171+000, km 177+283, km VO km 9+820, km 178+285, km 170+210, km VO 0+380, km 170+750, km 177+584, VO km 10+070, km 178+135). Va rugam clarificati cantitatea ce se va oferta.</i>
Raspuns 10	Cantitatea ce se va oferta este cea din listele de cantitati.
Intrebare 11	<i>Referitor lista de cantitati nr. 12: SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE: pozitia 56: SVF8A- Fig. F8: Presemnalizare parcare pe drumuri nationale- 16 mp; conform planse, sunt 33mp (la km 151+600, km 152+100, km 152+565, km 152+840). Va rugam clarificati cantitatea ce se va oferta.</i>
Raspuns 11	Cantitatea ce se va oferta este cea din listele de cantitati.
Intrebare 12	<i>Referitor lista de cantitati nr. 12: SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE: pozitia 57: SVF10-Figura F10: Confirmarea directiei de mers spre o localitate si distanta pana la aceasta-57.5mp; cf planse, 58.5mp(km 136+500, km 137+490, km 145+690, km 146+313, km 153+615, km 154+336, km 155+091, km</i>

	<i>155+500, km 156+250, km 156+600, km 162+075, km 162+400, km 162+790, km 163+145, km 166+790, km 167+077, km 170+160, km VO km 0+140, km 170+850, km 177+708, km 178+030, km 181+020, km 181+260). Va rugam clarificati cantitatea ce se va oferta.</i>
Raspuns 12	Cantitatea ce se va oferta este cea din listele de cantitati.
Intrebare 13	<i>Referitor lista de cantitati nr. 12: SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE: pozitia 64: SVF31-Figura F31 Directia spre localitatea indicata-20mp; conform planse sunt 10.73mp (la km 136+670, km 136+910, km 145+880, km 145+925, km 146+0274, km 154+710, km 156+408, km 156+413, km 162+240, km 166+905, km 177+832, km 181+115, km 181+125). Va rugam clarificati cantitatea ce se va oferta.</i>
Raspuns 13	Cantitatea ce se va oferta este cea din listele de cantitati.
Intrebare 14	<i>Referitor lista de cantitati nr. 12: SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE: pozitia 65: SVF32-Figura 32-Directia spre localitatile indicate-35.93mp; conform planse sunt 52mp (la km 136+670, km 136+910, km 145+880, km 146+072, km 153+755, km 153+765, km 153+815, km 154+170, km 155+275, km 155+333, km 155+364, km 156+413, km 162+240, km 162+953, km 163+008, km 166+905, km 170+460, km VO km 0+22, km VO km 0+030, km 177+875, km VO km 10+323, km VO km 10+341, km 181+125). Va rugam clarificati cantitatea ce se va oferta.</i>
Raspuns 14	Cantitatea ce se va oferta este cea din listele de cantitati.
Intrebare 15	<i>Referitor lista de cantitati nr. 12: SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE: pozitia 97: SVSS-Stalpi pentru panouri de mari dimensiuni (lungime =6.00m, diam=128mm)- 264m; conform planse, sunt 492m. Va rugam clarificati cantitatea ce se va oferta.</i>
Raspuns 15	Cantitatea ce se va oferta este cea din listele de cantitati.
Intrebare 16	<i>Referitor lista de cantitati nr. 12: SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE: Va rugam sa indicati unde in listele de cantitati sunt restul stalpilor pe care se vor monta indicatoarele.</i>
Raspuns 16	Cu exceptia stâlpilor pentru panouri de dimensiuni mari, restul stalpilor sunt inclusi in descrierea de pret EQ, sv INDICATOARE RUTIERE.
Intrebare 17	<i>In volumul 7_Mutari_protejari-vol 7-1, la pagina 21, se precizeaza: „Amplasamentul conductelor proiectate este redat in planul de situatie scara a:500, nr. PRG-09/2009, plansa 1”. Intrucat acest plan nu se afla in documentatia pusa la dispozitie, va rugam sa il postati pe SEAP.</i>

Raspuns 17	Planurile de situatie scara 1:25000 si 1:1000 din volumul 7_Mutari_protejari-vol 7-1 includ informatiile solicitate.
Intrebare 18	<i>In volumul 7_Mutari_protejari-vol 7-1, la pagina 36, se precizeaza: „Amplasarea lucrarilor de investitii este prezentat in: - Plan de incadrare in zona- scara 1:50 000; - Plan de situatie –scara 1:1000” Intrucat aceste planuri nu se afla in documentatia pusa la dispozitie, va rugam sa le postati pe SEAP.</i>
Raspuns 18	Planurile de situatie scara 1:25000 si 1:1000 din volumul 7_Mutari_protejari-vol 7-1 includ informatiile solicitate.
Intrebare 19	<i>In documentatia Descrierea Preturilor, folositi „Proiectant” ca si termen contractual din categoria Parti si persoane din Conditii Generale de Contract, dar nu exista in documentatia de atribuire definitia acestui termen. Va rugam sa-l definiti.</i>
Raspuns 19	A se vedea Anexa 2 - Volumul 4.1.2. Descrierea preturilor in cadrul caruia a fost revizuita definitia articolului GI 14.
Intrebare 20	<i>Referitor la Descrierea de pret pentru norma R15 – Repararea gropilor din imbracamintile asfaltice existente (UM : tona). Avand in vedere faptul ca unitatea de masura a prezentei norme este tona, pentru a putea introduce in analiza operatiile incluse in descrierea de pret (decapare in structura rutiera, calcularea molozului de indepartat, suprafata de curatat, asternerea de AB31.5, etc) este necesar sa se cunoasca adancimea pe care se va face reparatia. Pentru o evaluare unitara din partea tuturor ofertantilor, va rugam sa indicati o grosime (medie) m care se va lua in calcul la acest pret.</i>
Raspuns 20	In Lista de cantitati nr. 4 “Reparatii la sistemul rutier existent” sunt 3 articole: R15, R13c si R13b. Articolele R13a si R13b fac referire la “frezarea imbracamintii asfaltice, fara inlocuire cu mixtura” pe adancimi mai mici sau mai mari de 6cm (care se masoara la mp). Apoi se aplica articolul R15 “Reparare a gropilor din imbracamintile asfaltice”.
Intrebare 21	<i>Referitor la plansele de detaliu pentru Accese la proprietati si drumuri laterale (D=750mm), pret C1, (DN6-DE-T1-L2-DET-029). Conform acestei planse, si in lipsa vreunei precizari in descrierea de pret pentru fundatia tubului se va folosi C25/30 (sectiune transversala) sau C8/10 (sectiune longitudinala). Va rugam sa precizati ce clasa de beton se va folosi pentru fundatia tubului si pentru piteni la aceste podete.</i>

Raspuns 21	Clasa de beton in fundatia si timpanul podetului va fi C8/10.
Intrebare 22	<i>Referitor la pretul C1 - Accese la proprietati si drumuri laterale (D=800m), va rugam sa precizati ce fel de tuburi se vor oferta pentru aceste lucrari: de tip "beton armat" sau de tip "PREMO".</i>
Raspuns 22	La accesele la proprietati se vor folosi tuburi PREMO, iar la drumurile laterale, tuburi din beton armat.
Intrebare 23	<i>In lista 10/Podete Noi , la poz. 1 avem R15a - Desfacere sistem rutier 734.5 mc.</i> <i>Conform descrierilor de pret R15 este "Repararea gropilor din imbracamintile asfaltice existente" (UM:tona), insa R17 este "Indepartarea structurii rutiere" (UM = MC).</i> <i>Va rugam sa precizati daca codul corect la aceasta pozitie este R17/ Indeartarea structurii rutiere.</i> <i>Daca codul corect nu este R17, va rugam sa precizati care este acela si sa ne puneti la dispozitie descrierea de pret aferenta.</i>
Raspuns 23	Codul corect aferent pozitiei 1 este R15A. Descrierea de pret aferenta acestui articol se regasteste in Volumul 4.1.2 Descrierea preturilor.
Intrebare 24	<i>In listele de cantitati se regasesc si montaje de aripi tip A3 si timpane tip T5 la podete, pentru care in documentatie nu exista planse de detaliu. Avand in vedere cerintele din descrierile de preturi, va solicitam sa ne puneti la dispozitie aceste planse.</i>
Raspuns 24	A se vedea Anexa 3 la prezenta clarificare ce contine plansa de cofraj si armare aripa A3 si Timpan T5. Dimensiunile care se vor folosi la realizarea timpanului T5 sunt cele din dispozitia podetului.
Intrebare 25	<i>Denumirea catorva fisiere existente in documentatia de atribuire care contin plansele de detaliu pentru elementele prefabricate necesare la podete contine cuvantul „refolosibile” (aripi, timpane).</i> <i>Va rugam sa precizati daca aceste elemente (aripi A0 A1 A2 A3 timpan T2 T5) exista deja pe teren si dupa demolarea podetelor existente se vor recupera si refolosi.</i>
Raspuns 25	Aceste elemente nu se vor putea recupera si refolosi.
Intrebare 26	<i>In lista de largire podete (11) si Podete Noi (10) se observa ca exista o pozitie de Hidroizolatie (2B21). Avand in vedere faptul ca in descriere de pret pentru montajul tuturor prefabricatelor de la podete este inclusa si operatia de hidroizolare, va solicitam sa precizati care din variante ramine valabila:</i>

	<i>Varianta I - se exclude din liste pozitia cu codul 2B21.</i> <i>Varianta II - in preturile de montaj prefabricate C1A2, C1B2, CC3, C1D0, C2D1, C2D2, C1F2, C1F5, C1D3, CC3, C1E5 nu se va mai introduce si cotarea hidroizolatiei.</i>
Raspuns 26	Hidroizolatia va fi cotata in cadrul articolelor CIA2, CIB2, CC3, CIDO, C2D1 , C2D2, CIF2, CIF5, CID3, CC3, CIE5. Drept urmare, se elimina articolul 2B21 Hidroizolatie din cadrul Listelor de cantitati nr. 10 si nr. 11. A se vedea Listele de cantitati revizuite in Anexa 4 la prezenta clarificare.
Intrebare 27	<i>In lista de cantitati „Articole generale”, cod articol GI.05 (Alocare pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Inginer, potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, in timpul Duratei de Executie) si cod articol GI.06 (Alocare pentru masuratori privind poluarea si raportarea acestora catre Inginer, potrivit Clauzei II.1.8 din Specificatii Tehnice pentru Articole Generale, pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor): va rugam sa precizati ce indicatori trebuie sa contina masuratorile pentru poluare?</i>
Raspuns 27	A se vedea Specificatiile Tehnice pentru Articole Generale, clauza II.1.8. Protejarea mediului înconjurător: <i>"Procurarea și instalarea unor echipamente specifice pentru monitorizarea zgomotului, emisiilor de gaze, prafuri, lichide și alți poluanți care derivă din activitățile desfășurate si /sau incheierea de contracte de prestari servicii pentru realizarea monitorizarii cu firme acreditate pentru analizele si/sau incercarile efectuate. Monitorizarea factorilor de mediu se va realiza conform conditiilor stabilite prin acordul de mediu emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului".</i>
Intrebare 28	<i>Avand in vedere ca Normativul AND-554/2002, precizeaza la art. 5 ca respectiva reglementare nu se aplica lucrarilor de modernizari si constructii noi de drumuri, va rugam sa clarificati de ce considerati ca se aplica lucrarilor de reabilitare, care conform definitiei uzuale, sunt superioare lucrarilor de modernizare?</i>
Raspuns 28	Normativul AND 554/2002 se aplica, conform prevederilor articolului 4, categoriilor de drum din care face parte si Drumul National 6, a carui reabilitare face obiectul prezentei proceduri. Avand in vedere ca lucrarile de reabilitare se vor executa fara inchiderea traficului, aceasta presupune executia lucrarilor de intretinere de catre Antreprenor in scopul satisfacerii cerintelor de siguranta si

	confort pentru desfasurarea traficului.
Intrebare 29	<i>In ceea ce priveste lucrarile de intretinere pe timp de iarna si cele pe timp de vara, va rugam sa detaliiati care sunt activitatile avute in vedere in descrierea articolelor GI.09, GI10 si GI.11?</i>
Raspuns 29	Principalele activitati pentru lucrarile de intretinere pe timp de iarna si timp de vara sunt mentionate in cadrul Specificatiilor Tehnice pentru Articole Generale.
Intrebare 30	<i>Va rugam sa clarificati urmatoarele aspecte:</i> <i>a. art. GI09 acopera lucrarile de intretinere curenta iarna/vara conform Normativ AND 554/2002?</i> <i>b. art. GI10 acopera lucrarile de intretinere periodica in sezonul de vara conform Normativ AND-554/2002?</i> <i>c. art. GI11 acopera lucrarile de intretinere periodica in sezonul de iarna conform Normativ AND-554/2002?</i>
Raspuns 30	Asa cum este mentionat si in cadrul specificatiilor tehnice, Antreprenorul va propune un plan de intretinere care trebuie corelat cu activitatile din cadrul specificatiilor tehnice (unde sunt mentionate principalele lucrari pentru sezoanele de iarna si de vara), cu Normativul AND 554/2002 care prevede lucrarile care urmeaza sa fie executate in sezoanele de iarna si de vara, precum si cu lucrarile de reabilitare cuprinse in cadrul listelor de cantitati.
Intrebare 31	<i>Avand in vedere ca tipul lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri sunt lucrari de reabilitare va rugam sa clarificati care sunt lucrarile de intretinere periodica care se vor executa in sezoanele de vara si iarna.</i>
Raspuns 31	A se vedea Raspunsul nr. 30 din prezenta clarificare.
Intrebare 32	<i>Desi descrierea de pret cu privire la montarea indicatoarelor de circulatie are ca unitate de masura BUCATA, in listele de cantitati cateva pozitii apar cu unitatea de masura METRUL PATRAT (SVF1, SVF3, SVF4, SVF5, SVF8A, SVF10, SVF31, SVF32, SVF34, SVF35, SVF47, SVF49, SVF50, SVF51, SVF52). Avand in vedere ca aceste indicatoare sunt de tip mare, care se monteaza pe 2 stalpi, precum si faptul ca pentru a ofera corect aceste pozitii ar fi necesar sa cunoastem (in varianta in care unitatea de masura ramine metrul patrat) numarul exact de indicatoare de fiecare tip, va rugam sa precizati :</i> <i>a) Care este unitatea de masura corecta la aceste pozitii : bucata sau metrul patrat ?</i> <i>b) In varianta in care unitatea de masura este metrul patrat, aceste</i>

	<i>indicatoare fiind de tip mare, iar lista de cantitati contine separat pret pentru stilpii panourilor mari, confirmati va rugam faptul ca la preturile SVF1, SVF3, SVF4, SVF5, SVF8A, SVF10, SVF31, SVF32, SVF34, SVF35, SVF47, SVF49, SVF50, SVF51, SVF52 putem ignora indicatia din descrierea de pret de a introduce in cost si stilpii de sustinere.</i> <i>c) Confirmati va rugam faptul ca, cantitatea de la poz. 97- SVSS – STALPI PENTRU PANOURI DE MARI DIMENSIUNI 264 ML este suficienta pentru asigurarea stalpilor la pozitiile SVF1, SVF3, SVF4, SVF5, SVF8A, SVF10, SVF31, SVF32, SVF34, SVF35, SVF47, SVF49, SVF50, SVF51, SVF52 .</i> <i>d) Va rugam sa precizati daca in cazul acestor preturi / norme (SVF1, SVF3, SVF4, SVF5, SVF8A, SVF10, SVF31, SVF32, SVF34, SVF35, SVF47, SVF49, SVF50, SVF51, SVF52) se vor cota si sapatura si betonul necesar pentru fundatie, conform cu descrierile de pret .</i> <i>e) In cazul in care raspunsul la intrebarea precedenta este DA, SE VA COTA SI SAPATURA SI TURNAREA BETONULUI IN FUNDATIE, va rugam sa precizati la ce anume se refera cantitatile din lista 12/SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE, poz.1 /SVBA1 si poz.2 /SVBA2 – BETON ARMAT PENTRU FUNDATII .</i> <i>f) In cazul in care raspunsul la intrebarea 1d) este DA, SE VA COTA SI SAPATURA SI TURNAREA BETONULUI IN FUNDATIE, va rugam sa precizati la ce anume se refera cantitatile din lista 12/SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE , poz.9 /SVEX – SAPATURA PENTRU GROPILE DE FUNDATIE.</i>
Raspuns 32	a) Unitatea de masura este metrul patrat. b) Nu se va tine cont de indicatia din descrierea de pret de a introduce in cost si stalpii de sustinere. c) Cantitatea ce se va oferta va corespunde cu cea din listele de cantitati. d) Se vor cota si sapatura si betonul necesar pentru fundatie. e) Articolele SVBA1 si SVBA 2 se refera la elementele tip consola. f) Articolul se refera la elementele tip consola.
Intrebare 33	<i>In lista de cantitati „Semnalizare si marcaje rutiere”, conform descrierilor de pret de la montarea indicatoarelor, fiecare pret de montaj indicator trebuie sa includa sapatura si turnarea betonului in fundatie. Insa aceasta lista de cantitati contine la pozitia 9/SVEX/ SAPATURA PENTRU GROPILE DE FUNDATIE, si la poz. 1 si 2 (SVBA2 si SVBA1 BETON ARMAT PENTRU FUNDATII).</i> <i>Daca fiecare pret pentru indicatoare include sapatura si turnarea betonului in</i>

	<i>fundatie, va rugam sa precizati la ce sapatura se refera poz. 9 si la ce fundatii se refera poz. 1 si 2 (in conditiile in care poz. 3 si 4 se refera la fundatiile consolelor).</i>
Raspuns 33	Articolele SVEX, SVBA1 si SVBA 2 se refera la elementele tip consola.
Intrebare 34	<i>La pretul SV07/CONSOLA PENTRU INDICATOR "TRECERE PENTRU PIETONI" CU LAMPA CU LUMINA FOCUSATA, conform descrieri de pret, trebuie introdus si costul sapaturii si al fundatiei.</i> <i>a) Va rugam sa confirmati faptul ca sapatura si fundatia acestor console (SV07) nu sunt incluse in cantitatile din lista 12/12/SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE, poz.9 /SVEX – SAPATURA PENTRU GROPILE DE FUNDATIE, respectiv poz. 3 si 4 (SVBA1 si SVBA1 BETON ARMAT PENTRU FUNDATIILE CONSOLELOR).</i> <i>b) Va rugam confirmati faptul ca in pretul pentru SV07/CONSOLA PENTRU INDICATOR "TRECERE PENTRU PIETONI" CU LAMPA CU LUMINA FOCUSATA trebuie sa se introduca si pretul de cost pentru procurarea si montarea a doua indicatoare tip G2 (trecere pietoni), altele decat cele care fac parte din cantitatea de la poz.76/SVG2-FIG.G2 – TRECERE PIETONI.</i>
Raspuns 34	a) Sapatura si fundatia acestor console (SV07) nu sunt incluse in cantitatile din lista de cantitati nr. 12. SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE, poz.9 / SVEX – SAPATURA PENTRU GROPILE DE FUNDATIE, respectiv poz. 3 si 4. b) Confirmam ca in pretul pentru SV07/CONSOLA PENTRU INDICATOR "TRECERE PENTRU PIETONI" CU LAMPA CU LUMINA FOCUSATA trebuie sa se introduca si pretul de cost pentru procurarea si montarea a doua indicatoare tip G2 (trecere pietoni), altele decat cele care fac parte din cantitatea de la poz.76/SVG2 - FIG.G2 – TRECERE PIETONI.
Intrebare 35	<i>La pretul D11K-bazin fito epurator, deoarece detaliul din plansa det.032 nu arata grosimile straturilor, va rugam sa precizati :</i> <i>a) Grosimea stratului de bentonite amestecate si compactate .</i> <i>b) In lipsa unui caiet de sarcini cu privire la stratul de bentonita , va rugam sa precizati tipurile de bentonite amestecate si cantitatile aferente .</i> <i>c) Grosimea stratului de argila compactata. Va rugam sa precizati daca se pot folosi in acest sens pamanturile excavate din lucrare .</i> <i>d) Grosimea stratului de prundis si precizarea sortului.</i>
Raspuns 35	a) Grosimea stratului de bentonite amestecate si compactate este de minim 20cm. b) Procentajul fiecarui tip de bentonite din amestec ramane la latitudinea

	ofertantului. c) Grosimea stratului de argila compactata este de 10 cm. Se pot folosi in acest sens argilele excavate din lucrare. d) Grosimea stratului de prundis este de 20cm, sort 0.05mm – 4 mm.
Intrebare 36	<i>Ref vol 3.1 - specificații tehnice - anexa B</i> <i>1. care este diferența între o balanță analitică și o balanță farmaceutică (pct. 3, 4, 5 și 8 tabel)?</i> <i>2. ce înțelegeți prin platforma scalată, taler diametru 200-300mm (pct. 8, 9 tabel) și la ce folosesc sau standardul de referință pentru acestea?</i> <i>3. diferențele între pct. 11, 12, 13, 14 și pct.15 din tabel</i> <i>4. la ce se referă pct. 29 din tabel "masurarea greutății unitare pentru masurarea densității"?</i> <i>5. la ce se referă pct. 32 din tabel "aparatură de determinare a naturii golurilor"?</i> <i>6. la ce se referă pct. 34, 43, 45 din tabel?</i> <i>7. la pct. 47 din tabel ne indicați sistemul de testare al asfaltului Ele Matta dar conform legislației în vigoare nu puteți impune producătorul</i> <i>8. la ce va referiți când solicitați la pct. 48 "compresometru pentru mostre cubice"?</i> <i>9. la punctul 65 din tabel solicitați "aparatură determinare densități aparentă în aer și apă" dar nu spuneți pentru ce material.</i> <i>10. vă rugăm să clarificați ce este "aparatură de încercare duritatea solului" - pct. 70 și "system de testare a rezistenței învelișului" - pct 72?</i>
Raspuns 36	Laboratorul va fi autorizat în conformitate cu normele în vigoare, și în particular cele definite în „Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții” aprobat prin HG 808/2005. De asemenea, laboratorul va executa analize și încercări în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în construcții, cu standardele naționale sau cu alte documente tehnice aplicabile, pentru controlul calității pe parcursul execuției lucrărilor de construcții.
Intrebare 37	<i>B. Ref vol 3.1 - specificații tehnice - anexa C</i> <i>Vă rugăm să clarificați tabelul din anexa C și anume "Normativ solicitând o anume investigație" și "Normativ specificând metoda de investigație" având în vedere că majoritatea standardelor sunt anulate/ înlocuite sau nu corespunde standardul cu materialul (ex. SR 662, SR 667, SR 174-1, SR 174-2, STAS 1243, STAS 730, SR 7970, STAS 4606, STAS 816, etc.)</i>
Raspuns 37	Asa cum este mentionat in cadrul Specificatiilor Tehnice – Anexa C “Standardele

	si normativele de mai sus pot fi imbunatatite, modificate sau inlocuite in functie de lucrarile din proiect.” De asemenea, asa cum este mentionat in cadrul documentatiei puse la dispozitia Ofertantilor, Autoritatea Contractanta doreste imbunatatirea nivelului calitativ al materialelor ce vor fi utilizate, precum si tehnologia de executie, inclusiv incercari si determinari pe materialele ce urmeaza a fi puse in opera. In acest sens, la intocmirea ofertei se va tine cont de asigurarea nivelului calitativ al materialelor si tehnologiilor de executie prin luarea in considerare a prevederilor normativelor in vigoare.
Intrebare 38	<i>Va rugam sa clarificați tabelul din anexa C si anume "Etape tipuri de lucrări, standardele sau normativele aplicabile si procedura de investigare" ce insemna:</i> <i>a. pct II - Strat de forma Inspecția calitatii pamantului - determinarea granulatiei- clase de plasticitate - evaluarea, :asperitatii — continutul in materii organice in stratul superior - reacții Ph ?</i> <i>b. pct II - Strat de forma Funnel raw slag - densitatea in condiții de umiditate scăzută ?</i> <i>c. pct II - Strat de forma Resturi de cariera ?</i> <i>d. pct II - Strat de forma Determinarea forței stratului de forma ?</i> <i>e. pct V, D - Straturi de baza si fundații "rata de plasticitate si determinarea materialului granular" si asa este pana la finalul tabelului.</i>
Raspuns 38	A se vedea Raspunsul nr. 37 din prezenta clarificare.
Intrebare 39	<i>Referitor la Acordul de asociere si clauzele considerate obligatorii, respectiv:</i> <i>Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este</i> <i>Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.</i> <i>Va rugam sa specificati daca, la momentul depunerii ofertei, se poate modifica art. 4.1 in sensul semnarii contractului cu beneficiarul de catre toti membrii asocierii, astfel:</i> <i>Art. 4.1. Partile convin ca Liderul de asociere este</i> <i>Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere /</i>

	<i>toti membrii asocierii. Liderul de asociere va fi desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.</i>
Raspuns 39	In situatia in care toti membrii unei asocieri doresc sa semneze contractul de achizitie publica, acestia pot mentiona acest lucru in primul paragraf al art. 4.1 din Acordul de Asociere, cu conditia ca paragraful al doilea, respectiv " <i>Liderul de asociere va fi desemnat ca reprezentant autorizat sa primeasca instructiunile contractuale pentru si in numele tuturor membrilor Asocierii, de la Beneficiar, sa poarte intreaga corespondenta cu Beneficiarul si, totodata, va detine puterea de reprezentare a Asocierii in relatia cu Beneficiarul.</i> " sa nu fie modificat.
Intrebare 40	Referitor la Acordul de asociere si clauzele considerate obligatorii, respectiv: Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul - in calitate de Lider al Asocierii, sa fie desemnat titular de cont, in vederea efectuarii operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului „.....”. Datele de identificare sunt urmatoarele: Numele titularului de cont: Adresa: Numar TVA: Reprezentant Legal: Telefon/fax/e-mail: Denumire Banca: Adresa Banca: Numar cont bancar: IBAN: In situatia in care asocierea va fi declarata castigatoare a ofertei, acesta intentioneaza sa functioneze ca o entitate transparenta fiscal, in intelesul Art.7, punctul 14 din Codul Fiscal. Va rugam sa precizati daca in aceste conditii este permisa completarea articolului de mai sus, in sensul in care titularul contului sa fie indicata entitatea transparenta fiscal. De asemenea, va rugam sa precizati daca este permisa modificarea datelor de identificare ale ofertantului cu noile date de identificare ale entitatii.
Raspuns 40	În conformitate cu prevederile art. 233 alin. 2 litera b) din Legea nr. 277/2015

	privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare: <i>"Art. 233 Asociere/Entitate transparentă fiscal fără personalitate juridică, constituită conform legislației din România și care desfășoară activitate în România[...]</i> <i>(2) Orice asociere/entitate transparentă fiscal fără personalitate juridică ce își desfășoară activitatea în România trebuie să desemneze unul dintre asociați/participanți, după caz, care să îndeplinească obligațiile ce îi revin fiecărui asociat/participant potrivit prezentului titlu. Persoana desemnată este responsabilă pentru:</i> <i>b) conducerea evidenței contabile a asocierii/entității și păstrarea/arhivarea documentelor justificative aferente activității asocierii, în condițiile legii;</i> De asemenea, conform art. 125 alin. 2 litera e) din Legea nr. 277/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare: <i>Art. 125 - Reguli privind asocierile fără personalitate juridică</i> <i>2) În cadrul fiecărei asocieri fără personalitate juridică, constituită potrivit legii, asociații au obligația să încheie contracte de asociere în formă scrisă, la începerea activității, care să cuprindă inclusiv date referitoare la:</i> <i>e) desemnarea asociatului care să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice;</i> Astfel, având în vedere prevederile legale în vigoare sus menționate, confirmăm faptul că nu este obligatorie desemnarea Liderului de Asociere în vederea efectuării operațiunilor financiar- contabile, așa cum este prevăzut în cadrul modelului de Acord de Asociere la art.6.1. În acest sens, Autoritatea Contractanta modifica Art. 6.1 din modelul de Acord de Asociere prin eliminarea sintagmei "în calitate de Lider al Asocierii".
Intrebare 41	<i>Va rugam sa precizati daca pentru activitatile cuprinse la codul GI03 - Proiectare, executie, obtinere avize etc pentru lucrarile de relocare/protectie utilitati, Autoritatea Contractanta detine deja devizele pentru executie si tarifele pentru proiectare, devize care au stat la baza fundamentarii sumei de 10.000.000 lei, si castigatorul licitatiei va fi obligat sa si le insuseasca.</i> <i>Daca Autoritatea contractana nu detine aceste devize (cum se justifica suma de 10.000.000 lei) castigatorul licitatiei va trebui sa intocmeasca liste cu cantitati de lucrari a caror valoare, indiferent de conditiile reale, va trebui sa se incadreze in suma de 10.000.000 lei?</i>
Raspuns 41	Antreprenorul va realiza activitatile cuprinse in cadrul articolului GI03 in conformitate cu prevederile clauzelor II.1.7A si II.1.7B, cu incadrarea in valoarea

	din lista de cantitati Articole Generale la articolul GI03.
Intrebare 42	<i>Va rugam sa conformitati ca pentru articolul R2b din Lista nr. 2 - Suprastructura care reprezinta piatra sparta pentru acostamente nu ati prezentat Caiet de sarcini.</i>
Raspuns 42	A se vedea Raspunsul nr. 8 din Clarificarea nr. 3.
Intrebare 43	<i>Avand in vedere listele de cantitati, descrierile de pret si plansele specifice pentru parapet (vol 5.1) am constatat ca in listele de cantitati nu sunt specificate cantitatile de lucrari aferente sapaturilor pentru fundatiile de parapet. Va rugam sa clarificati.</i>
Raspuns 43	In situatia in care solicitarea dvs. se refera la cantitatile de lucrari aferente sapaturilor pentru fundatia adancita de parapet, va informam ca aceste cantitati se regasesc in Lista nr. 1 Terasamente.
Intrebare 44	<i>Va rugam sa confirmati ca in cadrul Acordului de asociere, la art. 6.1. poate fi desemnat titular de cont, in vederea efectuării operatiunilor financiar contabile, respectiv emiterea si incasarea facturilor aferente Contractului, oricare dintre membrii asocierii, nefiind obligatoriu sa fie desemnat liderul.</i>
Raspuns 44	A se vedea Raspunsul nr. 40 din prezenta clarificare.
Intrebare 45	<i>Referitor la derularea procedurii de atribuire a contractului Reabilitare DN6 Alexandria - Craiova, Lot 2: km 132+435 - km 185+230 - relicitare, având în vedere solicitarea depusa în data de 16.05.2017 precum si lipsa pana la aceasta data a oricărui răspuns din partea autoritatii contractante (69 zile de la data depunerii solicitării si pana astazi), în vederea respectării drepturilor operatorilor economici consfintite de legislatia in materia achizițiilor publice, vă rugam sa ne răspundeți la solicitarea de clarificari, precum si să procedați la decalarea datei de depunere a ofertelor cu cel puțin 30 zile.</i> <i>Facem aceasta solicitare raportandu-ne si la prevederile art. 153 din Legea nr. 98/2016, care prevede ca „autoritatea contractantă prelungește perioada stabilită în anunțul de participare sau în documentele achiziției pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, în următoarele cazuri:</i> <i>a) în cazul în care, din orice motiv, informațiile suplimentare sau răspunsul autorității contractante la solicitarea de clarificări nu sunt transmise în termenele prevăzute la art 161, deși clarificările sau informațiile suplimentare au fost solicitate de operatorul economic în timp util, ținând seama de termenul de răspuns al autorității contractante prevăzut la art. 160 alin. (2)".</i>
Raspuns 45	A se consulta termenul de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din

	SEAP, precum si raspunsurile la clarificari publicate.																																			
Intrebare 46	<i>In lista de cantitati publicata in SEAP la data de 25.07.2017 impreuna cu Clarificarea 7, pe foaia 3. Intersectii DC, DJ, DN s-au modificat cantitatile aferente Cod Articol R11A si R11B, dar am observat faptul ca formula pentru total nu este corecta, deoarece cantitatea nu este inmultita cu Pretul Unitar al aceluiasi rand, astfel incat se inmulteste art. R11A cu prețul unitar al R11B și R11B cu prețul unitar al R11A. Va rugam clarificati.</i> <table><tr><td colspan="7">3. INTERSECTII DC, DJ, DN 3. JUNCTIONS VR, CR, NR</td></tr><tr><td>Nr.crt. No</td><td>Cod articol Item code</td><td>Descrierea lucrării Works Description</td><td>UM</td><td>Cantitate Quantity</td><td>Pret Unitar Unit Rate (RON)</td><td>Total (RON)</td></tr><tr><td>6</td><td>R8</td><td>Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata preparata cu bitum - MAS16 - cu grosimea de 4 cm MAS16 4 cm wearing course of asphaltic mixture stabilised prepared with bitumen</td><td>m² sq.m.</td><td>17.761,00</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>7</td><td>R11A</td><td>Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0,60 kg/ mp 0.60 kg/ sqm prime coat with fast breaking cationic emulsion</td><td>m² sq.m.</td><td>34.237,00</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>8</td><td>R11B</td><td>Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0,90 kg/ mp 0.90 kg/ sqm prime coat with fast breaking cationic emulsion</td><td>m² sq.m.</td><td>17.761,00</td><td></td><td>0,00</td></tr></table>	3. INTERSECTII DC, DJ, DN 3. JUNCTIONS VR, CR, NR							Nr.crt. No	Cod articol Item code	Descrierea lucrării Works Description	UM	Cantitate Quantity	Pret Unitar Unit Rate (RON)	Total (RON)	6	R8	Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata preparata cu bitum - MAS16 - cu grosimea de 4 cm MAS16 4 cm wearing course of asphaltic mixture stabilised prepared with bitumen	m ² sq.m.	17.761,00		0,00	7	R11A	Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0,60 kg/ mp 0.60 kg/ sqm prime coat with fast breaking cationic emulsion	m ² sq.m.	34.237,00		0,00	8	R11B	Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0,90 kg/ mp 0.90 kg/ sqm prime coat with fast breaking cationic emulsion	m ² sq.m.	17.761,00		0,00
3. INTERSECTII DC, DJ, DN 3. JUNCTIONS VR, CR, NR																																				
Nr.crt. No	Cod articol Item code	Descrierea lucrării Works Description	UM	Cantitate Quantity	Pret Unitar Unit Rate (RON)	Total (RON)																														
6	R8	Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata preparata cu bitum - MAS16 - cu grosimea de 4 cm MAS16 4 cm wearing course of asphaltic mixture stabilised prepared with bitumen	m ² sq.m.	17.761,00		0,00																														
7	R11A	Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0,60 kg/ mp 0.60 kg/ sqm prime coat with fast breaking cationic emulsion	m ² sq.m.	34.237,00		0,00																														
8	R11B	Amorsare cu emulsie cationica cu rupere rapida cu 0,90 kg/ mp 0.90 kg/ sqm prime coat with fast breaking cationic emulsion	m ² sq.m.	17.761,00		0,00																														
Raspuns 46	In lista de cantitati 3. Intersectii DC, DJ, DN totalul aferent Articolelor R11A si R11B se va calcula inmultind cantitatea cu pretul unitar de pe acelasi rand pentru fiecare articol in parte. A se vedea Listele de cantitati corectate in Anexa 4 la prezenta.																																			
Intrebare 47	<i>Avand in vedere raspunsul Autoritatii Contractante la intrebarile nr. 7 si 54 din Clarificarea nr 7 la Documentatia de Atribuire si totodata tinandu-se cont de prevederile Art. 154 din legea 98/2016 "Autoritatea contractanta are obligatia..... o informare completa, corecta si precisa cu privire la cerintele achizitiei,....."</i> VA RUGAM SA NE INDICATI IN MOD COMPLET SI PRECIS, PENTRU CARE ARTICOLE GENERALE TREBUIE PREZENTATA METODOLOGIE DE LUCRU IN CADRUL PROPUNERII TEHNICE?																																			
Raspuns 47	Asa cum am mentionat si in raspunsurile anterioare, Metodologia de lucru se va prezenta pentu toate Articolele Generale.																																			
Intrebare 48	<i>Va rugam sa confirmati ca, in cazul unei Asocieri, subcontractantul poate fi declarat doar de catre unul dintre membrii asocierii, fara a avea obligatia sa fie declarat subcontractant al Asocierii.</i>																																			
Raspuns 48	Conform secțiunii 2: Definiții punctul 33.gg) si punctul 36.jj) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice "33.gg) ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire" si "36.jj) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori																																			

	de drept privat, sau grup <u>ori asociere</u> de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piață executarea de lucrări și/sau a unei construcții, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități". Potrivit Fisei de date a achizitiei secțiunea II.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Cerinta nr. 4 <u>Ofertantul</u> va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze". De asemenea, va rugam sa aveti in vedere solicitarea din Fisa de Date - Secțiunea III.2.3.a) - <u>"OFERTANTII</u> vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAЕ si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia / acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica. [...] In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între <u>CONTRACTANT</u> si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel putin informatiile din acordul/acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica." Drept urmare, ulterior atribuirii contractului, inainte de incheierea acestuia, <u>Ofertantul unic/ Ofertantul Asociere</u> (in functie de modalitatea de participare la procedura de atribuire) trebuie sa prezinte contractele incheiate intre <u>ACESTA</u> si subcontractantul/ subcontractantii indicati in cadrul DUAЕ al ofertantului unic/ DUAЕ-urilor ofertantilor - membri ai asocierii.
Intrebare 49	<i>In fisa de date la capitolul IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei – 4.INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI apare urmatoarea fraza :</i> <i>„Totodata, Ofertantul va incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAЕ si cu oferta, Angajamentul ferm si documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere...”</i>

	<i>In fisa de date la capitolul III.2.2) Capacitatea economica si financiara - Nota 6: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:- b) documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament.</i> <i>In fisa de date la capitolul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Cerinta 1 - Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: b) documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament.</i> <i>In fisa de date la capitolul III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala - Cerinta 2 - Nota 5: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: - b) documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament.</i> <i>De asemenea in Formularele :</i> <i>• Formularul nr. 3 A - ANGAJAMENT FERM privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la situatia economica si financiara</i> <i>• Formularul nr. 3 B - ANGAJAMENT FERM privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - experienta similara</i> <i>• Formularul nr. 3 C - ANGAJAMENT FERM privind sustinerea acordata ofertantului pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica - Utilaje, instalatii si echipamente tehnice,</i> <i>Apare urmatoarea nota:</i> <i>„Nota 1: Documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, vor fi prezentate in mod obligatoriu impreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta si cu DUAЕ. Aceste documente vor deveni anexe la angajamentul ferm.”</i> <i>Va rugam sa ne precizati ce tip de document trebuie sa prezinte tertul sustinator pentru a se considera indeplinita cerinta Autoritatii Contractante.</i>
Raspuns 49	Conform prevederilor art. 182, alin (3) si (4) din Legea nr. 98/2016, in cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia economica si financiara si/sau

	capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata de unul sau mai multi terti, operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca <i>"a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare"</i> prin prezentarea angajamentului de sustinere impreuna cu documentele din care rezulta <i>"modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea angajamentului de sustinere"</i>. Astfel, documentele prezentate trebuie sa indice care sunt concret resursele tehnice si/sau financiare pe care tertul le mobilizeaza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Pentru mai multa claritate, Autoritatea Contractanta opereaza urmatoarele modificari in cadrul Formulelor de angajament ferm 3A, 3B si 3C: 1) Nota 1 din cuprinsul Formularului nr. 3A se modifica si va avea urmatorul continut: <i>"In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere vor fi prezentate impreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta si cu DUAE, si se vor constitui in anexe la angajamentul ferm.</i> <i>Documentele prezentate trebuie sa indice care sunt concret resursele tehnice si/sau financiare pe care tertul le mobilizeaza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm."</i> 2) Nota 1 din cuprinsul Formularului nr. 3B se modifica si va avea urmatorul continut: <i>"In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere vor fi prezentate impreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta si cu DUAE, si se vor constitui in anexe la angajamentul ferm.</i> <i>Documentele prezentate trebuie sa indice care sunt concret resursele tehnice si/sau financiare pe care tertul le mobilizeaza in cazul in care operatorul economic intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm."</i>
--	--

	3) Nota 1 din cuprinsul Formularului nr. 3C se modifica si va avea urmatorul continut: <i>"In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere vor fi prezentate impreuna cu Angajamentul ferm, cu oferta si cu DUAE, si se vor constitui in anexe la angajamentul ferm.</i> <i>Astfel de documente care demonstreaza ca tertul sustinator dispune de resursele in legatura cu care acorda sustinerea si care vor fi disponibilizate in functie de necesitatile contractului conform angajamentului ferm pot fi, fara a se limita la acestea: contracte de vanzare-cumparare, inchiriere, leasing, comodat etc.</i> <i>Tipul documentelor este determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm."</i>
--	---