



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873

Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84

Email: office@andnet.ro

CUI 16054368: J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON



DIRECTIA ACHIZITII INFRASTRUCTURA RUTIERA

Departament Achizitii Publice Foduri Externe si Buget de Stat

Serviciul Achizitii Produse si Achizitii Directe

CLARIFICAREA NR. 2

la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE a contractului:

" Proiectare si executie Pasaj Mogoșoaia pe Centura București peste DN 1A "

Intrebare 1	<i>In capitolul 3 [Proiectarea], sub.3.5 [Standarde de proiectare] din Cerintele Beneficiarului, Autoritatea Contractanta precizeaza: "Proiectarea Antreprenorului trebuie sa respecte pe deplin toate standardele si legislatia aplicabile la data realizarii acestuia, inclusiv continutul cadru conform Hotararii Guvernului nr.907/29.11.2016".</i> <i>Luand in considerare cerinta de mai sus, care conduce la modificarea Listelor de cantitati, in sensul ajustarii acestora in acord cu prevederile Codului de proiectare P100/2013, NP – 123: Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti", va rugam clarificati daca Listele de cantitati puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta se corecteaza.</i>
Raspuns 1	Datele puse la dispoziție de către Autoritatea Contractanta privind Listele de cantitati, se referă la documentația intocmita la nivel de Proiect tehnic - anul 2011, constituind un <i>nivel minimal al soluțiilor tehnice, ce urmează a fi actualizate</i> in conformitate cu prevederile din Cerințele Beneficiarului referitor la standarde - vezi Capitolul 1.2.2 . In concluzie Prestatorul va elabora un PTE - inclusiv liste de cantitati corespunzătoare, în conformitate cu legislația in vigoare si prevederile contractului (asa cum este definit in prezentele Cerințe ale Beneficiarului).
Intrebare 2	<i>In Anexa nr.5 – Cerinte obligatorii de proiectare structurala, inaltimea libera sub pasaj trebuie sa fie de minim 5.50 m.</i> <i>In Proiectul Tehnic, piese desenate - profil longitudinal si dispozitie generala puse la</i>

	<i>dispozitie de Autoritatea Contractanta, inaltimea libera sub pasaj este de 5.00 m. Va rugam clarificati care este inaltimea libera sub pasaj care trebuie luata in considerare de catre ofertanti.</i>
Raspuns 2	Datele puse la dispoziție de către Autoritatea Contractanta, se referă la documentația întocmită la nivel de Proiect tehnic - anul 2011, constituind un nivel minimal al soluțiilor tehnice , Prestatorul având obligativitatea de a întocmi documentația în conformitate cu Cerințele Beneficiarului, inclusiv cerințele obligatorii din Anexa nr. 5 .