



**CLARIFICAREA NR. 4 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul
„Proiectare si executie Largire la 4 benzi DN 7 Baldana - Titu km 30+950 - 52+350”**

Intrebare 1	<i>Având in vedere ca in documentația tehnica pusa la dispoziție calculul structurilor rutiere este întocmit cu date din recensământul din 2010 va rugam sa clarificați daca:</i> <i>- in cadrul ofertei se vor respecta structurile rutiere descrise in documentația tehnica si cerințele beneficiarului</i> <i>- se vor redimensiona structurile rutiere pe baza datelor recensământului din 2015. In acest caz, deoarece pe site-ul CESTRIN sunt publicate date de trafic mediu zilnic anual de pe întreaga lungime a drumului, iar pe sectoare exista diferențe semnificative, va rugam sa puneți la dispoziție recensământul de trafic aferent DN 7 pe sectorul Bâldana-Titu si coeficienții de prognoza recomandați de dvs. a fi folosiți pentru acest sector de drum.</i>
Raspuns 1	In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului din ANEXA nr. 3 LUCRARI DE DRUM SI INTERSECȚII, dimensionarea structurii rutiere va fi refacuta tinandu-se cont de modificarile survenite in reglementarile din domeniul rutier intre data elaborarii Proiectului Tehnic si pana in prezent. Mixturile asfaltice ce intra in componenta structurii rutiere trebuie sa indeplineasca cerintele normativului AND 605/2014. Totodata, va aducem la cunostinta ca structura rutiera prevazuta in Cerintele Beneficiarului reprezinta un <u>minim obligatoriu</u>, ofertantii avand la dispozitie posibilitatea prezentarii unui sistem rutier cu caracteristisi superioare celor impuse de catre Autoritatea Contractanta.
Intrebare 2	<i>In Cerințele Beneficiarului, la capitolul 1.3. Descrierea Proiectului, se precizează ca declanșarea procedurii de expropriere s-a făcut prin HG 648/2014, pentru un număr de 868 imobile din care pentru 368 este necesara întocmirea documentației cadastrale suplimentare. Capitolul 1.3.2 precizează faptul ca Antreprenorul va realiza exproprieri suplimentare fata de cele prevăzute in Documentația tehnica, numai daca este cazul.</i> <i>Va rugam clarificați daca in cadrul ofertei financiare trebuie prevăzută valoarea pentru documentația necesara exproprierii celor 368 de imobile.</i>

Raspuns 2	Cele 368 de imobile ce au fost expropriate prin HG nr. 648/2014 nu sunt suplimentare, acestea regasindu-se in cadrul coridorului de expropriere. Conform cu <i>Cerintele Beneficiarului</i>, Antreprenorul nu are obligatii cu privire la asigurarea serviciilor necesare finalizarii procedurilor de expropriere aferente HG nr. 648/2014. In <i>Cerintele Beneficiarului</i>, la punctul <u>1.3.2 Exproprieri</u> este specificat faptul ca Antreprenorul <u>va realiza exproprieri suplimentare</u> fata de cele prevazute in Documentatia Tehnica <u>numai daca este cazul si numai prin aprobarea Beneficiarului</u>. In cazuri exceptionale in care Antreprenorul solicita extinderea limitelor santierului (<i>ca de exemplu: relocari utilitati, modificari ale prevederilor legislative sau ale reglementarilor tehnice in vigoare, modificari de solutii tehnice aprobate de catre Beneficiar, etc</i>), depasindu-se astfel coridorul aprobat, Antreprenorul va parcurge toate etapele pana la promovarea Hotararii de Guvern si va întocmi documentele/documentațiile necesare finalizarii procedurii de expropriere în conformitate cu prevederile Legii 255/2010 pe propria cheltuiala, iar Beneficiarul va acoperi costurile despagubirilor cuvenite proprietarilor expropriati.
Intrebare 3	<i>Va rugam sa transmiteti Descrierile de pret pentru urmatoarele articole, deoarece acestea nu se regăsesc in Descrierile de pret publicate pe SEAP in cadrul Documentației de atribuire, astfel:</i> <i>a) 5C9C1 - Fundație adancita de parapet tip «L», H=1,50 m - 185 k (La acest articol va rugam corectarea/modificarea unitatii de masura din «k» in «m» in cadrul Listelor de cantitati de lucrări);</i> <i>b) 5C9C2 - Fundație adancita de parapet tip «L», H=2,00 m - 392 m;</i> <i>c) 5C9C3 - Fundație adancita de parapet tip «L», H=2,50 m - 333 m;</i> <i>d) 2B34A-Mortar M100</i> <i>e) 2B14B - Beton clasa C8/10 in fundații (radiere)</i> <i>f) 2B14C - Beton clasa C12/15 in fundații (radiere)</i> <i>g) 4P8A2 - Cămine canalizare menajera pt. PVC Dn 400 mm - precum si adancimea medie, a acestora. De asemenea va rugam sa precizați caracteristicile minime ale capacelor pentru canal: material (fonta etc), carosabil, necarosabil) si daca Detaliul nr. 3-Model de Inscricționare la ansamblul capac se aplica pentru acest cod.</i>
Raspuns 3	A se vedea Raspunsul nr. 32 din Clarificarea nr. 2. Reiteram faptul ca Listele de cantitati puse la dispozitie de catre Autoritatea Conractanta in Documentatia tehnica au doar rol informativ si de suport pentru ofertantii in elaborarea Graficului de Plati.

Intrebare 4	<i>Referitor precizare din cap. « Cerințele Beneficiarului » - Anexa nr.6 - « Cerințe obligatorii privind personalul» - se solicita la pct. Alti experți cheie - Inginer Consolidări. Va rugam sa precizați care sunt condițiile minime de îndeplinire a cerințelor de calificare si selecție.</i>
Raspuns 4	A se vedea Raspunsul nr. 44 din Clarificarea nr. 2.
Intrebare 5	<i>Referitor articol 5A23 - «Asternere strat vegetal pe teren orizontal sau cu panta pana la 20% » - va rugam sa precizați care va fi natura gazonului care se va oferta si pune in opera. Va rugam clarificați.</i>
Raspuns 5	A se vedea Raspunsul nr. 3 din prezenta clarificare.
Intrebare 6	<i>Referitor articole 5B1A si 5B1 - va rugam sa precizați care vor fi denumirile corecte, deoarece:</i> <i>- conform Listelor de cantitati nr.1 - Drum national 7-1. Terasamente - poz. 16 se regaseste denumirea: 5B1A «Strat de forma din balast»;</i> <i>- conform Listelor de cantitati nr. 3 - Parcare scurta durata - Terasamente-poz. 16 - se regaseste codul 5B1 cu denumirea : «Strat de forma din balast»;</i> <i>- conform Listelor de cantitati nr.3 - Parcare scurta durata - Suprastructura - poz. 1 - se regaseste codul 5B1 cu denumirea : «Strat din balast»;</i> <i>- conform descrieri de preturi (Pag. 42) - se regaseste denumirea: 5B1A «Strat de balast pe acostamente»;</i> <i>- conform Listelor de cantitati nr. 2 - Intersectii la drumuri clasificate, Puncte de Intoarcere. Terasamente - poz. 16 - se regaseste denumirea: 5B1 «Strat de forma din balast» care se regaseste in Descrierile de preturi cu denumirea: «Strat de balast»;</i> <i>Va rugam clarificati/corectati, dupa caz si va rugam sa precizați la care din situatiile similare din cadrul Listelor de cantitati se aplica. De asemenea pentru fiecare din situatiile anterior mentionate, tipul de balast care se va oferta si pune in opera.</i>
Raspuns 6	A se vedea Raspunsul nr. 3 din prezenta clarificare.
Intrebare 7	<i>Referitor articol 5B1 - Strat de balast = 8072 mc aferent Listelor de cantitati nr.2 - Intersectii la drumuri clasificate, Puncte de Intoarcere. - Suprastructura - poz. 16 - acesta are același cod cu articolul/articolele de la trotuare. Având in vedere ca tehnologiile de execuție diferă in zona trotuarelor fata de cele din zonele de carosabil, va rugam sa corectati/modificati codul de încadrare.</i> <i>Precizam ca in conformitate cu specificațiile din Documentația de atribuire, nu se pot oferta preturi diferite pentru același cod de articol. Va rugam clarificati.</i>
Raspuns 7	A se vedea Raspunsul nr. 3 din prezenta clarificare.
Intrebare 8	<i>In Caietul de sarcini - Memoriu tehnic sunt date cantitati ale principalelor</i>

	<i>echipamente si materiale utilizate (pag. 34), dar aceste cantitati nu se regasesc in "Lista de cantitati" pentru ofertarea lucrarii.</i> <i>Ce cantitati se vor oferta cele din lista de cantitati sau cele din caietul de sarcini?</i> <i>Mentionam ca exista si fise tehnice aferente unor echipamente ce urmeaza a fi montate si care nu se regasesc in "Lista de cantitati" mentionata mai sus.</i> <i>Va rugam sa faceti precizari pentru clarificarea lucrarilor ce urmeaza a fi cotate.</i>
Raspuns 8	A se vedea Raspunsul nr. 3 din prezenta clarificare.
Intrebare 9	<i>Ca urmare a faptului ca, ambele documentatii tehnice incarcate in SEAP (SF si PT) au fost elaborate inainte de anul 2012, cand a fost modificat normativul pentru parapeti AND 593, astfel incat ca pentru a respecta latimea platformei drumului suntem fortati sa ofertam parapeti cu clase superioare (W1/W2), care au pretul cu cca 150%-200% fata de cel uzual (W4/W5), solutii care nu au fost luate in calcul la estimarea valorii contractului, va solicitam sa acceptati micsorarea zonei de siguranta de la 1,50m la minim 0,75m.</i>
Raspuns 9	Antreprenorul trebuie sa proiecteze Lucrarile astfel incat acestea sa poata fi executate in interiorul coridorului expropriat, iar in cazul in care anumite lucrari pot afecta suprafete de teren in afara acestui coridor, <u>Antreprenorul va proiecta solutii tehnice adecvate</u> astfel incat <u>lucrarile sa nu depaseasca limitele coridorului definit.</u> Antreprenorul trebuie sa proiecteze și să verifice montarea parapetului de siguranță în conformitate cu standardele în vigoare. <u>Antreprenorul trebuie sa se asigure ca va realiza proiectul de parapete in conformitate cu standardele in vigoare si isi va estima costurile in conformitate cu aceasta solutie.</u>
Intrebare 10	<i>Va rugam sa clarificati daca se considera indeplinita cerinta prin prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere, de disponibilitate pentru personalul din tabelul C2-ALT PERSONAL EXECUTIE, care nu este angajat cu contract de munca, urmand ca, in cazul castigarii licitatiei sa se incheie contract de colaborare.</i>
Raspuns 10	Va rugam sa aveti in vedere ca Autoritatea Contractanta nu a solicitat prezentarea in cadrul ofertei a documentelor care sa ateste modalitatea de participare a expertilor cu ofertantul in cadrul contractului. Ofertantul va completa in cadrul Formularului nr. 4, cap. VII. Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului, in tabelele corespunzatoare, modalitatea de asigurare a personalului in situatia in care

	ofertantul ar fi desemnat castigator.
Intrebare 11	Va rugam sa transmiteti clat si fara echivoc daca pentru pozitia 1: Specialist Geotehnica si Fundatii, conform tabel C2, se accepta licentiat in stiinte geologice.
Raspuns 11	Pentru personalul solicitat in tabelul C2 din Formularul nr. 4, <i>"Ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice CV-urile acestora, diplomele de studii si/ sau autorizarile solicitate"</i> . Mentionam ca pentru categoria de personal Specialist Geotehnica si Fundatii, Autoritatea Contractanta nu a impus ca ca acesta sa fie licentiat intr-un anumit domeniu, insa ofertantul trebuie sa se asigure ca expertul propus pentru aceasta pozitie poate asigura indeplinirea tuturor activitatilor si sarcinilor ce ii revin in cadrul contractului.
Intrebare 12	<i>Va rugam sa confirmati ca pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara pentru servicii de proiectare, se accepta si valoarea aferenta Declaratiei de proiectare livrata intr-un contract de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de SF si/ sau PT si/ sau [PT si DE] pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare si/ sau reabilitare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/sau drumuri judetene.</i>
Raspuns 12	Conform prevederilor Fisei de Date a Achizitiei, Cerinta nr. 1 privind Capacitatea Tehnica, <i>"Ofertantul trebuie sa demonstreze ca <u>a dus la bun sfarsit* in ultimii 5 ani** servicii de elaborare si/ sau actualizare si/ sau revizuire de Studii de Fezabilitate si/ sau Proiecte Tehnice si/ sau [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie]***</u> pentru lucrari de constructie noua si/ sau largire si/ sau modernizare si/ sau reabilitare de autostrazi si/ sau drumuri nationale si/ sau drumuri expres si/sau drumuri judetene in valoare cumulata de minim: 3.700.000 Lei"</i>. De asemenea, ofertantii vor avea in vedere mentiunile din Fisa de date a achizitiei, Cerinta nr. 1 privind Capacitatea Tehnica, respectiv: <i>"*) Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege:</i> - servicii receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - servicii receptionate la sfarsitul prestarii. <i>[...]</i> <i>***) Se considera indeplinita cerinta "in ultimii 5 ani servicii de elaborare/ actualizare/ revizuire [Proiecte Tehnice si Detalii de Executie***]" si in conditiile in care Detaliile de Executie sunt aferente unui Proiect Tehnic realizat anterior ultimilor 5 ani, de catre acelasi operator economic, cu conditia ca acesta sa faca dovada realizarii respectivului Proiect Tehnic prin prezentarea de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul</i>

	beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau alte documente relevante. In conditiile in care Proiectul tehnic a fost prestat anterior ultimilor 5 ani, Autoritatea Contractanta va lua in calculul valorii pentru indeplinirea cerintei atat valoarea PT, cat si valoarea DDE, cu conditia ca acestea sa fie integrate intr-un livrabil cu functionalitate independenta."
Intrebare 13	<i>In documentația pusă la dispoziției, obiect 3-Parcare scurta durata - lista de cantitati nr. 3, cap. 6 - Instalatii de telecomunicații (X9007; X9008), nu se regăsesc listele de cantitati. Va rugam sa ne puneți la dispoziție o lista de lucrări pentru acest capitol.</i> <i>In Documentația tehnica postata pe SEAP volumul V Drum - volum V-B-2-3 Electrice deviz pe obiect si volumul XI - Liste de cantitati, se regăsesc in ambele volume instalatii electrice de medie tensiune si joasa tensiune, va rugam sa faceți precizări pentru clarificare.</i> <i>Totodata la vol. XI - Dum (mentionat mai sus) nu se regaseste centralizator pentru lucrările din liste de cantitati.</i> <i>Lista de cantitati nr. 18 - Centralizator rețele de telecomunicații, va rugam sa ne puneți la dispoziție descrirea de pret pentru norma sau norma de deviz pentru poz. 38 din lista de cantitati nr. 18 TR-CATEN - "Traversare catenara cu stâlp beton (materiale si manopera incluse).</i> <i>Lista de cantitati nr. 17-Centralizator Rețele Electrice - Demontări, este neclara. Va rugam sa ne transmiteti listele complete cu cantitati de lucrări care urmeaza a fi executate.</i>
Raspuns 13	A se vedea Raspunsul nr. 3 din prezenta clarificare.
Intrebare 14	<i>Va solicitam sa clarificați daca pentru celelalte categorii de personal indicate in continutul Formularului nr. 4 - Propunerea tehnica, in afara pozițiilor Manager de proiect si Sef Echipa Proiectare (supuse evaluarii in vederea acordarii punctajului), trebuiesc prezentate documente justificative (CV-uri, diplome de studii si/sau autorizari).</i> <i>Va semnalăm faptul ca, in cadrul unei proceduri de atribuire similare desfasurata recent, in cadrul careia doar anumite categorii de personal erau supuse evaluarii in vederea acordarii punctajului, in urma unei solicitări de clarificare formulata de un ofertant, autoritatea contractanta a răspuns:</i> <i>«Autoritatea Contractanta nu considera necesara prezentarea CV-urilor pentru experții care la momentul depunerii ofertelor nu se regăsesc menționați in Anexa nr. 2 la Formularul nr. 5 "Experiența relevanta a experților cheie in vederea acordarii punctajului".»</i>
Raspuns 14	Pentru categoriile de personal incluse in cadrul Formularului nr. 4, operatorii

	economici vor respecta atat <i>Cerintele Beneficiarului - Anexa nr. 6 Cerinte obligatorii privind personalul</i>, cat si cerintele <i>Formularului nr. 4 PROPUNEREA TEHNICA</i>, pct. VII. <i>Personalul disponibil si propus de ofertant pentru executarea contractului.</i> In acest sens, pentru fiecare categorie de personal indicata la pct. VII din Formularul nr. 4, se vor prezenta documente justificative conform notelor aferente fiecarui tabel, respectiv CV-uri, diplome de studii, autorizari solicitate, dupa caz. Toate aceste documente se vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice. A se vedea in acest sens si prevederile Cerintelor Beneficiarului, Anexei 6 - Cerinte obligatorii privind personalul, respectiv <i>"Antreprenorul va include in oferta numele, CV-urile si copii ale documentelor care atesta studiile pentru Personal cheie proiectare si Personalul cheie executie."</i>
Intrebare 15	<i>Având in vedere complexitatea lucrărilor va solicitam respectuos sa amanati data de depunere a ofertelor cu cel puțin o luna pentru a permite potențialilor ofertanți sa elaboreze oferte corecte si riguros documentate tehnic.</i>
Raspuns 15	A se consulta termenul de primire a ofertelor in sectiunea "Detalii procedura" din SEAP.