COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON
Operator de date cu caracter personal nr.16562

CLARIFICAREA NR. 3 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul „Consolidarea terenului de fundare aferent sectorului Estic al Variantei de Ocolire Tg. Jiu”

Intrebare 1	Prin Fisa de Date a Achizitiei s-a solicitat "Cerinta 2: Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/are acces la urmatoarele utilaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor: (...) f) autobasculante - 21 buc Va solicitam sa precizati daca, avand in vedere similaritatea utilajelor, a metodologiei de lucru si a scopului folosirii acestora, se accepta demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare prin demonstrarea detinerii de cap tractor + remorca semibasculanta sau basculabila (asimilabile basculantei).
Raspuns 1	Operatorii economici vor respecta cerinta prevazuta in Fisa de Date a Achizitiei, demonstrand ca au la dispozitie/ au acces la 21 bucati autobasculante.
Intrebare 2	Va solicitam, cu respectarea legislatiei romane in vigoare, sa precizati care sunt codurile COR si ce specializari universitare trebuie sa fi absolvit urmatorul personal de specialitate impus prin documentatia de atribuire: a) Inginer cantitati b) Inginer cost-control c) Inginer mecanizare De asemenea, va solicitam sa confirmati ca, in conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire, pentru personalul de specialitate precizat in Tabel B din Formular 4, nu trebuie prezentate nici un fel de documente suport (CV, declaratii disponibilitate, diplome, etc.), fiind suficienta precizarea doar a numarului de persoane pentru fiecare specialitate, fara nominalizarea acestora.
Raspuns 2	Autoritatea Contractanta nu a solicitat prin Documentatia de Atribuire ca Inginerul cantitati, Inginerul cost-control si Inginerul mecanizare sa detina anumite specializari universitare, insa personalul propus pentru aceste pozitii va detine studiile si calificarile necesare desfasurarii activitatilor specifice in cadrul contractului. Ofertantii au obligatia includerii in Propunerea Tehnica a "*Tabelului B. Personal de specialitate*", completat cu informatiile solicitate. Numarul de personal pentru fiecare categorie de personal de specialitate indicata in tabelul B ramane la aprecierea ofertantilor, cu conditia sa fie asigurat numarul minim de 1 persoana pentru fiecare dintre aceste categorii. Numarul de personal pentru fiecare categorie de personal trebuie sa asigure corelarea cu Programul de Executie a lucrarilor. Nu au fost solicitate documente justificative pentru personalul indicat in tabelul B din cuprinsul Formularului nr. 4.
Intrebare 3	Va solicitam sa confirmati ca pentru personalul cheie impus de autoritatea contractanta in Tabel A din Formular nr. 4 se solicita prezentarea exclusiv a CV-urilor, fara a mai fi necesara prezentarea altor documente (de ex. declaratii disponibilitate, diplome, etc). In caz contrar, va rugam sa specificati ce documente suport pentru personalul cheie trebuie incluse in oferta tehnica.
Raspuns 3	Asa cum rezulta din Nota aferenta tabelului A, ofertantii au obligatia includerii in Propunerea Tehnica a C.V.- urilor pentru personalul cheie, precum si completarea "*Tabelului A. Personalul cheie*", cu informatiile solicitate. Nu se solicita prezentarea altor documente justificative.

Intrebare 4	In Formularul nr. 4, pct IV. A din Documentatia de atribuire este solicitata asigurarea de catre Antreprenor a unei Organizari de Santier cu anumite dotari si facilitati. a) Avand in vedere faptul ca in cadrul Listei de Cantitati nu am gasit un articol specific referitor la aceasta obligatie a Antreprenorului, va rugam sa clarificati daca oferta financiara trebuie sa includa si pretul pentru instalarea, dezinstalarea, si functionarea Organizarii de Santier pe durata contractului. In cazul in care acest lucru este solicitat, va rugam sa specificati unde anume trebuie sa ofertam acest pret. b) Pentru cerinta privind „*identificarea si prezentarea spatiilor destinate **instalatiilor si echipamentelor de fabricare a materialelor rutiere** in cadrul organizarii de santier*", in vederea evaluarii pretului, va solicitam sa clarificati ce fel de instalatii si echipamente de fabricare trebuie sa prevedem in cadrul Organizarii de Santier, deoarece lucrarile care fac obiectul contractului nu presupun utilizarea de materiale rutiere care pot rezulta in urma unui proces de fabricare in Santier (mixturi asfaltice, betoane rutiere, agregate stabilizate, etc.). c) Pentru cerinta privind „*identificarea amplasamentului si prezentarea spatiilor pentru **birourile destinate Inginerului, precum si alte facilitati acordate acestuia***", in vederea evaluarii pretului, va solicitam sa clarificati unde anume in cadrul Documentatiei de Atribuire se regasesc cerintele privind spatiile de birouri sau facilitatile pe care Antreprenorul trebuie sa le asigure pentru Inginer.
Raspuns 4	a) Toate costurile de instalare, indirecte, profitul si alte obligatii legale/contractuale sunt reflectate in toate preturile unitare. Acolo unde nu exista articol de pretuit in Lista de Cantitati pentru o anumita activitate, se va considera ca acesta este inclus in celelalte preturi unitare ale Contractului. b) Ofertantul va identifica si va include in oferta sa, pe langa echipamentele/ instalatiile/ utilajele solicitate ca cerinta minima de calificare prin Fisa de Date a Achizitiei, toate echipamentele si utilajele necesare pentru realizarea lucrarilor supuse licitatiei. c) Ofertantul va identifica si va asigura spatiile de birou destinate Inginerului.
Intrebare 5	Prin Fisa de Date a Achizitiei si Formularul nr. 4, pct IV. A din Documentatia de atribuire este solicitata asigurarea de catre Antreprenor a unui "*Laborator autorizat de minim grad II conform Ordinului Ministerului Dezvoltarii si Turismului nr.1497/2011*". a) Va rugam sa clarificati pentru ce profile trebuie autorizat Laboratorul si daca acesta trebuie mentinut in Santier pe intreaga Durata de executie a lucrarilor. b) Observam ca in cadrul descrierilor de pret sunt prevazute doar cheltuielile pentru testele cerute de Consultant in scopul verificarii calitatii materialelor si a executiei, nu si cheltuielile necesare pentru mobilizarea/ demobilizarea, autorizarea si functionarea unui astfel de Laborator in Santier pe durata contractului. Avand in vedere faptul ca in cadrul Listei de Cantitati nu am gasit un articol specific referitor la aceasta obligatie a Antreprenorului, va rugam sa clarificati daca oferta financiara trebuie sa includa si pretul pentru aceste obligatii legate de mobilizarea/ demobilizarea si mentinerea Laboratorului in Santier, si in cazul in care acest lucru este solicitat, va rugam sa specificati unde anume trebuie sa ofertam acest pret.
Raspuns 5	a) Laboratorul va fi autorizat în conformitate cu normele în vigoare, şi în particular cele definite în „*Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize si încercări în construcţii*" aprobat prin HG 808/2005. Profilurile pentru care va fi autorizat Laboratorul vor fi cele specifice lucrarilor ce sunt supuse licitatiei. b) Toate costurile de instalare, indirecte, profitul si alte obligatii legale/contractuale sunt reflectate in toate preturile unitare. Acolo unde nu exista articol de pretuit in Lista de Cantitati, pentru o anumita activitate, se va considera ca acesta este inclus in celelalte preturi unitare ale Contractului.
Intrebare 6	Avand in vedere informatiile din presa potrivit carora lucrarile la Varianta de ocolire Targu Jiu au fost afectate de existenta anumitor constructii, va solicitam sa clarificati daca

	Beneficiarul va preda Antreprenorului dreptul de acces si posesia asupra Santierului liber de orice sarcini, sau este necesar ca Antreprenorul sa execute lucrari preliminare pentru eliberarea amplasamentului de constructii, structuri existente, etc. In situatia in care astfel de lucrari sunt prevazute in sarcina Antreprenorului, solicitam sa puneti la dispozitie proiectele si detaliile necesare si sa clarificati unde anume in cadrul Propunerii financiare trebuie sa ofertam pretul corespunzator pentru aceste lucrari.
Raspuns 6	Autoritatea Contractanta va preda amplasamentul lucrarilor dupa eliberarea acestuia de constructiile existente.
Intrebare 7	In Conditiile Generale ale Contractului - Sub-clauza 4.15 Caile de Acces sunt prevazute o serie de obligatii in sarcina Antreprenorului, legate in principal de asigurarea disponibilitatii drumurilor de acces si asigurarea intretinerii si aducerii acestora in stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul si necesitatile Antreprenorului. a) Pentru a putea face o evaluare corecta a pretului pe care urmeaza sa il ofertam in legatura cu aceste obligatii, va rugam sa ne puneti la dispozitie orice informatie disponibila in legatura cu drumurile de acces/drumurile tehnologice existente, precum si in legatura cu cele pe care noi trebuie sa le executam/intretinem/desfiintam de-a lungul Santierului. b) Tinand cont de faptul ca in cadrul Listei de Cantitati nu am gasit un articol specific referitor la aceste obligatii ale Antreprenorului, va rugam sa clarificati unde anume in cadrul Propunerii financiare trebuie sa ofertam pretul corespunzator pentru obligatiile privind caile de acces.
Raspuns 7	a) Obligatia asigurarii posesiei si dreptului de acces la suprafetele de teren necesare pentru Lucrari Provizorii, organizarea de santier, si pentru drumurile de acces, si plata oricaror costuri generate de utilizarea temporara a acestor suprafete va fi responsabilitatea exclusiva a Antreprenorului. b) Toate costurile de instalare, indirecte, profitul si alte obligatii legale/contractuale sunt reflectate in toate preturile unitare. Acolo unde nu exista articol de pretuit in Lista de Cantitati, pentru o anumita activitate, se va considera ca acesta este inclus in celelalte preturi unitare ale Contractului.
Intrebare 8	In Conditiile Speciale ale Contractului - Sub-clauza 4.24 Vestigii/Munitii sunt prevazute o serie de obligatii in sarcina Antreprenorului, in legatura cu munitiile de razboi si vestigiile arheologice. O parte dintre acestea sunt reproduse mai jos: *„[…] Antreprenorul va face toate demersurile legale pentru a asigura efectuarea următoarelor operaţiuni: toate investigaţiile necesare privind situri arheologice; elaborarea de rapoarte speciale; obţinerea licenţelor, autorizaţiilor, certificatelor de proiectare etc.; supravegherea lucrărilor de construcţii efectuate în interiorul siturilor arheologice.* *[…]* *Înainte de începerea oricăror Lucrări, Antreprenorul, pe propria cheltuială şi propriul risc, va efectua o inspecţie completă a şantierului şi a oricăror suprafeţe pe care se vor executa Lucrări sau se intenţionează să se execute, cu scopul de a identifica orice suprafeţe în care este posibil să fie găsite fosile, monede, muniţii, articole de valoare sau antichităţi, structuri sau alte rămăşiţe sau articole de interes geologic sau arheologic. O copie a rezultatului acestei inspecţii va fi transmisă Inginerului înainte de începerea oricăror lucrări.* *Antreprenorul va urma procedura prevăzută de Ordinul comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 653/2497/2010 pentru instituirea Programului naţional de cercetare arheologică "Autostrada" şi de Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică*.”

	a) Avand in vedere cerinta privind indeplinirea acestor obligatii inainte de inceperea oricaror Lucrari, va rugam sa clarificati daca exista prevazuta o perioada de timp pentru finalizarea acestor demersuri prealabile inaintea perioadei de 9 luni alocata pentru executia lucrarilor. b) Pentru a putea face o evaluare corecta a pretului pe care urmeaza sa il ofertam, va rugam sa ne puneti la dispozitie orice informatie disponibila in legatura cu potentialul arheologic sau cu cel privind munitia de razboi cunoscute in zona proiectului. c) Tinand cont de faptul ca in cadrul Listei de Cantitati nu am gasit un articol specific referitor la aceste obligatii ale Antreprenorului, va rugam sa clarificati unde anume in cadrul Propunerii financiare trebuie sa ofertam pretul corespunzator pentru aceste obligatii.
Raspuns 8	a) Nu este prevazuta o perioada de timp inaintea perioadei de executie. b) Incarcatura arheologica sau cea de munitie de razboi va fi explorata si solutionata de catre Antreprenor in baza preverilor legale in vigoare. c) Toate costurile de instalare, indirecte, profitul si alte obligatii legale/contractuale sunt reflectate in toate preturile unitare. Acolo unde nu exista articol de pretuit in Lista de Cantitati, pentru o anumita activitate, se va considera ca acesta este inclus in celelalte preturi unitare ale Contractului.
Intrebare 9	In Conditiile Speciale ale Contractului - Sub-clauza 4.26 Autorizatii/Permise necesare inceperii Lucrarilor, se prevede faptul ca Autorizatia de Construire pentru lucrarile din contract va fi furnizata de catre Beneficiar, insa Antreprenorul va trebui sa obtina alte autorizatii si permise, printre care sunt enumerate si permisele „*pentru devierea traficului*“ precum si cele „*pentru mutarea utilitatilor publice*”. a) Pentru a putea face o evaluare corecta a pretului pe care urmeaza sa il ofertam, va solicitam sa clarificati daca in cadrul prezentului Contract sunt prevazute lucrari de deviere a traficului avand in vedere faptul ca Varianta de ocolire Targu Jiu este un proiect de tip „green field” care nu este deschis traficului rutier. In situatia in care sunt necesare astfel de lucrari, va rugam sa clarificati pe ce tronsoane trebuie deviat traficul, ce lucrari intra in sarcina Antreprenorului, in baza carui proiect trebuie executate si ce conditii trebuie indeplinite pentru obtinerea unor astfel de avize de deviere? De asemenea, va rugam sa indicati articolul din Listele de Cantitati unde trebuie sa ofertam pretul pentru aceste lucrari/obligatii. b) In mod similar, pentru a putea face o evaluare corecta a pretului pe care urmeaza sa il ofertam, va rugam sa clarificati daca in cadrul Contractului sunt prevazute si lucrari de mutare/protejare utilitati, sau despre ce mutari de utilitati este vorba? In cazul in care sunt prevazute astfel de lucrari, solicitam punerea la dispozitie a proiectului necesar si indicarea articolului din Listele de Cantitati unde trebuie sa ofertam pretul pentru acestea.
Raspuns 9	a) Lucrarile de deviere a traficului si Masuri de management al traficului se vor implementa in zonele in care Proiectul (sectorul est) se intersecteaza cu reteaua de drumuri locale/nationale. In sarcina Antreprenorului vor intra lucrarile de deviere a traficului si masurile de management de trafic. Se vor avea in vedere prevederile sub-clauzei 4.22 [Securitatea Santierului] din Conditiile Speciale ale Contractului. Acolo unde nu exista articol de pretuit in Lista de Cantitati, pentru o anumita activitate, se va considera ca acesta este inclus in celelalte preturi unitare ale Contractului. b) In cadrul acestui Contract nu sunt prevazute lucrari de mutare/protejare utilitati.
Intrebare 10	In Conditiile Speciale ale Contractului - Sub-clauza 4.27 sunt prevazute o multitudine de obligatii de proiectare in sarcina Antreprenorului, desi acesta nu este un Contract de tip Proiectare si Executie, iar in aceeasi Sub-clauza se specifica in acelasi timp ca Plansele, Specificatiile si documentele de proiectare existente sunt suficiente pentru executia Lucrarilor de catre Antreprenor. Ne referim mai exact la obligatiile care prevad: - revizuirea Planselor, Specificatiilor si a documentelor de proiectare existente;

	- emiterea de documente de proiectare noi, inclusiv efectuarea de investigatiii, studii si altele asemenea, elaborarea de planse si furnizarea de detalii suplimentare; - proiectarea lucrarilor de relocare/protejare utilitati; - suprapunerea tuturor proiectelor de utilitati peste proiectul de executie si identificarea eventualelor conflicte sau a eventualelor suprafete de teren suplimentare necesare pentru lucrarile de relocare/protectie a utilitatilor; - pregatirea si transmiterea planului cu coordonatele proiectului si caracteristicile speciale ale proiectului, pentru a fi folosite de catre Beneficiar in scopul asigurarii suprafetelor de teren afectate de realizarea lucrarilor; - modificarea/completarea/extinderea sau obtinerea de noi autorizatii de construire; - obtinerea avizului comitetului tehnico economic al Beneficiarului; - actualizarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii si obtinerea tuturor aprobarilor necesare pana la emiterea Hotararilor de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati; Tinand cont de cele de mai sus, va rugam sa raspundeti in mod clar si fara ambiguitati la urmatoarele intrebari de clarificare: a) Executia lucrarilor urmeaza sa se realizeze pe baza proiectului pus la dispozitie de catre Beneficiar, sau prezenta procedura se refera la un contract de proiectare si executie? b) Sunt sau nu suficiente Plansele, Specificatiile si documentele de proiectare asigurate de Beneficiar pentru executia Lucrarilor de catre Antreprenor ? c) Exista o perioada de timp alocata pentru finalizarea serviciilor de proiectare prevazute in cadrul sub-clauzei 4.27, inaintea celor 9 luni alocate pentru executia lucrarilor? Daca raspunsul este afirmativ, va rugam sa specificati unde este definita aceasta perioada de proiectare. d) Va pune sau nu Beneficiarul la dispozitie Autorizatia de Construire pentru lucrarile care fac obiectul prezentei proceduri? e) Exista sau nu avizul comitetului tehnico economic al Beneficiarului pentru lucrarile care fac obiectul prezentei proceduri? Daca nu exista, va rugam sa clarificati daca acesta trebuie obtinut de catre Antreprenor si ce demersuri presupune acest lucru. f) Exista sau nu lucrari de relocare/protejare utilitati care trebuie proiectate sau executate de catre Antreprenor? g) Exista sau nu indicatori tehnico economici pentru lucrarile care fac obiectul prezentei proceduri? Daca nu exista, va rugam sa clarificati ce demersuri trebuie sa intreprindem si in ce fel trebuie Antreprenorul sa intervina pentru emiterea Hotararilor de Guvern de aprobare sau actualizare indicatori tehnico economici? h) Exista sau nu asigurate suprafetele de teren necesare executarii lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri? Daca suprafetele nu sunt asigurate in totalitate, va rugam sa specificati ce obligatii raman in sarcina Antreprenorului pentru obtinerea intregului amplasament si unde anume trebuie sa ofertam pretul pentru aceste obligatii. i) Unde anume in cadrul propunerii financiare trebuie sa ofertam pretul pentru obligatiile ce deriva din aplicarea Sub-clauzei 4.27.
Raspuns 10	a) Lucrarile de executie se vor executa in baza proiectului pus la dispozitie de catre Beneficiar. b) Documentatia de atribuire pusa la dispozitie, cuprinde toate documentele necesare in vederea elaborarii ofertelor. c) Acest contract nu include servicii de proiectare. d) Autorizatia de Construire va fi pusa la dispozitie de catre Beneficiar. e) Exista avizul Comitetului Tehnico-Economic al Beneficiarului pentru lucrarile care fac obiectul prezentei proceduri. f) In cadrul acestui contract nu exista lucrari de relocare/protejare utilitati care trebuie proiectate sau executate de catre Antreprenor. g) Exista indicatori tehnico economici pentru lucrarile care fac obiectul prezentei

	proceduri. h) Exista asigurate suprafetele de teren necesare executarii lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri. i) Acolo unde nu exista articol de pretuit in Lista de Cantitati pentru o anumita activitate, se va considera ca acesta este inclus in celelalte preturi unitare ale Contractului.
Intrebare 11	Prin Sub-Clauza 8.1 se prevede faptul ca Data de Incepere a Lucrarilor va fi stabilita in termen de cel mult 365 de zile de la data semnarii Acordului Contractual. Avand in vedere faptul ca Durata de executie a lucrarilor reprezinta criteriu de atribuire a contractului pentru care se acorda punctaje diferentiate in functie de perioada de executie ofertata, si faptul ca executia lucrarilor care fac obiectul contractului este afectata de perioadele de timp friguros, ne aflam in imposibilitatea de a stabili durata de executie pe care o putem oferta in lipsa unor estimari cat mai realiste asupra Datei de Incepere. In aceste conditii va solicitam sa fixati un interval rezonabil de 28-42 de zile in care sa fie stabilita Data de Incepere a Lucrarilor, astfel incat ofertantii sa poata evalua in cunostinta de cauza perioada de executie pe care o oferteaza.
Raspuns 11	Inceperea Lucrarilor se va realiza in conditiile descrise in sub-clauza 8.1 [Inceperea Lucrarilor] din Conditiile Speciale ale Contractului.
Intrebare 12	Prin completarile aduse Sub-Clauzei 11.9 prin Acordul Contractual, se conditioneaza emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala pentru lucrarile care fac obiectul prezentului contract, de emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala pentru lucrari asupra carora nu avem niciun control si care fac obiectul altui contract despre care nu detinem informatii. Aceste prevederi presupun implicit mentinerea in vigoare a Garantiei de Buna Executie pentru o perioada de timp pe care nu o putem estima deoarece nici termenul de finalizare, nici calitatea lucrarilor executate, nici durata Perioadei de Garantie si nici emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala in cadrul contractului nr.92/79372/20.11.2013 nu sunt sub controlul nostru. In aceste conditii, pentru a permite Operatorilor Economici sa isi evalueze in mod corect si transparent obligatiile pe care si le asuma, precum si pretul pe care il oferteaza in raport cu aceste obligatii, va solicitam sa eliminati completarile aduse Sub-Clauzei 11.9 prin Acordul Contractual, sau alternativ, sa definiti o perioada clara de timp pentru care trebuie sa ne asumam valabilitatea Garantiei de Buna executie, in situatia in care emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala in cadrul contractului nr.92/79372/20.11.2013 se realizeaza cu intarziere din motive aflate in afara controlului / raspunderii noastre.
Raspuns 12	Va rugam sa aveti in vedere Masurile de remediere dispuse de CNSC si publicate de Autoritatea Contractanta in data de 16.10.2017, in SEAP. Prin aceste Masuri de remediere, Art. 15 din Acordul Contractual care completa prevederile sub-clauzei 11.9 [Procesul Verbal de Receptie Finala] din Conditiile Speciale ale Contractului, **a fost eliminat.** Prin urmare, emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala aferent prezentului contract nu mai este conditionata de emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala a lucrarilor ce fac obiectul contractului nr. 92/79372/20.11.2013 "Constructia variantei de ocolire Targu Jiu". In ceea ce priveste valabilitatea Garantiei de Buna Executie si conditiile de restituire a acesteia, se vor aplica in mod corespunzator prevederile art. 9 din Acordul Contractual, respectiv: "[...] ***Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă si în vigoare până la execuţia si terminarea Lucrărilor de către Antreprenor si remedierea oricăror defecte***. *Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este îndreptăţit să obţină Certificatul de Recepţie Finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate si toate defectele remediate.* [...] *Beneficiarul va returna Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie dupa cum urmeaza:* *a)70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal*

	de recepţie la terminarea lucrărilor, si după primirea de catre Beneficiar a unei copii a Certificatului de Receptie la Terminarea lucrarilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse apreciat de Beneficiar este minim; *b)restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală si după primirea de catre Beneficiar a unei copii a Certificatului de Recepţie Finală*. [...]" Va rugam sa aveti in vedere ca in contextul adoptarii masurii de remediere sus mentionata, valabilitatea Garantiei de Buna Executie nu este conditionata de emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala in cadrul contractului nr.92/79372/20.11.2013.
Intrebare 13	In Conditiile Speciale ale Contractului - Sub-clauzele 18.1, 18.2, 18.3 sunt prevazute o serie de obligatii in sarcina Antreprenorului, in legatura cu incheierea politelor de asigurare pentru Lucrari, Echipamente, Materiale, Documente, sau impotriva vatamarii persoanelor si a daunelor aduse proprietatii. Tinand cont de faptul ca in cadrul Listei de Cantitati nu am gasit un articol specific referitor la aceste obligatii ale Antreprenorului, va rugam sa clarificati unde anume in cadrul Propunerii financiare trebuie sa ofertam pretul corespunzator pentru obligatiile privind incheierea politelor de asigurare.
Raspuns 13	Acolo unde nu exista articol de pretuit in Lista de Cantitati pentru o anumita activitate, se va considera ca acesta este inclus in celelalte preturi unitare ale Contractului.
Intrebare 14	In plansele puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta in cadrul Documentatiei de Atribuire - Profile transversale tip, sunt indicate detalii privind lucrarile proiectate si etapele de executie a acestora. Conform acestor detalii, extraexcavatiile se executa pe diverse adancimi, dupa realizarea unei decapari pe 30 cm a terenului vegetal. a) Avand in vedere faptul ca in cadrul Listei de Cantitati nu se regasesc nici un fel de articole referitoare la lucrari de decapare, decopertare, sau alte asemenea, va rugam sa clarificati unde anume trebuie sa ofertam pretul pentru aceste lucrari in situatia in care astfel de lucrari intra in responsabilitatea noastra. b) In caz contrar, va rugam sa clarificati daca lucrarile pe care trebuie sa le executam incep de la cota -30cm fata de cota terenului natural. c) Va rugam sa clarificati daca lucrarile prevazute in cadrul articolelor din lista de cantitati sunt singurele lucrari care fac obiectul contractului.
Raspuns 14	Se vor pretui lucrarile mentionate in documentatia pusa la dispozitie. Lucrarile de consolidare incep de la cota -30 cm.