

**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 010873

Tel: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84

Email: office@andnet.ro

CUI 16054368: J40/552/15.01.2004. Capital social 16.377.920 RON



Directia Licitatii, Mentenanta, Investitii si RK
Departament Achizitii Publice Buget de Stat pentru
Obiective de Investitii si RK, Intretinere si Administrare
Serviciul Achizitii Lucrari si Servicii

Compania Națională de Administrare
a Infrastructurii Rutiere S.A.

22 OCT. 2017

Nr. Înregistrare 82/101017

Clarificare nr. 13 la Documentația de atribuire pentru
PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA SI EXECUTIE "Modernizare DN52 Alexandria -
Turnu Magurele km 1+350-km 44+600; km 49+194-km 52+649"

INTREBARE 1	Avand in vedere ca documentatia din Seap este abordabila pentru studiu in situatia in care sunt postate toate fisierele, va rugam sa completati urmatoarele documente/fisiere lipsa: a. I Podet km 22+780 - fisier part 3 b. N Podet km 29+210 - fisier part 7 c. P Pod km 38+113 - fisiere part 1;5;9;12 d. S Pod km 49+230 - fisiere part 6;21;24;26
RASPUNS 1	A se vedea Raspunsul 1 din Clarificarea nr. 8 publicata in SEAP
INTREBARE 2	Va rugam sa confirmati ca in concordanta cu art 1 - alin I din Acordul Contractual - listele de cantitati de lucrari postate in Seap sunt obligatorii pentru toti ofertantii, intrucat s-a inlocuit sintagma de "proiect ilustrativ" din cadrul art 1.1.6.14 - Conditii speciale
RASPUNS 2	In conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire publicata de Autoritatea Contractanta, pentru elaborarea Propunerii tehnice, ofertantul va respecta cerintele din Caietul de sarcini si documentatia tehnica anexata, publicata de Autoritatea Contractanta.
INTREBARE 3	In cazul in care listele de cantitati din Seap - documentatie tehnica faza SF-2008 stau la baza licitatiei organizate de dvs, va rugam sa retransmiteti aceste liste cu completarea acestora cu Denumirea Art pentru lucrarile de drumuri si cu Descrieri de preturi pentru lucrarile din listele de Drumuri si Poduri, in care sa se modifice si toate caracteristicile conform standardelor in vigoare
RASPUNS 3	A se vedea Raspunsul 2 din Clarificarea 6 - Descrierile de preturi cu denumirea articolelor din listele de cantitati pentru lucrari de drum si poduri.
INTREBARE 4	Va rugam sa confirmati ca in stadiul prezent al pregatirii documentelor pentru participarea la licitatie, valoarea estimata a contractului a fost realizata in baza SF-2008, iar Lista de cantitati de lucrari lucrari nr. 2 - Reparatii la sistemul rutier existent - reflecta situatia actualizata la nivelul ianuarie 2018 - data licitatiei
RASPUNS 4	Valoarea estimata a contractului a fost realizata in baza SF - 2008. Lista de cantitati de lucrari nr. 2 - Reparatii la sistemul rutier a fost elaborata in faza SF - 2008.

INTREBARE 5	Va rugam sa indicati unde gasim in documentatia din Seap documente –parte scrisa si desenata pentru lucrarile aferente Listei nr 14 - Amenajare trecere la nivel cu CF- pentru o evaluare corecta.
RASPUNS 5	In volumul de sinteza se mentioneaza ca la km 43+160 drumul intersecteaza calea ferata Rosiorii de Vede-Turnu Magurele, cale simpla si neelectrificata. In lista nr. 14 din listele de cantitati se specifica ca amenajarea se va realiza cu dale din cauciuc armat cale simpla.
INTREBARE 6	6.a.Va rugam sa confirmati ca in concordanta cu listele de cantitati din Seap, lucrarile semnalate in Lista de cantitati nr 16 - Semnalizari si marcaje definitive nu contin semnalizari verticale, mentinandu-se cele existente, desi in planurile de situatie ale intersectiilor si ale insulelor de intrare in localitati din vol 2.3 apar semnalizari verticale care nu se regasesc in respective lista. 6.b.Ref Lista nr 16 - Semnalizari si marcaje definitive - Solicitam de asemenea dimensiuni pentru “denivelare tip spinare de cauciuc” - buc 50 6.c.Ref Lista nr 16 - Semnalizari si marcaje definitive - Rugam clarificati ce intelegeti prin “alte dispozitii de semnalizare dupa terminarea lucrarilor” - kme 140,00 6.d. Ref Lista nr 16 - Semnalizari si marcaje definitive-va rugam precizati tipul marcajului,grosimea peliculei,latimile benzilor de marcaj,etc-in vederea obtinerii de la diversi furnizori a ofertelor acestora
RASPUNS 6	6.a. In oferta se vor mentine semnalizarile verticale existente, respectand legislatia in vigoare. 6.b. Oferta va respecta caietul de sarcini, normele si normativele in vigoare. 6.c. Avand in vedere ca se mentine semnalizarea verticala existenta, dupa finalizarea lucrarilor vor fi necesare reparatii la cele existente si introducerea unora noi. 6.d. Ofertantul va respecta caietul de sarcini si SR-1848-1,2,3/2011 si SR-1848/72015.
INTREBARE 7	Ref Lista de cantitati de lucrari nr 12-Parapete, va rugam sa ne transmiteti in vederea obtinerii de la furnizori a ofertelor necesare Nivelul de protectie si latimea maxima de lucru pentru Parapete metallic tip greu zincat amplasat pe rambleu -10.100,00 ml
RASPUNS 7	Ofertantul va respecta Normativul AND 593/2012 in vigoare la data prezentarii ofertei.
INTREBARE 8	8.a. Ref Lista de cantitati de lucrari nr 12 - Parapete, va rugam sa ne transmiteti in vederea obtinerii de la furnizori a ofertelor necesare detalii privind Parapetul New Jersey ,inclusiv echiparea acestuia 8.b.Solicitam detaliu pentru fundatie adancita parapet - aferent Listei de cantitati de lucrari nr 12 - Parapete
RASPUNS 8	8.a. Parapetele din beton de tip "New Jersey" va respecta conditiile impuse de Normativul AND 593/2012, in vigoare la data prezentarii ofertei. 8.b. Fundatia adancita de parapet va fi dimensionata la faza PT si prezentata in detaliile de executie.
INTREBARE 9	9.a.Pentru toate listele de cantitati de poduri-reabilitate - 6 buc - va rugam sa transmiteti caracteristicile rosturilor de dilatatie - care nu se pot identifica din dispozitiile generale vol 2.4 9.b.Ref lista 3 - Pod km 26+446 - va rugam sa transmiteti caracteristicile aparatelor de reazem art 2B16b - buc 8 9.c.Ref lista 4-Pod km 38+189 - va rugam sa transmiteti detalii si caracteristici aferente art 2A6-Scara metalica acces sub pod-2,00 to 9.d.Ref Pod km 49+230, va rugam sa transmiteti dimensiunile panourilor pentru indicatoare - buc 4 din capitolul Varianta de circulatie si tipul marcajelor rutiere


	9.eRef Pod km 49+230 - va rugam transmiteti detalii pentru art 2C40a - Podet tubularDn800 mm -10 ml
RASPUNS 9	9.a. Rosturile de dilatație vor respecta lista standardelor și normativelor din caietul de sarcini pagina 118. 9.b. Aparatele de reazem vor respecta lista standardelor și normativelor din caietul de sarcini pagina 118. 9.c. Scara metalică acces pod va respecta lista standardelor și normativelor din caietul de sarcini pagina 118. 9.d. Panourile pentru indicatoare și tipul marcajelor rutiere vor respecta lista standardelor și normativelor din caietul de sarcini pagina 118. 9.e. Podetul tubular va fi proiectat în detaliu la faza PT, respectând lista standardelor și normativelor din caietul de sarcini pagina 118.
INTREBARE 10	Va rugam să clarificați dacă proiectantul poate detine calitatea de subantreprenor.
RASPUNS 10	Se vor avea în vedere următoarele prevederi legislative: În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, <i>"Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, subcontractant propus sau terț susținător, în condițiile prevăzute de prezenta lege"</i>. În conformitate cu prevederile art. 167, alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 <i>"Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situații: (.....) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de ATRIBUIRE A CONDUS LA O DISTORSIONARE A CONCURENȚEI, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe"</i>. Raportat la prevederile art. 167 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 participarea la procedura de atribuire este permisă numai în măsura în care nu apar indicii rezonabile/informații concrete privind distorsionarea concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe decât excluderea din procedura. Prevederile art. 167 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 vor deveni incidente doar în măsura în care, de exemplu se demonstrează ca operatorul/operatorii economic/i responsabil/i cu întocmirea documentațiilor tehnico - economice incluse în Documentația de Atribuire se afla în posesia unor informații pe care ceilalți participanți la procedura de atribuire nu le posedă, iar aceste informații creează un avantaj inițial, menit să conducă la defavorizarea celorlalți operatori economici. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 171 din Legea nr. 98/2016 precizăm faptul ca: <i>"(1) Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 164 și 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire POATE FURNIZA DOVEZI care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.</i> <i>(2) În cazul în care autoritatea contractantă consideră dovezile prezentate de</i>

operatorul economic în conformitate cu prevederile alin. (1) ca fiind suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilității, autoritatea contractantă nu exclude operatorul economic din procedura de atribuire".

Autoritatea contractantă, prin intermediul comisiei de evaluare, după depunerea ofertelor, va decide dacă sunt aplicabile prevederile legale mai sus menționate din Legea nr. 98/2016.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Stefan IONITA



22.12.2017/12:00

DIRECTOR GENERAL ADJ.

DIRECTIA GENERALA EXPLOATARE INFRASTRUCTURA RUTIERA

Ing. Radu MUNTEANU

DIRECTOR

DIRECTIA LICITATII, MENTENANTA, INVESTITII si RK

Ing. Mihail BASULESCU

22.12.2017

**SEF SERVICIU ACHIZITII
LUCRARI SI SERVICII**

Ing. Ileana RADU

22.12.2017

**SEF SERVICIU ACHIZITII
PRODUSE SI ACHIZITII DIRECTE**
Ec. Iohann NUNWEILER

22.12.2017

**SEF SERVICIU
CONTRACTARE**
Ec. Anca BOBALCA

22.12.2017