



Directia Achizitii Publice Buget de Stat pentru
Obiective de Investitii si RK, Intretinere si Administrare

Compania Nationala de Administrare
a Infrastructurii Rutiere - S.A.

18 IUL. 2019

Nr. Inregistrare 92: 50397

CLARIFICARE

la Documentația de atribuire avand ca obiect:

PROIECTARE si EXECUTIE "Modernizare DN 29D Botosani – Stefanesti km 2+800 – km 18+500 si km 18+800 – km 48+146"

INTREBARE 1	Va rugam sa ne comunicati in ce zi si la ce ora se poate efectua vizita in teren, avand in vedere ca se solicita in cadrul propunerii tehnice depunerea dovezii vizitei in teren.
RASPUNS 1	In cadrul Documentatiei de atribuire se regasesc urmatoarele prevederi referitoare la vizita in teren : A. Cerintele Beneficiarului 11.2 Dovada vizitei in amplasament Structuri/Lucrari de consolidare <i>"Dovada vizitei in amplasament se va realiza prin fotografii/filmare realizate/realizata in teren la nivelul Structurilor/Lucrarilor de consolidare. Se vor realiza minim 3 fotografii pentru fiecare din aceste lucrari.</i> <i>Se va atasa in copie ordinul de deplasare in amplasament cu mentiunea in clar a scopului deplasarii.</i> <i>Lipsa documentelor/neefectuarea vizitei in amplasament nu conduce la declararea ca neconforma a ofertelor tehnice."</i> B. Formularul nr. 6 PROPUNEREA TEHNICA "II. SCHITA DE PROIECT [...] <i>- Dovada vizitei in amplasament; Lipsa documentelor/neefectuarea vizitei in amplasament nu conduce la declararea ca neconforma a ofertelor tehnice"</i> [....] Totodata, avand in vedere prevederile subclauzei 20.2 HG nr. 1 din 2018 "Hotarare pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice", unde se specifica: " <i>Se consideră că Antreprenorul, în măsura în care este posibil (ținând cont de costuri și timp), a inspectat și examinat Șantierul și</i>

	<i>împrejurimile sale, a analizat datele menționate la subclauza 20.1, și că s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului și subsolului, forma și natura Șantierului, întinderea și natura Lucrărilor, Materialele necesare execuției Lucrărilor, căile de acces la Șantier și în general a obținut toate informațiile cu privire la riscurile, inclusiv în legătură cu probabilitatea de apariție a acestora, și alte circumstanțe ce influențează sau afectează Oferta”, transpusa în Acordul Contractual, este la latitudinea ofertanților realizarea vizitei în amplasament, Autoritatea Contractantă precizând clar faptul că „ <u>Lipsa documentelor/neefectuarea vizitei în amplasament nu conduce la declararea ca neconforma a ofertelor tehnice.</u>”</i> Cu privire la comunicarea de către Autoritatea Contractantă a zilei și a orei la care Ofertantul poate efectua vizita în teren, precizăm faptul că fiecare Ofertant își va stabili aceste detalii având în vedere că lucrarea se va desfășura pe un DN existent, deschis circulației publice, cu toate elementele de identificare amplasate (indicatoare de circulație, borne kilometrice și hectometrice, etc).
INTREBARE 2	În cadrul fisierului denumit VOLUMUL 3 - DEVIZE, ANTEMASURATORI, LISTE DE CANTITATI se regasesc listele de cantități de la pag. 7-36 pentru scenariul 1, pag. 37-69 pentru scenariul 2, pag. 70-102 pentru scenariul 3. În cadrul VOLUMUL 1 - MEMORIU se menționează că se va utiliza scenariul 1. Vă rugăm să confirmați că pentru întocmirea Anexei 1 la Formularul 12 din propunerea financiară se vor folosi listele de cantități din scenariul 1, de la pag. 7-36.
RASPUNS 2	Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezentul contract este unul de tip PROIECTARE ȘI EXECUTIE, în cadrul căruia, Antreprenorul are și calitatea de Proiectant, lucrarea realizându-se în baza Proiectului Tehnic de Execuție realizat de acesta. De asemenea, în conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, capitolul 10. DOCUMENTATIE TEHNICA FAZA STUDIU DE FEZABILITATE (cu titlu informativ), „<i>În cadrul studiului de fezabilitate au fost stabilite liste de cantități de lucrări, dar acestea au un <u>caracter strict orientativ</u>, la stabilirea ofertei fiecare ofertant având obligația de a ține cont de prevederile cerintelor beneficiarului.</i>” Mai mult, Autoritatea Contractantă în cadrul Notei 6 a Anexei 1 la Formularul nr. 12 a menționat următoarele : ” <i>Se consideră că ofertanții și-au stabilit oferta financiară, inclusiv sumele din Graficul de Esalonare a Plăților, <u>în baza propriilor calcule, operațiuni și estimări</u>, iar pe parcursul implementării contractului, chiar dacă pentru anumite obligații sau lucrări, sumele alocate în Graficul de Esalonare a Plăților sunt insuficiente, aceste obligații vor fi respectate, iar lucrările prevăzute în contract vor fi proiectate și executate fără plata unor costuri suplimentare</i>”, mențiuni în concordanță cu prevederile Clauzei 20. Corectitudinea pretului Contractului, subclauza 20.4 din ”Hotărâre pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, Anexa nr. 2 Condiții Generale și specifice și acordul contractual pentru contractele de <u>proiectare și execuție lucrări</u>”, respectiv, „<i>Având în vedere că se consideră că Antreprenorul și-a stabilit Oferta financiară <u>în baza propriilor calcule, operațiuni și estimări</u>, Antreprenorul, fără plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligație și va proiecta și executa orice lucrare prevăzute în Contract, chiar dacă</i>

	pentru obligația sau lucrarea respectivă nu există o sumă sau o valoare în Graficul de Eșalonare a Plăților. In concluzie, Ofertantii isi vor structura propunerea financiara <u>in baza propriilor calcule, operațiuni și estimări</u> si nu in baza listelor de cantitati publicate impreuna cu Documentatia de atribuire.
INTREBARE 3	Va rugam sa ne prezentati in concordanta cu normativele in vigoare, tipurile de mixturi asfaltice si tipurile de betoane care trebuiesc utilizate la realizarea tuturor categoriilor de lucrari.
RASPUNS 3	Va rugam sa aveti in vedere faptul ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in cadrul caruia, Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, in consecinta Antreprenorul are obligatia de a respecta Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare referitoare la cap III. Obligatii si raspunderi, SECȚIUNEA a 2-a Obligații și răspunderi ale proiectanților, <i>“Proiectanții de construcții răspund de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor:</i> [...] b) asigurarea prin proiecte și detalii de execuție a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu <u>respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;</u>” In cadrul cerintelor Beneficiarului Cap.12 STANDARDELE ȘI NORMATIVELE APLICABILE, Autoritatea Contractanta a specificat clar faptul ca :” Antreprenorul are obligatia sa aplice in elaborarea documentatiei tehnice toata legislatia in vigoare (standarde, norme, normative, etc.), nationale si europene, privind materialele de constructii folosite la realizarea lucrarii, breviarele de calcul pentru drumuri, poduri, terasamente, lucrari de geotehnica si fundatii, consolidari, lucrari de siguranta circulatiei (parapet, semnalizare, marcaje orizontale si verticale, etc), iluminat” <u>In calitatea sa de proiectant</u>, Antreprenorul va fi răspunzător de proiectul elaborat, in consecinta, este in sarcina sa stabileasca tipurile de mixturi asfaltice si tipurile de betoane care trebuiesc utilizate la realizarea tuturor categoriilor de lucrari, in concordanta cu toata legislatia in vigoare (standarde, norme, normative, etc.).
INTREBARE 4	Va rugam sa ne puneti la dispozitie Fisa tehnica pentru stalpi si panouri fotovoltaice solicitate a fi oferitate
RASPUNS 4	Conform prevederilor Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, <i>“La elaborarea proiectelor, materialele, confecțiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice și echipamentele vor fi definite prin parametri, performanțe și caracteristici. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători, furnizori sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferințe sau să restrângă concurența. Caracteristicile tehnice și parametrii funcționali vor fi prezentați în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul și nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător).”</i> Cerintele cu privire la iluminat se regasesc in cadrul Cerintelor Beneficiarului, Cap 8.1.3.11 Iluminatul.

INTREBARE 5	Avand in vedere ca Normativul 605 din 2014 a fost inlocuit cu AND 605 din 2016 si intrat in vigoare din data de 06.04.2018, va solicitam sa confirmati ca pentru stratul de legatura se va oferta mixtura asfaltica BAD22,4.
RASPUNS 5	Avand in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in cadrul caruia, Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarea realizandu-se in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, la elaborarea Ofertei, ofertantul se va asigura ca indeplineste toate obligatiile prevazute in Contract. In cadrul Cerintelor Beneficiarului <i>Cap.12 STANDARDELE ȘI NORMATIVELE APLICABILE</i>, Autoritatea Contractanta a specificat clar faptul ca : " <i>Antreprenorul are obligatia sa aplice in elaborarea documentatiei tehnice toata legislatia in vigoare (standarde, norme, normative, etc.), nationale si europene, privind materialele de constructii folosite la realizarea lucrarii, breviarele de calcul pentru drumuri, poduri, terasamente, lucrari de geotehnica si fundatii, consolidari, lucrari de siguranta circulatiei (parapet, semnalizare, marcaje orizontale si verticale, etc), iluminat</i>". Totodata, in cadrul Cerintelor Beneficiarului regasiti in capitolul 8.2.2 Caracteristici imperative privind lucrari de drum si intersectii, cerintele clare ale Autoritatii Contractante, respectiv: <u>"Mixtura asfaltica aferenta structurii rutiere va fi in conformitate cu, normativul AND 605 /2016, publicat în MO nr. 126/09.02.2018, postat pe site-ul CNAIR SA."</u> <i>"Se vor prevedea acostamente impermeabilizate in totalitate având aceeași structura rutiera cu cea a partii carosabile. Structura rutiera care se va executa pentru amenajarea zonelor de parcare si refugii va avea minim alcatuirea prezentata in documentatia tehnica pusa la dispozitie , respectiv in solutia 4, <u>cu conditia ca mixtura asfaltica aferenta structurii rutiere va fi în conformitate cu, normativul AND 605 /2016, publicat în MO nr. 126/09.02.2018, postat pe site-ul CNAIR SA.</u>"</i>
INTREBARE 6	Referitor la materialul rezultat din sapatura/dezafectare/demolare/spargeri va rugam sa clarificati la ce distanta se va transporta materialul provenit din aceste tipuri de lucrari, avand in vedere ca zonele de depozitare vor fi stabilite de beneficiar.
RASPUNS 6	Intelegerea Ofertantului referitoare la faptul ca zonele de depozitare <u>vor fi stabilite de Beneficiar</u>, este eronata. In acest sens, va rugam sa aveti in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului, respectiv: 22.8 Activitatea Antreprenorului pe santier „22.8.4.6 Antreprenorul va identifica, de asemenea, propriile zone de depozitare temporară și eliminare a deșeurilor și materialelor nedorite, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cu procedurile de transport și eliminare. „ 22.31.7 Evacuarea surplusului de material „Toate deșeurile de materiale vor fi evacuate de pe Șantier de către Antreprenor în <u>locații aprobate de autoritățile competente</u> iar toate licențele și taxele luate în considerare vor fi incluse în Valoarea de Contract Acceptată. Antreprenorul va pune la dispoziția Reprezentantului Beneficiarului, dacă este cazul, copii ale notelor de transfer ale deșeurilor. Evacuarea de materiale pe Șantier va respecta toate obligațiile de mediu incluse în avizele si/sau acordurile obtinute cu respectarea legislației specifice în vigoare. Nu se vor iniția niciun fel de negocieri

	cu proprietarii de terenuri/chiriași cu privire la evacuarea oricăror materiale fara aprobarea prealabilă a Reprezentantului Beneficiarului. Antreprenorul este responsabil pentru evacuarea tuturor materialelor reziduale si a deeurilor generate in urma desfasurarii activitatilor de realizare a proiectului, evacuare care se va efectua cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare, cu modificarile si completarile ulterioare."
INTREBARE 7	Avand in vedere complexitatea lucrarilor, dificultatea de implementare a solutiilor tehnice din caietul de sarcini, va solicitam sa prelungiti perioada pentru elaborarea ofertelor cu cel putin 15 zile, in vederea prezentarii unei oferte cat mai reale si avantajoase din punct de vedere tehnico-economic.
RASPUNS 7	Autoritatea Contractanta nu prelungeste perioada de depunere a ofertelor. Prin raspunsurile la solicitarile de clarificari formulate de operatorii economici, nu se modifica semnificativ documentele achizitiei.
INTREBARE 8	Avand in vedere ca in cadrul Anexei nr. 3 la Formularul nr. 12 la pct. 2-Cheltuieli privind relocalarile de utilitati s-a provizionat suma de 297100 lei, va rugam sa clarificati ce tip de utilitati vor fi relocalate in aceasta valoare.
RASPUNS 8	Cu privire la utilizarea sumelor provizionate, rugam Ofertantul sa consulte prevederile Acordului contractual, pct.5.12 , respectiv prevederile Metodologiei de utilizare a sumei provizionate , prevederi pe care partile <u>se obliga sa le respecte</u> .
INTREBARE 9	In cadrul Anexei nr. 1 la Formularul nr.12, GRAFIC DE ESALONARE A PLATILOR , va rugam sa ne precizati clar si fara ambiguitati ce tipuri de lucrari/activitati se vor oferta in cadrul liniei 5.1 SIGURANTA CIRCULATIEI.
RASPUNS 9	Avand in vedere ca prezentul contract este unul de tip PROIECTARE SI EXECUTIE, in cadrul caruia, Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, lucrarea realizandu-se in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta, la elaborarea Ofertei, ofertantul <u>se va asigura ca indeplineste toate obligatiile prevazute in Contract</u>. In consecinta, stabilirea tipurilor de lucrari/activitati ce se vor oferta este responsabilitatea Antreprenorului, care se va asigura ca proiectul elaborat va respecta cu strictete cerintele de proiectare precum si caracteristicile imperative stabilite in cadrul Cerințelor Beneficiarului. Totodata, Ofertantul va avea in vedere prevederile SUBCAPITOLUL VIII:Clauza 19 Proiectarea de către Antreprenor din "Hotarare pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Anexa nr. 2 Conditii Generale si specifice si acordul contractual pentru contractele de <u>proiectare si executie lucrari</u>", respectiv: "19.1Antreprenorul va proiecta Lucrările Permanente în conformitate cu Cerințele Beneficiarului și cu Oferta tehnică. Antreprenorul va fi răspunzător de proiectul elaborat. Antreprenorul va îndeplini rolul de proiectant în conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea fazelor determinante și asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului în conformitate cu prevederile Legii. De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrări Provizorii necesare pentru executarea Contractului. Proiectul elaborat de către Antreprenor va respecta cu strictete caracteristicile imperative stabilite în cadrul Cerințelor Beneficiarului '. Mai mult, Autoritatea Contractanta in cadrul Notei 6 a Anexei 1 la Formularul nr. 12 a mentionat urmatoarele : " Se consideră că ofertantii și-au stabilit oferta financiară, inclusiv sumele din Graficul de Esalonare a Platilor, în baza propriilor calcule, operațiuni și estimări, iar pe parcursul implementarii contractului, chiar

daca pentru anumite obligatii sau lucrari, sumele alocate in Graficul de Esalonare a Platilelor sunt insuficiente, aceste obligatii vor fi respectate, iar lucrarile prevazute in contract vor fi proiectate si executate fara plata unor costuri suplimentare", mentiuni in concordanta cu prevederile Clauzei 20. **Corectitudinea pretului Contractului, subclauza 20.4** din "Hotarare pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, Anexa nr. 2 Conditii Generale si specifice si acordul contractual pentru contractele de **proiectare si executie lucrari**", respectiv, „Având în vedere că se consideră că Antreprenorul și-a stabilit Oferta financiară **în baza propriilor calcule, operațiuni și estimări**, Antreprenorul, fără plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligație și va proiecta și executa orice lucrare prevăzute în Contract, chiar dacă pentru obligația sau lucrarea respectivă nu există o sumă sau o valoare în Graficul de Eșalonare a Plăților.

DIRECTOR GENERAL
Ing. SORIN SCARLAT

DIRECTOR GENERAL ADJ.
DIRECTIA GENERALA EXPLOATARE INFRASTRUCTURA RUTIERA
Ing. Cristian ANDREI

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE BUGET DE STAT PENTRU
OBIECTIVE DE INVESTITII SI RK, INTRETINERE SI ADMINISTRARE
DIRECTOR
Cons. jur. Silvia BABULESCU

SEF DEPARTAMENT LICITATII
Ec. Iohann NUNWEILER

SEF SERVICIU ACHIZITII LUCRARI
Ing. Ileana RADU

SEF SERVICIU CONTRACTARE
Cons. jur. Oana GHEORGHITA

SERVICIUL ACHIZITII LUCRARI
Florentina VLASCEANU