




Gaz
Distribuție

E.ON Gaz Distribuție, Cazărmilor 3, Iași



Traseu Complet

MUNICIPIUL IASI
B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr.11- Iasi

Iasi, Nr.302/09.04.2010

Referitor la solicitarea dvs. privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea: **"VARIANTA DE OCOLIRE A MUN.IASI, ETAPA I VARIANTA SUD"** – jud..Iasi.

Inregistrata la „e-on Gaz Distribuție SA–C.O. Iasi”, cu nr.302/15.03.2010.

Stimate domnule,

Va comunicam ca, in urma analizarii documentatiei depuse se emite:

**AVIZ FAVORABIL, CU RESPECTAREA OBLIGATORIE
A URMATOARELOR CONDITII:**

A: Conditii tehnice:

1. In timpul executiei lucrărilor, se vor proteja conform „ Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE-2008”, toate rețelele întâlnite, confruntând datele indicate de Centrul Operational Iasi referitoare la dimensiunile rețelilor, adâncimi, amplasamente, etc. de pe planurile anexate, cu cele intalnite in teren.
2. In cazul decopertarii sau suprainaltarea terenului se va avea grija la rasuflatorile carosabile si de spatii verzi pentru a nu fi deteriorate sau astupate iar interventia se va face manual.
3. Conductele de gaze naturale existente vor trebui să rămână în domeniul public la 0,5 m de orice limita de proprietate.
4. În cazul devierii conductelor existente, va trebui să întocmiți o documentatie prin proiectant autorizat în gaze grad I conform „ Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE-2008”.
5. Pentru devierea conductelor de gaze naturale se va lua legatura cu o societate autorizata A.N.R.E. pentru executie si proiectarea lucrării si se va face tot in domeniul public.
6. In cazul in care conductele de distributie gaze naturale vor fi traversate prin trafic intens sau utilaje grele ele vor fi protejate in tuburi de protectie, conform „ Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE-2008”.
7. In conformitate cu prevederile art.96 aliniamentul a ,din Legea Gazelor ,pentru protectia conductelor, echipamentelor si a instalatiilor de gaze naturale se interzice tertilor:
Sa realizeze constructii de orice fel in zona de siguranta a conductelor de gaze naturale ;in cazul in care, in mod exceptional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasata rețeaua de alimentare cu gaze naturale sa se execute o constructie, beneficiarul acestuia si sau proprietarul va suporta toate cheltuielile de modificare a traseului rețelei si va obtine acordurile definitive ale proprietarilor sau detinatorilor legali ai terenului de pe traseul unde

E.ON Gaz Distribuție SA

DIVIZIA TEHNICĂ
Centru Operational Iasi
Cazărmilor 3, Iași
www.eon-gaz-distributie.ro

Daniel Vieru

T 0332-413331
F 0332-413313
Daniel.vieru@eon-romania.ro

Abreviere: IDT

Președintele Consiliului de
Administrație
Marc-Daniel Buck

Directori Generali
Virgil Metea DG
Ramona Pergel (adj.)
Petre Radu (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș
IBAN:
RO11BRDE2705V27540412700
Capital Social Subscris și Vărsat:
274.125.835 RON

Sediul Regiunea Est: Iași
CUI: 19209564
Atribut fiscal: RO
J22/2846/17.11.2006

urmeaza sa fie amplasata noua conducta, precum si avizele autoritatilor competente si autorizatia de constructie.

8. Pe timpul executiei lucrarii se va solicita asistenta tehnica de la "Centrul Operational Iasi", tel. 0332-413321 si fax. 0332-413313, corectandu-se eventualele discordante dintre planse si situatia din teren.

B: Conditii generale:

9. Cheltuielile aferente realizarii lucrarilor de la punctele ...4, 5, 6.. vor fi suportate de catre beneficiar;


10. In cazul avarierii sau deteriorarii conductelor si instalatiilor „e-on Gaz Distributie”, veti suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale si de restabilire a functionalitatii elementelor afectate;

11. Prezentul aviz este valabil (12 luni);

12. In cazul nerespectarii conditiilor impuse mai sus, avizul isi pierde valabilitatea.

ATENTIE . NU SE VA INCEPE LUCRAREA FARA PREDARE DE AMPLASAMENT.

Cu stima,
Ing. Marius Alexandrescu
Sef Centru Operational Iasi



Inginerie si Documentatie Tehnica
Ing. Daniel Vieru

