




**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Motaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



Nr. 8563/240/ 06 .05. 2010

Către,

**C.N.A.D.N.R. S.A. - D.R.D.P. Iași,
Str. Gheorghe Asachi, nr. 19, Iași, Cod poștal 700481, jud. Iași**

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată cu nr. 8563/14.04.2010, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea

Varianta de ocolire a Municipiului Iași - Etapa I - Varianta Sud - Actualizare SF, jud. Iași,

vă comunicăm că, în urma analizării documentației depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

Condiții tehnice:

- Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Iași - Sector Iași, str. Cazărmilor, nr. 11, tel. 0232-216225, pentru stabilirea zonelor de acces, zonelor de lucru, măsurilor specifice de siguranță și supravegherea lucrărilor.
- În zonele de intersecție, paralelism sau apropiere cu drumul proiectat, conducta de transport gaze Dn 400 mm Vaslui - Iași (aflată în stadiul de proiectare și execuție) se va devia și/ sau proteja în tub metalic, după caz, în conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de alimentare din amonte și de transport gaze naturale”, aprobate prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 1.220/2006.
- Lucrările de proiectare/ execuție a variantei de ocolire a Mun. Iași se vor corela cu lucrările de proiectare/ execuție a conductei magistrale de gaze, în zonele în care este necesară protejarea acesteia și/sau devierea pe alt amplasament. Se vor încheia note de colaborare între reprezentanții societăților de proiectare a drumului, respectiv conductei de transport gaze și reprezentanții Transgaz S.A.
- La intersecția drumului proiectat cu conducta de gaze se va respecta STAS 9312 – 87.
- Se va păstra distanța minimă de 22 m între conducta de transport gaze și axa căii de comunicație proiectată.
- În zona de protecție a conductei de gaze (6 m stanga-dreapta) lucrările de săpătură și umplutură se vor executa manual evitându-se lovirea conductei și izolației anticorozive.
- Constructorul va lua toate măsurile de respectare a prevederilor N.T.S.M. și N.P.S.I. specifice lucrărilor cu pericol de foc și explozie în zona conductei de transport gaze.

Condiții generale:

- Lucrările de deviere/protejare a conductei de transport gaze vor fi executate pe cheltuiala beneficiarului.
- În cazul avarierii sau deteriorării conductei de gaze și/sau instalațiilor existente (conform planurilor de situație nr. 1.2 și 1.3 anexate documentației, vizate de Sector Iași) veți suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.
- Conform art. 96 din Legea Gazelor nr. 351/14.07.2004, beneficiarul construcției va suporta toate cheltuielile de modificare a traseului conductei (obținerea acordurilor proprietarilor/ deținătorilor legali ai terenului de pe traseul unde urmează să fie plasată noua conductă precum și a avizelor autorităților competente și a autorizației de construire, etc.).
- Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.
- În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

DEPARTAMENTUL EXPLOATARE ,

Ilie LATA



Vizat: Șef Serviciu Tehnic - Avizări,
Florin Gabor

Intocmit: Ing. Daniela Prunaș

Copie: Exploatarea Teritorială Iași