COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro, registratura.cnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
www.erovinieta.ro

Clarificarea nr. 1 la Documentatia de Atribuire
PROIECTARE SI EXECUTIE "AUTOSTRADA PASCANI – SUCEAVA LOT 1"

Cod unic de identificare Contract: 16054368/2024/3877/S13

Intrebare 1	***In conditiile in care Ofertantul alege sa NU declare subantreprenori de specialitate pentru utilitatile care necesita autorizari specifice domeniului de activitate (ex. Retele electrice inalta, medie, joasa tensiune; retele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul nu detine autorizarile necesare utilitatilor, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de către Ofertant?***
Raspuns 1	Cunoscand faptul ca Antreprenorul are obligatia de realiza, prin resurse proprii sau prin intermediul altor operatori economici, toate activitatile prevazute in Cerintele Beneficiarului si in Documentele Beneficiarului, fiind obligatoriu ca prin Propunerea Tehnica sa se demonstreze modul de indeplinire a tuturor cerintelor si prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor/ executare a lucrarilor in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, in situatia in care ofertantul nu are in obiectul sau de activitate astfel de servicii/ lucrari, nu detine autorizarile specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, **poate fie sa se asocieze cu un operator economic, fie sa subcontracteze aceste activitati catre un operator economic care are dreptul si capacitatea de a desfasura activitatile.** Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecarui ofertant de a realiza activitatile aferente contractului fie singur, fie impreuna cu alti operatori economici, a caror calitate este reglementata de legislatia in materia achizitiilor publice. De asemenea, Ofertantii vor avea in vedere bugetarea corespunzatoare a tuturor activitatilor, cuprinzand in Formularul de Propunere Financiara si in Anexa nr. 1 si Anexa nr. 3 a acestuia sumele necesare indeplinirii obiectului contractului in integralitate. In situatia in care pentru anumite activitati care concura la realizarea obiectului contractului este obligatorie, prin legislatia aplicabila, detinerea unor autorizatii speciale, **operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele activitati/lucrari trebuie sa detina autorizatiile necesare.** Va rugam sa aveti in vedere ca in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, precum si cu prevederile art. 179 lit. k) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile

	ulterioare, **Autoritatea Contractanta a solicitat ofertantilor precizarea categoriile de servicii/ lucrari din contract pe care ofertantul intentioneaza sa o/le subcontractaze.** Potrivit definitiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. yy), prin subcontractant se va intelege "***subcontractant/subantreprenor - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi***". De asemenea, potrivit prevederilor art. 219 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare: ***(1) Autoritatea contractantă solicită contractantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.*** Se vor avea in vedere, totodata, si prevederile art. 219 alin. (3) din Legea 98/2016, precum si prevederile H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului: ***(3)Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221***, precum si prevederile: ***Art. 150*** ***(2)****În vederea determinării valorii creanţei,* ***ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste aspecte.*** ***Art. 151*** ***Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situaţii:*** ***a)****înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi,* ***b)declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în condiţiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica iniţial opţiunea subcontractării acestora,*** ***c)****renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică.* ***Art. 156*** ***Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorităţii contractante.*** ***Art. 159*** *În situaţia prevăzută la art. 151 lit. b****), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică în condiţiile art. 221 din Lege.*** ***Art. 160***

	Situaţia prevăzută la art. 151 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială aşa cum este aceasta definită la art. 221 din Lege, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: ***a)introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;*** ***b)introducerea unui nou subcontractant nu modifică preţul contractului dintre autoritatea contractantă şi contractant;*** ***c)introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică;*** ***d)prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.*** Aceste dispozitii privind implicarea de noi subcontractanti pe parcursul implementarii contractului, precum si prevederile relevante din contract, nu inlocuiesc /suplinesc obligatiile existente la momentul depunerii ofertelor, astfel cum acestea au fost prevazute in documentatia de atribuire. Totodata, mentionam ca Autoritatea contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile art. 151 din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind inlocuirea/implicarea subcontractantilor in perioada de implementare a contractului, in situatia in care se indeplinesc conditiile specifice prevazute la art. 152-162 din acelasi act normativ. Avand in vedere ca de la momentul publicarii documentatiei de atribuire ofertantii cunosc ca, de exemplu, pentru activitatile de utilitati, instalatii, arheologie, este necesara o anumita autorizare, ofertantii au obligatia de a include aceste activitati atat in Propunerea tehnica, cat si in Propunerea financiara, si tinand cont de faptul ca potrivit legislatiei aplicabile, activitatile sus mentionate se realizeaza cu operatori specializati/ autorizati, **ofertantii vor declara in DUAE subcontractantii desemnati pentru aceste activitati numai in situatia in care Antreprenorul nu detine autorizarile necesare pentru a realiza el insusi aceste activitati, si doar daca respectivele autorizatii au fost solicitate in mod expres prin Cerintele Beneficiarului si/sau Instructiunile catre Ofertanti.**
Intrebare 2	***Va rugam sa transmiteti Raportul de diagnostic arheologic complet, care să includă și Fișele de sit și fișierele dwg cu delimitarea siturilor. Va multumim!***
Raspuns 2	A se vedea **Anexa 1** la prezenta Clarificare.
Intrebare 3	***Referitor la Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII PROIECTARE SI EXECUTIE "AUTOSTRADA PASCANI – SUCEAVA LOT 1" va rugam sa precizati care sunt activitatile ce trebuie evaluate in cadrul pct. 18 - Categoria de lucrari: Lucrari in zona de paralelism a autostrazii cu calea ferata (km 17+300 - km 18+600 pe partea stanga a autostrazii). Din documentatie nu am identificat o descriere a acestor activitati.***
Raspuns 3	Pentru lucrarile in zona de paralelism a autostrazii cu calea ferata (km 17+300 - km 18+600 pe partea stanga a autostrazii) se va tine cont de avizul CN CFR (si inclusiv de avizul CFR Iasi). In acest sens, a se vedea **Anexa 2 la prezenta Clarificare.** Mentionam faptul ca valoarea lucrarilor a fost cuantificata de Autoritatea Contractanta in cadrul valorii estimate.

Intrebare 4	Privind formularele : **Formularul A1-ASIGURARE DE GARANTIE DE PARTICIPARE** **Formularul A2-GARANTIE DE PARTICIPARE** **Formularul B1-ASIGURARE DE GARANTIE PRIVIND BUNA EXECUTIE** **Formularul B2-GARANTIE DE BUNA EXECUTIE** Va informam ca dupa iesirea din piata a City Insurance in septembrie 2021 moment care a bulversat piata asigurarilor de garantii - Autoritatea de Supraveghere Financiara a emis Norma nr.32/13.12.2021 (care a intrat in vigoare in luna martie 2022) prin care stabileste cadrul general privind asigurarile care au ca si obiect garantarea unor obligatii contractuale ale asiguratului fata de beneficiar. Prin **art.2 alin.(4) punctele a,b,c,d,e,f si alin.(5)**, Norma ASF 32/2021 stipuleaza unele cerinte/prevederi obligatorii referitoare **la continutul asigurarilor de garantii neconditionate emise de companiile de asigurari.** In cazul asigurarilor de garantii conexe achizitiilor publice - asiguratorii sunt tinuti sa respecte Norma 32/2021 emisa de Autoritatea de Supravegherc Financiara reglementare in domeniul asigurarilor care vizeaza inclusiv continutul angajamentului de plata al asiguratorului pentru asigurarilor de garantii conditionate si neconditionate. Urmare implementarii Normei 32/2021 pentru produsele de asigurare de garantie pentru participare la licitatie garantie de buna executie companiile de asigurari din Romania si-au redactat propriile formulare de instrumente de garantare care respecta atat legislatia achizitiilor respectiv art.154 din Legea nr. 98/2016, art.35-38 (in cazul garantiilor de participare) si art.39-42 (in cazul garantiilor de buna executie) din HG.395/2016, precurn si prevederile Normei ASF nr.32/2021. Drept urrnare, in acest moment asiguratorii refuza sa emita garantiile de participare/garantii de buna executie pe formularele impuse de autoritatile contractante. Aceasta este o realitate a pietei de asigurari din Romania. Singura varianta acceptata de asiguratori este emiterea garantiei pe formularele proprii ale asiguratorului care respecta conditiile impuse de legislatia achizitiilor publice si normele ASF care supravegheaza si reglementeaza piata asigurarilor. **Avand in vedere contextul din piata asigurarilor mentionat mai sus, apreciem ca impunerea de catre beneficiar a formularelor pentru garantia de participare si garantia de buna executie poate conduce la imposibilitatea de facto a emiterii acestor garantii sub forma de instrument de garantare de catre o societate de asigurari din Romania.** Acest fapt are ca si efect (nedorit) obstructionarea de o maniera tacita a dreptului ofertantului de a opta pentru constituirea garantiei sub forma de instrument de garantare emis de o societate de asigurari conferit prin art.154 alin 4.pct.b(iii) din Legea nr. 98/2016 actualizata. Aceasta limitare o optiunilor ofertantului este interzisa prin art.36 alin5 din HG 395/2016. ***Extras HG 395/2016*** ***"Art. 36 - (5) Autoritatea contractanta nu are dreptul:*** ***(5) Autoritatea contractantă nu are dreptul:*** ***a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită instituţie de credit bancară, instituţie financiară nebancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire;*** ***b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către instituţii de credit bancare, numai la cele care sunt emise de către instituţii financiare nebancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări.***

	Avand in vedere cele de mai sus, in situatia in are ofertantul alege sa constituie garantiile conexe achizitiei publice prin asigurari de garantii de emise de asiguratori din Romania, va rugam sa acceptati pentru garantia de participare si garantia de buna executie instrumentele de garantare emise pe formularele standard ale asiguratorilor sub conditia respectarii prevederilor Legii nr.98/2016 actualizata, HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice actualizata privind garantia de participare si garantia de buna executie precum si respectarea prevederilor Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 32/2021 privind asigurarile de garantii conditionate si neconditionate.
Raspuns 4	Precizam ca CNAIR S.A. detine atat in cadrul procedurilor de achizitie publica aflate in derulare, cat si in cadrul contractelor aflate in implementare, asigurari de garantie de participare/asigurari de garantie privind buna executie, **intocmite in conformitate modelul solicitat in cadrul Documentatiei de Atribuire, emise de catre societati de asigurare.** Mai mult decat atat, in urma discutiilor purtate cu reprezentantii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), s-a stabilit faptul ca formularele de asigurari de garantie regasite in cadrul documentatiilor de atribuire derulate de catre CNAIR SA **nu incalca in niciun fel Norma 32/2021, iar emiterea sau nu a asigurarilor de garantie de participare sau buna executie este exclusiv in sarcina societatilor de asigurare.** Referitor la „*obstructionarea de o maniera tacita”* a drepturilor ofertantilor de a prezenta asigurari de garantii de participare, precizam faptul ca Autoritatea Contractanta nu a urmarit in niciun moment restrictionarea artificiala a concurentei, prin impunerea de limitari in ceea ce priveste modalitatea de constituire a Garantiei de participare. Dupa cum reiese si din prevederile Documentatiei de atribuire, la stabilirea modalitatii de constituire a garantiei de participare, Autoritatea Contractanta a avut in vedere prevederile art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, acestea fiind transpuse in Instructiunile catre Ofertanti, sectiunea III.1.6.a): *“Garanţia de participare se constituie prin:* ***a) virament bancar;*** *b)* ***instrument de garantare*** *emis în condiţiile legii, astfel:* *i) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit bancara din România sau din alt stat;* *ii) asigurare de garanţie emisă:* *- fie de societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;* *- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.”* Prin urmare, contrar interpretarii operatorului economic, Autoritatea Contractanta a respectat pe deplin prevederile art. 36 alin. (5) din HG nr. 395/2016, modelele de formulare nefiind de natura sa creeze impedimente in procesul de emitere a asigurarilor de garantii.

	Nu in ultimul rand, se poate constata faptul ca in cadrul solicitarii de clarificari nu sunt prezentate argumente concrete, respectiv care sunt acele prevederi ale formularelor pentru constituirea garantiei de participare care nu sunt acceptate de catre societatile de asigurari emitente de astfel de instrumente de garantare, ci in fapt intreaga solicitare critica la modul general prevederile Documentatiei de atribuire, fapt pentru care Autoritatea Contractanta le pastreaza nemodificate. In concluzie, Ofertantii vor respecta prevederile Documentatiei de atribuire: *"In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, acesta se va prezenta in conformitate cu Formularul A1/A2 pus la dispozitie in Documentatia de Atribuire.* ***Formularul A1/A2**, pus la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă **este un MODEL**, iar eventualele neconcordanţe **referitoare la îndeplinirea condițiilor de formă ale garanției de participare, precum și la cuantumul sau valabilitatea** acesteia, **nu vor conduce automat la excluderi artificiale**. Autoritatea Contractantă va respecta prevederile art. 132 alin. (3) din HG nr. 395/2016, acordând ofertanţilor un termen de 3 zile pentru a răspunde la eventualele solicitări de clarificare privind Garanţia de participare."*
Intrebare 5	***Va rugam sa ne precizati data de incepere a programului de lucrari pentru a putea intocmi graficele solicitate?***
Raspuns 5	Data de incepere a activitatii de proiectare este mentionata in cadrul Formularului nr. 4 - *Propunerea Tehnica*: *„In vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participantilor la procedura, la intocmirea Programului de lucrari (Graficul Gantt) prezentat in cadrul ofertelor se va considera obligatoriu ca Data de Incepere a activitatii de proiectare **data de 01.03.2025**. Acest termen nu creaza niciun fel de obligatii din partea autoritatii contractante. Data efectiva de incepere a activitatii de proiectare in cadrul contractului va fi notificata Antreprenorului prin Ordinul Administrativ de Incepere in conformitate cu prevederile Clauzei 33 „Inceperea" din HG nr. 1/2018."*
Intrebare 6	***Avand in vedere volumul mare de munca si complexitatea intocmirii ofertei va rugam sa prelungiti cu 30 zile data de depunere a ofertei?***
Raspuns 6	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile *Lista anunturi schimbare* si *Lista clarificari, notificari si decizii* din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta.
Intrebare 7	Avand in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului, respectiv cap. 12.39.5 – Puncte de referinta: *„(a) Punctul de referinta nr. 1 - Realizare in 20 zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere a Activitatii de Proiectare si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori:* *✓personalul cheie al Antreprenorului aferent activitatii de Proiectare este mobilizat;"* Va rugam sa ne confirmati ca pentru indeplinirea Punctului de referinta nr. 1 nu este necesara prezenta fizica permanenta a personalului cheie aferent activitatii de Proiectare in zona santierului, prin specificul acesteia – activitatea de proiectare se poate realiza si fara prezenta fizica efectiva permanenta pe santier – in perioada de timp aferenta proiectarii.
Raspuns 7	Confirmam faptul ca nu este necesara prezenta fizica permanenta in zona santierului a intregului personal cheie aferent activitatii de Proiectare. Mobilizarea se va face in

	conformitate cu Graficul Gantt aprobat si cu eventualele Ordine emise de catre Supervizor, astfel incat sa fie asigurata buna derulare a Contractului de proiectare si executie.
Intrebare 8	In ceea ce priveste punctele de referinta, PDR 5 prevede faptul ca "*personalul cheie al Antreprenorului este mobilizat in Santier".* Va rugam sa clarificati ca se face referire la personalul aferent activitatii de executie, neexistand niciun motiv pentru mobilizarea permanenta, fizic, pe santier a personalului de proiectare.
Raspuns 8	Punctele de referinta, incepand cu Punctul de referinta nr. 2, implica indeplinirea punctelor de referinta anterioare. Mobilizarea personalului de proiectare face obiectul punctului de referinta nr.1. Se vor respecta clauzele contractuale privind mobilizarea/demobilizarea personalului in cadrul contractului. Se va avea in vedere si **Raspunsul 7** din prezenta Clarificare.
Intrebare 9	Prin documentatia de atribuire (Fisa de date, Formulare), se solicita semnarea unor documente de catre reprezentantul legal al societatii. Va rugam sa precizati daca se accepta ca reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinator sa delege unei alte persoane, printr-un act cu valoare juridica, in limita competentelor sale, atributiile ce ii revin si sa-i confere toate drepturile legale prin care aceasta sa poata semna, in calitate de reprezentant legal, toate documentele ce vor fi depuse in cadrul ofertei.
Raspuns 9	In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre ofertanti, sectiunea IV.4.3 *Modul de prezentare al ofertei,* punctul 6. *OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE,* prin intermediul **Formularului nr. 1A** "*Imputernicire*", ofertantul/ ofertantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator desemneaza persoana/ persoanele imputernicite sa ii reprezinte in cadrul procedurii de atribuire si sa semneze documentele din cadrul ofertei (**altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres in Documentatia de Atribuire sa fie semnate de reprezentantul legal**) si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de achizitie publica. Pentru acele documentele care trebuie semnate de reprezentantul legal al societatii, Reprezentantul legal al unui ofertant unic/ ofertant asociat/ tert sustinator/ subcontractant are posibilitatea, **printr-un act cu valoare juridica** (***cum ar fi cele emise de Notariate, Registrul Comertului sau institutii similare din alte tari, etc***), in limita competentelor sale, sa delege unei alte persoane atributiile ce ii revin si sa ii confere toate drepturile legale prin care acesta sa poata semna in calitate de reprezentant legal. Avand in vedere aspectele mentionate mai sus, Autoritatea Contractanta isi mentine cerinta prevazuta in Documentatia de atribuire.
Intrebare 10	Va rugam sa ne confirmati ca un operator economic care depune oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica poate propune aceeasi echipa de experti/ personal cheie in mai multe oferte si in situatia in care este declarat castigator in acelasi timp pentru mai multe proceduri de achizitie publica si devine necesara inlocuirea personalului cheie, se vor aplica prevederile Clauzei 14 [Personal] din Conditiile Generale ale Contractului precum si Acordul Contractual – operatorul economic nefiind descalificat din procedura pentru aceste inlocuiri.
Raspuns 10	Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a propune aceeasi echipa de experti/ personal cheie in mai multe oferte, insa, in cadrul procesului de

	evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea acestor experti/acestui personal pentru realizarea contractului. Totodata, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in derularea contractului, Antreprenorul are obligatia respectarii prevederilor Clauzei 14 din Conditii Generale de Contract aprobate prin H.G. nr. 1 /2018, cu modificarile si completarile ulterioare, avand totodata in vedere faptul ca inlocuirea personalului cheie al Antreprenorului se realizeza cu aplicarea prevederilor pct. 5 din cadrul Sub-clauzei 50.3 – *Valori pentru obligații neîndeplinite sau nerespectate de către Antreprenor* din Acordul Contractual. In situatia in care in finalul solicitarii de clarificare va referiti la inlocuirea expertilor din cadrul unei oferte care se afla in evaluare, mentionam faptul ca orice modificare a Propunerilor tehnice va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si urmatoarele din HG nr. 395/2016.
Intrebare 11	Cu referire la lista minima de utilaje/echipamente tehnice/instalatii si tinand cont de numarul mare de licitatii ale Beneficiarului CNAIR aflate in curs, va rugam sa ne confirmati ca in cazul in care Ofertantul prezinta aceeasi lista de utilaje/echipamente tehnice/instalatii pentru mai multe licitatii aflate in curs, in cazul in care este desemnat castigator pentru 2 sau mai multe proceduri Ofertantul poate prezenta pentru o procedura documentele justificative aferente listei de utilaje/echipamente tehnice/instalatii prezentate in oferta si pentru celalte proceduri castigate documentele justificative pentru o lista noua de utilaje/echipamente tehnice/instalatii respectand numarul de utilaje/echipamente tehnice/instalatii prezentat initial oferta, noile utilaje/echipamente tehnice/instalatii avand caracteristici similare sau superioare.
Raspuns 11	Precizam ca Autoritatea Contractanta nu a restrictionat dreptul operatorilor economici care depun oferta in acelasi timp la mai multe proceduri de achizitie publica de a propune aceleasi utilaje/echipamente tehnice/instalatii in mai multe oferte, insa, in cadrul procesului de evaluare, Beneficiarul va analiza modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea acestor utilaje/echipamente tehnice/instalatii pentru realizarea contractului, precum si Graficul de esalonare calendaristica GANTT si Metodologia de implementare a contractului, astfel incat sa se sustina realizarea in mod corespunzator a activitatilor necesare implementarii contractului cu resursele asumate, fara a fi afectata derularea altor contracte incheiate cu CNAIR SA in care acestea sunt deja angrenate sau posibil a fi angrenate. Autoritatea Contractanta a introdus in prezenta Documentatie de atribuire, la sectiunea II.1 obligativitatea operatorilor economici de a completa "*Registrul utilajelor*" prin declararea utilajelor pe care le vor utiliza in derularea Contractului, conform H.G. nr. 342/2022. Aceasta functionalitate faciliteaza analizarea eventualelor suprapuneri de utilaje, mai ales in conditiile in care procedurile de atribuire care in prezent sunt in derulare simultan, pot ajunge la semnarea contractului in momente diferite, din motive independente de vointa Autoritatii Contractante, cum ar fi prelungirea procesului de evaluare, existenta unor contestatii la CNSC, existenta unor plangeri depuse la Curtea de Apel Bucuresti, reevaluarea ofertelor ca urmare a solutiilor de admitere a cailor de atac legale si alte asemenea. In situatia in care in finalul solicitarii de clarificare va referiti la inlocuirea utilajelor din cadrul unei oferte care se afla in evaluare, mentionam faptul ca orice modificare a

	Propunerilor tehnice va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si urmatoarele din HG nr. 395/2016.
Intrebare 12	Cu referire la metoda de acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minime necesare pentru executia lucrarilor (in conformitate cu cele solicitate prin documentatia de atribuire) va rugam sa ne confirmati ca prezentarea unui acord sau contract de vanzare viitoare, conditionat de desemnarea Ofertantului ca si castigator pentru aceasta licitatie, este acceptat de catre Autoritatea Contractanta ca si document justificativ privind demonstrarea metodei de acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minime necesare. Va adresam aceasta solicitare de clarificare avand in vedere ca aceasta modalitate nu este precizata in mod explicit in fisa de date dar este, in opinia noastra, similara cu cele indicate exemplificativ de catre Autoritatea Contractanta.
Raspuns 12	Autoritatea Contractanta **nu** este de acord cu prezentarea unui acord sau contract de vanzare viitoare, ca si document justificativ privind demonstrarea metodei de acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice minime necesare, motivat de faptul ca exista probabilitatea ca, dupa desemnarea ofertantului castigator si/sau semnarea Contractului de Lucrari, aceste tipuri de documente sa nu mai produca efectele juridice scontate (ca de exemplu: prin nesemnarea unui contract ferm, etc.) si astfel sa se altereze Programul de Executie al lucrarilor. In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea *III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala,* Cerinta 3, este descrisa modalitatea prin care se demonstreaza accesul la echipamente si documentele necesar a fi prezentate: *[...]* ***Nota 1:** Accesul la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice indicate in cerinta se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotarea proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestari servicii, etc* ***Nota 2: Utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice vor fi la dispozitia Ofertantului pentru executarea activitatilor specifice din cadrul contractului.*** *[...]* ***Modalitatea de indeplinire :*** *Ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE – sectiunea „Criteriile de selectie" – pct. C „Capacitatea tehnica si profesionala".* *Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: **documente care sa ateste ca are la dispozitie/ are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului, tipul echipamentului/ utilajului, producatorul si modelul echipamentului/ utilajului, seria si numarul echipamentului/ utilajului**. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. [...]*
Intrebare 13	Cu referire la formularul 4 – capitolul IX „*Lista subcontractantiilor subcontractantiilor/ oricaror alti operatori economici principali implicati in contract"* – va rugam sa clarificati urmatoarele:

	a. Subcontractanti ai subcontractantiilor trebuie sa completeze DUAE? In cazul unui raspuns pozitiv va rugam sa indicati ce rol va fi atribuit acestora in DUAE – neexistand in SEAP rolul de subcontractant al subcontractantului b. Tertii sustinatori sunt incadrati in categoria „*alt operator economic principal implicat in contract”* si trebuiesc mentionati in acest tabel? c. Subcontractantii nominalizati trebuie mentionati in aceasta lista? d. Ce categorii de operatori economici corespund sintagmei „*alt operator economic principal implicat in contract”?*
Raspuns 13	**a. Se vor respecta prevederile art. 3 alin. (1) lit. yy) din Legea nr. 98/2016:** *yy) subcontractant/subantreprenor - **orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor**, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. **Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziție publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi**;* **precum si cele ale art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016:** *(3) **În cazul în care ofertantul/candidatul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat**, incluzând toate informațiile menționate la alin. (1) lit. a), precum și cele de la alin. (1) lit. b) și c) care prezintă relevanță din perspectiva capacităților subcontractanților pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanților pe a căror capacități ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile menționate la alin. (1) lit. a).* **Din cele doua prevederi legale mai sus mentionate coroborate cu faptul ca in fond subcontractantii subcontractantilor totusi realizeaza parti ori elemente ale lucrarilor/serviciilor din contract, rezulta ca si subcontractantii subcontractantilor vor completa de la momentul depunerii ofertelor DUAE, intrucat acestia detin calitatea de operator economic implicat in realizarea contractului.** Avand in vedere limitarile de natura tehnica ale platformei electronice SICAP (care nu contine rubrici dedicate subcontractantilor subcontractantilor) DUAE-urile aferente operatorilor economici care fac parte din aceasta categorie, **se vor completa in conformitate cu cele dedicate subcontractantilor**. De asemenea, **subcontractantii subcontractantilor se vor mentiona atat in cadrul DUAE-ului Ofertantului cat si in cadrul DUAE-ului Subcontractantului** care la randul sau subcontracteaza o parte din Contractul de subcontractare. In acest sens, precizam faptul ca in cadrul DUAE-ului Ofertantului si al Subcontractantului care la randul sau va subcontractanta anumite categorii de servicii/lucrări din contract, trebuie mentionate informatiile prevazute la art. 55 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: *“a) **categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenționează să le subcontracteze**, **precum și procentul** sau valoarea aferentă activităților indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți; și*

	*b) **datele de identificare** ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare."* Totodata **subcontractantii subcontractantilor se vor mentiona si in cadrul Acordului de Subcontractare - Formularul 3D din Documentatia de atribuire incheiat intre ofertant si subcontractant impreuna cu celeltate informatii solicitate prin Instructiunile catre ofertanti.** Amintim totodata faptul ca Subcontractantii subcontractantilor trebuie nominalizati in cadrul sectiunii IX. *LISTA SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ ORICAROR ALȚI OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT* din cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, alaturi de datele de identificare, precum si activitatile ce vor fi realizate in contract. **b.** In conformitate cu prevederile Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3 *Modul de prezentare al ofertei*, punctul 3. *INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI:* *Daca ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui/unor tert/terti in vederea indeplinirii unui/ unor criteriu/ii de calificare, **fiecare tert sustinator va completa un formular DUAE separat** care sa cuprinda informatiile solicitate in sectiunile :* *- « Motive de excludere » ;* *- « Criteriile de selectie » – pct. A « Capacitatea de a corespunde cerintelor » ;* *- « Criteriile de selectie » – pct. B « Capacitatea economica si financiara », in situatia in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriului referitor la situatia economica si financiara ;* *- « Criteriile de selectie » – pct. C « Capacitatea tehnica si profesionala », in situatia in care sustinerea acordata se refera la indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica – experienta similara si/ sau instalatii/utilaje/echipamente tehnice.* *Totodata, Ofertantul va incarca in SEAP, impreuna cu oferta, Angajamentul ferm si documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm.* Prin urmare, raportat la cele mentionate mai sus, tertul sustinator **nu** trebuie mentionat in cadrul tabelului IX. *LISTA SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ ORICAROR ALȚI OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT* din cadrul Formularului de propunere tehnica, fiind insa obligatorie in privinta tertilor sustinatori completarea DUAE-ului in conformitate cu prevederile Documentatiei de Atribuire si prevederile legale incidente si totodata depunerea documentelor solictate prin Instructiunile catre ofertanti. **c. Subcontractantii nominalizati pot fi mentionati si in cadrul tabelului** IX. *LISTA SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ ORICAROR ALȚI OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT* din cadrul Formularului de propunere tehnica, fiind totodata obligatorie in privinta subcontractantilor completarea DUAE-ului in conformitate cu prevederile Documentatiei de Atribuire si prevederile legale incidente.

	d. In ceea ce priveste categoria «*alti operatori economici principali implicati in contract*», Autoritatea Contractanta a solicitat prezentarea acestora prin raportare la prevederile art. 218 alin. (1) si (7) din Legea 98/2016: *(1) Autoritatea contractantă efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, la solicitarea acestora și conform graficului contractual agreat de părți, pentru servicii, produse sau lucrări furnizate contractantului potrivit contractului dintre contractant și subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru și dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.* *(7) Dispozițiile alin. (1) se pot aplica, în mod corespunzător, și pentru furnizori și/sau subcontractanții subcontractanților **și/sau orice alți operatori economici**, cu condiția ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentele achiziției.* Prin urmare, in cadrul acestei categorii vor fi inclusi operatori economici - altii decat cei care au calitatea de ofertanti / subcontractanti/ furnizori sau terti sustinatori. Sectiunea IX din cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea Tehnica referitoare la *Lista Subcontractanților Subcontractanților/ Oricaror alți operatori economici principali implicati in Contract* a fost introdusa in scopul unei evidente corespunzatoare pe parcursul implementarii contractului a tuturor operatorilor economici implicati, astfel incat sa existe un mecanism eficient de informare si de verificare a Beneficiarului cu privire la identitatea si nivelul de implicare al eventualilor subcontractantati ai subcontractantilor si/sau orice alti operatri economici principali implicati in contract precum si pentru a putea fi aplicabile prevederile art. 218 alin. (1) si (7) din Legea 98/2016.
Intrebare 14	In conformitate cu paragraful III.1.6.a) Garantia de participare se va transmite/incarca in SEAP impreuna cu oferta pana cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertei. Va rugam sa confirmati ca nu este necesara depunerea Garantiei de participare in original la registratura CNAIR.
Raspuns 14	Autoritatea Contractanta confirma ca, la momentul depunerii ofertelor, nu este necesara depunerea si Garantiei/Garantiilor de participare in original la Registratura CNAIR. Astfel, ofertantii vor avea in vedere prevederile cap. IV.4.3 *Modul de prezentare al ofertei din cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, pct. 2. Cerinte obligatorii privind garantia de participare:* ***„Garantiile de participare vor fi incarcate in SEAP impreuna cu ofertele cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor si vor fi semnate, in mod obligatoriu, cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii."*** **Ulterior, daca este cazul, pe parcursul procesului de evaluare, in baza unor solicitari de clarificari, Ofertantii vor transmite Garantia/Garantiile de participare catre Autoritatea Contractanta, in original.**
Intrebare 15	Va rugam sa clarificati cine va realiza exproprierile suplimentare pentru cazul in care acestea vor fi generate de motive independente de vointa si controlul Antreprenorului, i.e. relocari de drumuri sau canale neidentificate la faza SF, asigurarea scurgerii apelor, asigurarea lucrarilor de mediu necesare cum ar fi bazinele de retentie sau separatoarele de hidrocarburi etc. De asemenea, va rugam sa confirmati faptul ca aceste activitati, imposibil de cuantificat in lipsa unei proiectari de detaliu, vor face obiectul accesarii rezervelor de implementare in conformitate cu OUG83/2016.

Raspuns 15	Autoritatea Contractanta va realiza doar exproprierile aferente coridorului de expropriere din Documentatia de atribuire. In cazul in care sunt necesare expropieri suplimentare pentru realizarea proiectului, **Antreprenorul va intocmi documentatiile necesare in conformitate cu pct. 3.1.22 *Exproprieri* si ale art. 5.1.17 din cadrul Cerintelor Beneficiarului**: *„3.1.22. Exproprieri.* ***Pentru suprafetele suplimentare**, **Antreprenorul va realiza documentatia pentru promovare de catre CNAIR SA a proiectului de Hotarare de Guvern** si va presta serviciile conform anexei 3. Aceasta prevedere se aplica doar in cazul suprafetelor de teren ocupate definitiv. Beneficiarul va face toate demersurile necesare pentru promovarea si aprobarea proiectului de HG de expropriere.* *Descrierea serviciilor minime necesar a fi prestate de catre Antreprenor pentru aceasta etapa se regaseste in ANEXA 3."* *„5.1.17. Antreprenorul va fi responsabil de indeplinirea tuturor activitatilor prevazute in Anexa nr. 3 din prezentele Cerinte ale Beneficiarului, referitoare la suprafetele de teren suplimentare necesare executiei lucrarilor. Se vor realiza exproprieri suplimentare, numai daca este cazul, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului si doar cu acordul expres al Beneficiarului.* *In situatia in care Antreprenorul va solicita, iar Beneficiarul va accepta efectuarea de exproprieri suplimentare pentru imobile aflate in afara coridorului de expropriere, pentru toata perioada de realizare a activitatilor prevazute in Anexa 3 la Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie si/ sau la plata unor Costuri suplimentare in conditiile in care intarzierile in realizarea exproprierilor suplimentare se datoreaza culpei Antreprenorului, sau exproprierile suplimentare devin necesare ca urmare a aplicarii Sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de Antreprenor]"* Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in conformitate cu prevederile Art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 101/2020, *"Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură de către prestatorii de servicii/ executanţii de lucrări se face, cu aprobarea conducătorului autorităţii/ entităţii contractante, pe baza unei metodologii aprobate de conducătorul autorităţii/ entităţii contractante şi cu respectarea principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor publice. Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructură face parte din documentaţia de atribuire, ce se comunică ofertanţilor odată cu iniţierea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii/lucrări sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrări, după caz."* Acesta situatie se va trata prin prisma prevederilor contractuale aplicabile, in functie de situatia existenta la momentul respectiv, inclusiv utilizarea, dupa caz, a rezervelor de implementare in conformitate cu prevederile din Acordul Contractual, respectiv parcurgerea metodologiei de utilizare a rezervelor de implementare si intrunirea cerintelor din cadrul metodologiei privind acordarea rezervelor de implementare. Totodata, Contractul de lucrari prevede o serie de mecanisme de tratare a unor astfel de situatii.

Intrebare 16	Va rugam sa ne confirmati ca Ofertantul (direct sau prin subcontractantii declarati) nu trebuie sa detina decat acele autorizatii sau atestari solicitate in mod explicit prin documentatia de atribuire (de exemplu ISO 9001, ISO 14001 sau pentru lucrarile de descarcare arheologica) si nu trebuie sa detina alte autorizatii sau atestari (de exemplu pentru relocari retele electrice) – deoarece este doar in sarcina Antreprenorului, dupa semnarea Contractului, realizarea lucrarilor respective cu un subcontractant ce detine autorizatiile sau atestarile necesare. Adresam aceasta intrebare deoarece consideram ca fiind vorba de activitati care survin pe parcursul executiei contractului, in lipsa unor prevederi exprese ale documentatiei care sa impuna prezentarea lor de catre Ofertant, acestea sunt autorizatii care trebuie detinute doar la momentul executarii activitatii respective.
Raspuns 16	A se vedea **Raspunsul 1** din prezenta Clarificare.
Intrebare 17	Va rugam sa clarificati stadiul procedurii de expropriere pentru acest proiect.
Raspuns 17	Autoritatea Contractanta precizeaza ca este in curs de intocmire si promovare proiectul de Hotarare de Guvern pentru declansarea procedurii de expropriere, in conformitate cu coridorul de expropriere stabilit la nivelul Studiului de Fezabilitate.
Intrebare 18	Avand in vedere: - Licitatia publica care are ca obiect proiectarea si constructia unei autostrazi, inclusiv a numeroase lucrari de arta, necesita respectarea a multiple cerinte complexe si extrem de tehnice - Necesitatea analizei raspunsului la solicitarile de clarificari la care Autoritatea Contractanta nu a reusit inca sa raspunda - Dorinta subscrisei de a oferi cea mai bună soluție tehnico-economică în beneficiul clientului și, prin urmare, nevoia de a investi resurse și timp adecvate în studierea ofertei - Perioada prelungita a vacantelor estivale Va rugam sa aveți amabilitatea de a accepta extinderea termenului de depunere a ofertelor cu 120 de zile, pentru a asigura finalizarea studiului si depunerea ofertelor conform prevederilor documentatiei de atribuire.
Raspuns 18	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile *Lista anunturi schimbare* si *Lista clarificari, notificari si decizii* din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta.
Intrebare 19	Potrivit Fișei de date a achiziției Secțiunea III.1.6.a), Garantia de participare se poate constitui atât prin instrument de garantare emis de o instituție de credit, cât și printr-un instrument de garantare emis de o societate de asigurări. In Anexa 1 la DA Se menționează faptul ca *"Formularul A1/A2, pus la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă este un* ***MODEL"*** Formularul A1, conține următoarea clauză: *"Aceasta scrisoare de garanție este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internaționala de Comerț,* ***cu excepția celor menționate mai sus".*** În aceste condiții, având în vedere că autoritatea contractantă permite constituirea garanției de bună execuție atât prin intermediul societăților de asigurare, cât și instituțiilor bancare, inserarea paragrafului referitor la Regulile Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758, de către Camera Internațională de Comerț într-o garanție emisă de o societate de asigurări contravine dispozițiilor art. 36 alin. (5) din HG nr. 395/2016, art. 2

	alin. (2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, art. art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma ASF nr. 32/2021 privind asigurarile de garantii și art. 2.321 c. civ. Conform dispozițiilor art. 5 lit. a) din Publicația ICC nr. 758, aceste reglementări se aplică doar **garantiilor autonome**, respectiv acelor garanții emise în baza unui raport juridic preexistent. Garanțiile autonome sunt definite de dispozitiile art. 2.321 alin. (1) cod civil: *"(1) Scrisoarea de garanţie este angajamentul irevocabil şi necondiţionat prin care o persoană, denumită emitent, se obligă, la solicitarea unei persoane denumite ordonator, în considerarea unui raport obligaţional preexistent, dar independent de acesta, să plătească o sumă de bani unei terţe persoane, denumită beneficiar, în conformitate cu termenii angajamentului asumat".* **Din această categorie fac parte scrisorile de garanție bancară și scrisorile de confort, deci instrumentele de garantare emise de instituții bancare.** Societatile de asigurare emit tipul de garanții solicitate de autoritatea contractantă, respectiv garanțiile necondiționate pentru participarea la proceduri de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) lit. b) din Norma ASF nr. 32/2021: *"b)asigurări necondiţionate, încheiate conform prevederilor alin. (4) şi (5) şi art. 3, dar care **nu se încadrează în categoria garanţiilor autonome reglementate de art. 2.321 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil**, republicată, cu modificările ulterioare".* Instrumentele de garantare emise de o societate de asigurări nu au la bază un raport juridic preexistent, precum în cazul garanțiilor emise de o instituție bancară. Așadar, **Publicația ICC nr. 758 privește exclusiv garanțiile autonome la cerere emise de instituțiile bancare** (prevăzute de art. 2.321 cod civil) și nu sunt **aplicabile garanțiilor necondiționate la cerere emise de societățile de asigurare, care sunt guvernate de legislația în materia asigurărilor.** Impunerea inserării într-un instrument de garantare emis de o societate de asigurări a mențiunii referitoare la aplicabilitatea Publicației ICC nr. 758 reprezintă o încălcare a dispozițiilor art. 36 alin. (5) din HG nr. 395/2016, potrivit cărora: *"(5)Autoritatea contractantă nu are dreptul:* *a)de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire;* *b)de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări"* și deopotrivă a dispozițiilor art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind egalitatea de tratament a ofertanților, întrucât autoritatea contractantă nu poate restricționa participarea operatorilor economici la procedura de atribuire prin obligarea acestora la constituirea unor garanții emise exclusiv de instituțiile bancare, ce se supun Publicației ICC nr. 758. Formularul A1 din documentația de atribuire menționează de altfel că se aplică regimul Publicației ICC nr. 758 **numai dacă nu contravine restului dispozițiilor cuprinse în instrumentul de garantare**; aceasta nu înseamnă doar prioritatea clauzelor din Formularul A1 asupra dispozițiilor Publicației ICC nr. 758 în cazul instrumentelor de garantare emise de instituțiile bancare, **ci și exceptarea acestora în cazul aplicării legislației specifice emitentului garanției.**

	Pentru aceste motive, **având în vedere și refuzul justificat al societății de asigurare** privind modelul pus la dispozitie de AC, solicităm Autorității Contractante **eliminarea paragrafului** *"Aceasta garanție este supusa legilor din Romania si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internațională de Comerț, cu excepția celor menționate mai sus."* din Formularul A1 ASIGURARE DE GARANTIE DE PARTICIPARE, si implicit, acceptarea unor instrumente emise de Societati de asigurari care nu contin paragraful sus-mentionat.
Raspuns 19	In conformitate cu prevederile Subsectiunii 4: Paragraful 4 - *Stabilirea garantiei de participare*, Art. 36 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*, referitoare la constituirea garantiei de participare: ***"Art.36-(1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii."*** In scopul protejarii sale fata de riscul unui comportament necorespunzator al ofertantului pe toata perioada implicarii in procedura de atribuire, Autoritatea Contractanta a ales ca instrument de garantare Scrisoarea de garantie de participare. In conformitate cu **Publicatia nr. 758 "Regulile Uniforme pentru Garanții la Cerere" Art.1 lit.a.** ***"Regulile Uniforme pentru Garanții la Cerere ("URDG") se aplica oricarei garantii la cerere sau contragarantii care indica in mod expres ca se supun acestora. Acestea sunt obligatorii pentru toate partile garantiei la cerere sau contragarantiei, exceptand situatiile in care garantia la cerere sau contragarantia le modifica sau le exclude."*** Asadar, paragraful „*Această garantie este supusă legilor din România si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internațională de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus"* **<u>are aplicabilitate atat in privinta instrumentului de garantare (Formularul A1/A2) emis de o instituţie de credit, precum si in situatia in care acesta este emis de o societate de asigurări.</u>** In consecinta, **Autoritatea Contractanta nu poate da curs solicitarii privind eliminarea paragrafului mai sus mentionat.** In sustinerea mentinerii paragrafului „*Această garantie este supusă legilor din România si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numărul 758 de către Camera Internațională de Comert, cu exceptia celor mentionate mai sus",* Consiliul Nationala de Solutionre a Contestatiilor (C.N.S.C.), la o procedura de achizitie publica similara, a mentinut aceasta prevedere, desi a fost contestata avand la baza urmatoarele argumente: *[…] în ceea ce priveşte criticile contestatoarei, Consiliul retine ca în materia contractelor mari de antrepriza şi supervizare, la care participa, de regula, şi operatori economici straini, anunturile fiind publicate şi pe JOUE, operatorii economici aduc garantii nu*

	numai de la bancile şi societatile de asigurari din România, ci şi de la banci şi societati de asigurari dintr-alte tari, care nu sunt sub controlul şi verificarea autoritatilor din România. *Regulile Uniforme privind Garantiile la Cerere, publicate cu numarul 758 de catre Camera Internationala de Comert sunt, astfel, larg utilizate în contracte de acest gen, nefiind posibila obligarea operatorilor de a prezenta asigurari doar din România, emise de asiguratorii români, controlati de ASF în baza normelor invocate de contestatoare. In acelaşi timp, aceste asigurari, aşa cum rezulta şi din adresa ASF invocata, sunt garantii autonome, în sensul art. 2321 din Codul civil, şi al regulilor mentionate, ori Norma nr. 32/2021 nu se refera la aceste tipuri de garantii.* *Consiliul mai retine relevanta în cauza a dispozitiilor mentionate de Autoritatea de Supraveghere Financiara în adresa mentionta, respectiv DIRECTIVA 2009/138/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfaşurarea activitatii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II),:* *- Articolul 21 Conditii privind politele şi nivelul primelor* *(1) Statele membre nu impun aprobarea prealabila sau notificari sistematice cu privire la conditiile de asigurare generale şi speciale, nivelul primelor, bazele tehnice folosite în special la calcularea nivelului primelor şi rezervelor tehnice sau la formulare şi alte documente tiparite pe care o întreprindere intentioneaza sa le foloseasca în interactiunile sale cu detinatorii politelor de asigurare sau cu întreprinderile cedente sau retrocedente. Cu toate acestea, pentru asigurarea de viata şi în scopul exclusiv de verificare a respectarii dispozitiilor de drept intern referitoare la principiile actuariale, statul membru de origine poate impune o notificare sistematica privind bazele tehnice utilizate la calcularea nivelului primelor şi rezervelor tehnice. Cerinta respectiva nu constituie o conditie prealabila pentru autorizarea unei întreprinderi de asigurare de viata.* *(2) Statele membre nu mentin şi nu introduc notificarea prealabila sau aprobarea majorarilor de tarife propuse, decât ca element al unui sistem general de control al preturilor.* *(3) Statele membre pot verifica întreprinderile care solicita sau care au obtinut autorizatia pentru clasa 18 din anexa I partea A în ceea ce priveşte mijloacele directe sau indirecte privind personalul şi materialele, inclusiv calificarea echipelor medicale şi calitatea echipamentelor de care dispun pentru a face fata angajamentelor din acea clasa de asigurare.* *(4) Statele membre pot sa mentina sau sa introduca acte cu putere de lege sau acte administrative care sa prevada aprobarea actului constitutiv şi a statutului şi comunicarea oricarui document necesar exercitarii normale a supravegherii".* *Prin urmare, **<u>nu exista niciun motiv a elimina din documentatie prevederile referitoare la garantia de buna executie criticate</u>**.* A se vedea si **Raspunsul 4** din prezenta Clarificare.
Intrebare 20	***Pentru solutiile de consolidare cu geosintetice de ranforsare, va rugam sa specificati la ce se refera Rcalc. Va reamintim faptul ca in cazul acestui tip de material, comportarea acestuia la intindere se exprima prin rezistentele si deformatiile aferente solicitarii la intindere pe directiile de incarcare ce coincid, de cele mai multe ori, cu cele de confectie.***
Raspuns 20	Rezistenta de calcul reprezinta raportul dintre rezistenta de rupere si produsul coeficientilor partiali de siguranta conform fisei tehnice a produsului (coeficient de montaj,

	coeficient de atac chimic, coeficient de curgere lenta etc).
Intrebare 21	***Va rugam sa clarificati pentru ce zone imbunatatirea si stabilizarea cu lianti hidraulici a fost realizata din motive constructive si pentru care zone au fost identificate PUCM, avand in vedere ca nu am identificat decat solutii de imbunatatire cu minim 30 cm, dar minimul prevazut de normativele aferente PUCM indica un minim de 60 cm, considerand faptul ca dumneavoastra in studiul geotehnic ati indicat prezenta acestor tipuri de pamant.***
Raspuns 21	Conform plansei tip R03, parte a Documentatiei de atribuire, imbunatatirea terenului de fundare s-a prevazut pe o adancime de min. 60 cm. Totodata, conform plansei tip R02, parte a Documentatiei de atribuire, imbunatatirea terenului de fundare s-a prevazut pe adancimi de min. 1 m. Aplicabilitatile lucrarilor de imbunatatire a terenului de fundare se regasesc atat in cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 3.3.6.3 *Imbunatatire teren de fundare*, cat si in cadrul planselor din Studiul de fezabilitate, parte a Documentelor Beneficiarului puse la dispozitie prin intermediul SEAP.
Intrebare 22	***Solutiile de consolidare de tip «schema de amenajare taluze debleu» - va rugam sa puneti la dispozitie aplicabilitati mai exacte, ci nu interval de aplicabilitati ce variaza in inaltime intre 2 si 15 m, intrucat nu pot fi evaluate cantitatile de sapatura.***
Raspuns 22	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca aplicabilitatile tipurilor de protectii ale taluzurilor de debleu sunt specificate in tabelul de mai jos. Plansa nr. 61801-SF-PaSV-CSD-TT-001-B00_TIP D00, parte a Documentatiei de atribuire, se va interpreta impreuna cu tabelul de mai jos:

Autostrada																
Nr. Crt.	Poz fata de ax	Poz Km		Lungime (m)	Tip amenajare taluz	Panta taluze	Sectiuni D03-D10									
		Km inceput	Km Sfarsit				Hz	HI	H2	H3	H4	h	Zona A		Zona B	
													hi (m)	Tip	h2(m)	Tip
1	Dr.	11+600	12+925	1325	Tip B	1:10	-	-	-	-	-	-	6	D06	2-10	D03
2	Stg.	11+625	13+025	1400	Tip B	1:10	-	-	-	-	-	-	10	D06	2-15	D03
TOTAL				2725												

Intrebare 23	***In solutiile de consolidare se face referire la ziduri de sprijin, exemplu tip « schema de amenajajare taluze debleu », si avem rugamintea sa puneti la dispozitia ofertantilor tipul de zid de sprijin si inaltimea acestuia, avand in vedere ca aceste informatii nu sunt prezentate in planurile proiectului la faza SF.***
Raspuns 23	Plansa tip D00 este una generala, aceasta necesitand a fi interpretata impreuna cu plansele tip aferente lucrarilor de consolidare din cadrul Documentatiei puse la dispozitie prin SEAP, volum 3.2 – *Lucrari de consolidare.* Pe Lotul 1 (km 0 - km 33) al Autostrazii Pascani-Suceava nu sunt prevazute ziduri de sprijin de debleu, asa cum se poate vedea din tabelul de aplicabilitati de la **Raspunsul 22** din prezenta Clarificare.
Intrebare 24	***Solutia de consolidare pamant armat cu geogrile tip R06 aplicabila intre 0+125 si 0+225, coordonata cu R08a. Va rugam sa precizati ce se intampla pe partea dreapta a***

	autostrazii si care au fost conditiile in care pe partea stanga avem un zid de sprijin pe 2 randuri de piloti, iar pe partea dreapta e un taluz la o panta relativ mare.
Raspuns 24	Terenul natural pe zona cuprinsa intre km 0+200 - km 0+300 (culee pod) in profil transversal prezinta panta accentuata spre partea stanga. Pentru asigurarea stabilitatii generala a terenului de fundare si a terasamentului, este necesara lucrare de sprijinire cu fundare indirecta pe partea stanga a autostrazii. Pe partea dreapta, deoarece terenul natural nu prezinta panta defavorabila, se poate realiza taluz.
Intrebare 25	***Lipseste legenda din planul de situatie si nu pot fi identificate toate elementele ce trebuie ofertate: separatoare, decantoare, scurgerea apelor pe poduri, pasaje si viaducte, amenajari de albii si santuri, tipuri, inaltimi si porti de acces pentru imprejmuiri., etc.***
Raspuns 25	Informatiile prezentate in cadrul Documentatiei tehnice puse la dispozitie prin intermediul SEAP permit identificarea tuturor informatiilor solicitate. De asemenea, se vor avea in vedere prevederile cuprinse in Acordul de mediu nr. 4/21.11.2023. De asemenea, precizam faptul ca aceste informatii se regasesc si in cadrul Cerintelor Beneficiarului, cap. 3.3.7 *Colectarea si evacuarea apelor*, respectiv: • minim 28 bazine de retentie; • minim 204 separatoare hidrocarburi si bazine de sedimentare; Autoritatea Contractanta a publicat in cadrul Documentatiei de Atribuire toate informatiile si documentele necesare elaborarii unor oferte corecte, complete si competitive, care sa corespunda cerintelor si necesitatii Autoritatii Contractante. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip **proiectare si executie**, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, **lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie realizat de acesta.** Detaliile de executie fac parte din Proiectul Tehnic de executie.
Intrebare 26	***Investigatii de teren – pentru amplasamentul studiat exista, practic, mai multe studii geotehnice pe sectoare si va rugam sa clarificati daca acestea trebuie interpretate separat sau impreuna.***
Raspuns 26	Studiile geotehnice au fost impartite in sectoare pentru usurinta in predare si verificare la faza Studiu de Fezabilitate, acestea urmand a fi interpretate impreuna.
Intrebare 27	***Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor, conform legislatiei in vigoare, valorile caracteristice ale parametrilor pamantului pentru orizonturile de teren intalnite.***
Raspuns 27	Valorile caracteristice se regasesc in anexele studiului geotehnic aferent fiecarui sector, parte a Documentatiei de atribuire publicata in SEAP. Exemplu: pentru sectorul 4, km 14+000 – 19+000, in anexa nr. 9 sunt specificati parametri geotehnici cu valori caracteristice pentru fiecare strat identificat in forajele geotehnice.
Intrebare 28	***Studiul geotehnic nu respecta legislatia in vigoare din motive legate de interdistanta dintre foraje, dar nu in ultimul rand identificarea si clasificarea pamanturilor. Va rugam sa indicati parametri terenului care au condus la aprecierile privind existenta PUCM, pamanturilor lichefiabile, etc.***
Raspuns 28	Studiile geotehnice respecta legislatia in vigoare, cat si cerintele specificate in AND 614 si NP 074/2014. Incadrarea materialelor in categoria PUCM-urilor s-a facut in conformitate cu NP 126.

	Totodata, va rugam sa aveti in vedere prevederile Cerintelor Beneficiarului, cap. 4.16 *Studiul geotehnic*: *„4.16.1.* ***Antreprenorul va completa documentatia geotehnica existenta prin realizarea de studii geotehnice de detaliu****, in zonele in care situatia din teren nu este similara cu cea din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar.* *Studiul geotehnic de detaliu va prezenta toate datele geotehnice colectate de Antreprenor, realizate in cadrul fazelor de proiectare anterioare, care se vor corela cu cele obtinute din investigatiile geotehnice suplimentare efectuate pentru zona respectiva.”* Nu in ultimul rand, Studiul Geotehnic intocmit de catre Proiectantul de specialitate este insotit de referatul de verificare Af nr. 1454/05.01.2023, in care se precizeaza: „*Prezentul referat confirma faptul ca studiul geotehnic corespunde standardelor si normativelor pentru domeniile Af*”. In conformitate cu prevederile Art. 26 (1) din Legea 10/1995: „*Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor proiectului*”.
Intrebare 29	***Auditul de Siguranta Rutiera Stadiul I, pag. 58 semnaleaza faptul ca exista zone de pe traseu unde criteriul confortului optic nu este respectat. Va rugam sa clarificati daca la elaborarea ofertei se vor respecta in integralitate elementele geometrice ale autostrazii asa cum sunt stabilite in cadrul Studiului de Fezabilitate.***
Raspuns 29	Se vor respecta elementele geometrice din proiect, adaptandu-se semnalizarea rutiera in consecinta. Totodata, in vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, **nu sunt permise modificari/ oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Studiul de Fezabilitate si in Cerintele Beneficiarului.** Ofertantii vor avea in vedere si etapele in care Auditul de Siguranta Rutiera trebuie solicitat, respectiv anterior depunerii PAC, anterior finalizării şi deschiderii traficului si imediat dupa deschiderea traficului si implementarea masurilor impuse de auditor in raportul aferent etapei anterioare. Astfel, in etapa de proiectare, **Auditul de siguranta rutiera va fi realizat pe baza PAC-ului, anterior finalizarii Proiectului Tehnic de Executie, astfel incat eventualele observatii si recomandari sa poata fi implementate in documentatia in baza careia se obtine Autorizatia de Construire.** Autoritatea Contractanta a efectuat pentru ***"AUTOSTRADA PASCANI – SUCEAVA LOT 1"***, Raportul de Audit de siguranta rutiera Stadiul 1, acesta regasindu-se in cadrul Documentatiei tehnice pusa la dispozitie prin intermediul SEAP. De asemenea mentionam faptul ca, CNAIR S.A. nu a contestat recomandarile formulate din cadrul Raportului de audit de Siguranta Rutiera. In acest sens, subliniem faptul ca, in cazul in care vor surveni eventualele modificari ca urmare a efectuarii Auditului de Siguranta Rutiera, acestea vor fi analizate si tratate prin

	prisma prevederilor contractuale aplicabile, **in functie de fiecare situatie specifica in parte**. Precizam ca accesarea categoriei de cheltuieli care se finanteaza din rezerve de implementare *"Cheltuieli care rezulta din recomandarile/observatiile/conditiile formulate in cadrul C.T.E. Siguranta Circulatiei al C.N.A.I.R. S.A. de catre Politia Romana la avizarea Proiectului Tehnic (ex: iluminat, ITS, borduri, marcaje, elemente de siguranta circulatiei, semnalizare rutiera, indicatoare rutiere, parapeti, reconfigurari de lucrari pentru a se asigura siguranta circulatiei, alte elemente de siguranta a drumului, amenajari intersectii/sensuri giratorii/noduri etc.) ulterior elaborarii Proiectului Tehnic, **exceptie facand erorile de proiectare**"* se poate face doar in conditiile explicit si limitativ prevazute la art. 5.10 din Acordul Contractual.
Intrebare 30	***Potrivit art. 4.4.3 al Cerintelor Beneficiarului, avem:*** ***- Predare PAC - 120 zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare*** ***- Aprobare Supervizor - 10 zile*** ***- Aprobare Beneficiar - 10 zile*** ***- Predare PTE - 160 zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare*** ***Fata de cele de mai sus, perioada de timp alocata pentru intocmirea PTE este de 20 zile. Astfel, va rugam sa constatati faptul ca nu este fezabil sau rezonabil din punct de vedere ingineresc ca un proiect tehnic de executie pentru 33 km autostrada cu 28 structuri majore care trebuie sa includa breviare de calcul, detalii de cofraj si armare, caiete de sarcini etc. pentru toate elementele lucrarilor sa fie intocmit in termen de 20 zile.*** ***Prin urmare, rugam respectuos Autoritatea Contractanta sa revina asupra programului de proiectare prin asigurarea unor termene realiste pentru perioada de proiectare.***
Raspuns 30	Reamintim ca Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC) este o faza premergatoare a Proiectului Tehnic de Executie si constituie parte integranta a acestuia, asa cum reiese din prevederile HG nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In cadrul Proiectului Tehnic de Executie, proiectantul va dezvolta practic solutiile tehnice aprobate la faza PAC. Astfel, poate fi respectat termenul de predare a Proiectului Tehnic, fapt pentru care Autoritatea Contractanta pastreaza nemodificate prevederile Programului de proiectare. Totodata, poate fi respectat si termenul de finalizare cu privire la identificarea suprafetelor de teren care vor fi supuse exproprierii si pot fi demarate serviciile de expropriere pentru suprafetele suplimentare.
Intrebare 31	***Fata de prevederile art. 5.2 al Cerintelor Beneficiarului [Caracteristici imperative de proiectare structurala], va rugam sa clarificati daca ofertantii pot opera modificari in ceea ce priveste tipul si dimensiunile fundatiilor.***
Raspuns 31	A se vedea prevederile cap. 5.2 din cadrul Cerintelor Beneficiarului care prevad urmatoarele: *„[...]Cerintele obligatorii de proiectare a structurilor sunt:* *1. Lucrarile de arta proiectate vor avea lungimea minima a suprastructurilor conform tabelelor de mai sus.* *Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.* ***La momentul elaborarii ofertelor tehnice si financiare nu sunt permise***

modificari *cu privire la:*

- *numarul/ lungimea deschiderilor;*
- *schema statica, forma, geometria grinzilor*
- *numarul grinzilor in sectiune. [...]*

Suplimentar fata de prevederile Cerintelor Beneficiarului amintite mai sus, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, **nu sunt permise in faza de ofertare** modificari cu privire la:

- tipul structurii;
- tipul si dimensiunile fundatiilor;
- inaltimea grinzilor;
- tipul suprastructurii;
- lungimea minima a suprastructurii;
- numarul aparatelor de reazem si al rosturilor de dilatatie;
- solutiile pentru racordarea lucrarilor de arta cu terasamentele;
- fundatiile zidurilor intoarse aferente lucrarilor de arta (acolo unde este cazul).

Oferta tehnica si financiara va fi intocmita conform Cerintelor Beneficiarului, Studiului de Fezabilitate și documentatiei de atribuire pusă la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.

Ulterior, in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice.

Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual.

De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma de 416.357.009,57 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare.

Intrebare 32	**Ne referim la prevederile art. 5.1 ale Acordului Contractual potrivit carora perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului este de 60 zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare. In acelasi timp, potrivit art. 12.39.5 [Puncte de Referinta] al Cerintelor Beneficiarului, Punctul de Referinta nr. 2 prevede finalizarea in termen de 90 zile a urmatoarelor activitati:** • ***studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt finalizate*** • ***identificarea utilitatilor este finalizata;*** **Fata de cele de mai sus, rugam Autoritatea Contractanta sa observe faptul ca pentru ca Antreprenorul sa intocmeasca in mod corespunzator notificarea in conformitate cu Sub-clauza 8.4 si a stabili care sunt erorile / greselile / necorelarile in Cerintele Beneficiarului si reperele topografice sau sistemele de referinta, acesta are, in mod obiectiv, nevoie ca studiile de teren, activitatile de arheologie, identificare a utilitatilor etc sa fie finalizate intrucat, in absenta unor noi investigatii, nu se pot contrazice prevederile Studiului de Fezabilitate.** **Suplimentare, adaugam la cele de mai sus faptul ca vorbim despre cca 33 km autostrada cu lucrari importante de structuri / consolidare / hidrotehnice, pentru care studiile de teren sunt de o importanta primordiala si nu pot fi, in mod obiectiv, finalizate intr-o perioada mai scurta decat cele 90 zile alocate prin Punctul de Referinta nr. 2.** **Nu in ultimul rand, adaugam faptul ca in cadrul tuturor procedurilor de atribuire derulate de catre aceeasi Autoritate Contractanta, perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului si perioada de efectuare a studiilor de teren sunt corelate, scopul corelarii fiind intocmai cel descris mai sus.** **Prin urmare, solicitam Autoritatii Contractante corelarea celor doua perioade si modificarea Acordului Contractual in sensul prevederii unei perioade de 90 zile pentru studierea Cerintelor Beneficiarului.**
Raspuns 32	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca prevederile invocate de operatorul economic in solicitarea de clarificare din cadrul Punctului de Referinta nr. 2 din Cerintele Beneficiarului nu sunt in contradictie cu prevederile Sub-clauzei 8.4 din cadrul Art. 5.1 din Acordul Contractual, intrucat in cadrul Punctului de Referinta nr. 2 din Cerintele Beneficiarului este stabilita in sarcina Antreprenorului indeplinirea mai multor indicatori a caror realizare trebuie sa se incadreze in 90 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare. In cadrul Punctului de Referinta nr. 2, se regasesc atat indicatorul *"identificarea utilitatilor este finalizata"*, cat si „*studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt finalizate*", precum si alti indicatori care trebuie indepliniti in termenul de 90 de zile, si care reprezinta activitati distincte cu un termen diferit de termenul de 60 de zile prevazut in cadrul Sub-clauzei 8.4 din cadrul Art. 5.1. din Acordul Contractual, care se refera la Perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului si notificarea Supervizorului cu privire la orice eroare, greseala sau alta neconcordanta identificata in Cerintele Beneficiarului sau in reperele topografice sau sistemele de referinta. Avand in vedere ca in cadrul Documentatiei de Atribuire a fost publicata toata documentatia tehnica relevanta detinuta de Beneficiar pentru realizarea Proiectului (Studiul de Fezabilitate), astfel incat orice operator economic are posibilitatea sa analizeze,

	in detaliu, inca de la acest moment, toate aspectele de natura tehnica si sa sesizeze, totodata, ca urmare a acestei analize si a vizitei in Santier, eventualele erori/ greseli/ neconcorante inca din procesul de elaborare a ofertei si in orice caz, anterior realizarii documentatiei de proiectare. Avand in vedere cele de mai sus, Autoritatea contractanta pastreaza nemodificate prevederile documentatiei de atribuire.
Intrebare 33	***Rugam Beneficiarul sa puna la dispozitia tuturor operatorilor economici avizul emis de catre Apele Romane – SGA aferent obiectivului de investitii "Proiectare si executie autostrada Pascani – Suceava Lot 1" asa cum se solicita prin CU nr. 220/27.08.2021 emis de catre CJ Botosani. Acest aviz nu se regaseste in cadrul documentatiei puse la dispozitie de catre Beneficiar.***
Raspuns 33	Autoritatea Contractanta a pus la dispozitia ofertantilor avizul de gospodarirea apelor nr. 192/09.11.2023 emis de către Administratia Nationala Apele Romana – Administratia Bazinala de Apa Siret, iar acesta se regaseste in Volumul 8 „*Autorizatii, Avize si Acorduri*".
Intrebare 34	***Rugam Beneficiarul sa puna la dispozitia tuturor operatorilor economici urmatoarele avize: avizul pentru alimentare cu energie electrica, avizul ABA Siret – Bacau, avizul Directiei Judetene pentru monumente Iasi, avizul Ministerului Agriculturii - DADR pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului afectat de Lucrari, aferente obiectivului de investitii "Proiectare si executie autostrada Pascani – Suceava Lot 1" asa cum se solicita prin CU nr. 419/23.08.2021 emis de catre CJ Botosani. Aceste avize nu se regasesc in cadrul documentatiei puse la dispozitie de catre Beneficiar.***
Raspuns 34	Referitor la avizul MADR, mentionam urmatoarele: Conform OUG 7/2016, art. V (1), pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, terenurile agricole situate în extravilan care fac obiectul hotărârii Guvernului privind procedura de expropriere sunt considerate scoase din circuitul agricol, prin efectul prezentei ordonanţe de urgenţă, după transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor, la data emiterii deciziei de expropriere, ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirilor, în condiţiile legii, şi se înscriu în cartea funciară conform categoriei de folosinţă specifice scopului pentru care a fost adoptată hotărârea Guvernului privind procedura de expropriere. Referitor la avizul de gospodarirea apelor nr. 192/09.11.2023 emis de către Administratia Nationala Apele Romana – Administratia Bazinala de Apa Siret, acesta se regaseste in Volumul 8 „Autorizatii, Avize si Acorduri". Referitor la celelalte avize solicitate, a se vedea **Anexa 3** la prezenta Clarificare.
Intrebare 35	***Rugam Beneficiarul sa puna la dispozitia tuturor operatorilor economici urmatoarele avize: avizul IPJ Suceava, avziul AN apele Romane - ABA Siret - Sistemul de gospodarire a apelor Suceava, avizul SNCFR – Directia Regionala de Cai Ferate Iasi, avizul Directiei Judetene pentru cultura Suceava, avizul Minsiterului Agriculturii si Dezvolatrii Rurale, avizul Agentiei nationale de imbunatatiri funciare – Filiala teritoriala Suceava, avizul SC UPC Roamania SA aferente obiectivului de investitii "Proiectare si executie autostrada Pascani – Suceava Lot 1" asa cum se solicita prin CU nr. 419/23.08.2021 emis de catre CJ Botosani. Aceste avize nu se regasesc in cadrul documentatiei puse la dispozitie de catre Beneficiar.***
Raspuns 35	Referitor la avizul IPJ Suceava mentionam faptul ca acesta va fi emis la faza de Proiect Tehnic de Executie. Referitor la avizul de gospodarirea apelor nr. 192/09.11.2023 emis de către Administratia Nationala Apele Romana – Administratia Bazinala de Apa Siret, acesta se regaseste in Volumul 8 „Autorizatii, Avize si Acorduri".


	Referitor la avizul MADR, a vedea **Raspunsul 34** din prezenta Clarificare/ Referitor la avizul UPC, mentionam faptul ca UPC a fost preluat de catre Vodafone, iar avizele emise de catre Vodafone au fost puse la dispozitie in cadrul Volumului 8 „Autorizatii, Avize si Acorduri". Referitor la celelalte avize solicitate, a se vedea **Anexa 4 la prezenta Clarificare.**
Intrebare 36	***Rugam Beneficiarul sa puna la dispozitia tuturor operatorilor economici planurile pentru urmatoarele relocari de Drumuri: DE (local) (Contesti – Bursuc Vale) si DE local subtraversare autostrada, aferente obiectivului "Proiectare si executie autostrada Pascani – Suceava Lot 1" asa cum se solicita prin CU nr. 419/23.08.2021 emis de catre CJ Botosani. Aceste planuri nu se regasesc in cadrul documentatiei puse la dispozitie de catre Beneficiar, respectiv in cadrul Volumului 3.1.3 - Relocari Drumuri.***
Raspuns 36	Planul pentru relocarea DE (Contesti - Bursuc Vale) se regaseste in planul 61801-PaSV-SF-1-RL02-3.1.3-PS-001-B00, parte a documentatiei de atribuire publicata in SEAP. Referitor la DE local subtraversare autostrada, avand in vedere ca in cadrul solicitarii de clarificari nu se precizeaza pozitia kilometrica, Autoritatea Contractanta se afla in imposibilitatea furnizarii unui raspuns. Autoritatea Contractanta a pus la dispozitie prin intermediul Documentatiei de atribuire publicata in SEAP toate documentele necesare intocmirii unei oferte corecte si complete din toate punctele de vedere.
Intrebare 37	***Rugam Beneficiarul sa puna la dispozitia tuturor operatorilor economici Hotararea de Guvern privind exproprierile pentru obiectivul de investitii "Proiectare si executie autostrada Pascani – Suceava Lot 1".***
Raspuns 37	A se vedea **Raspunsul 17** din prezenta Clarificare.
Intrebare 38	***Conform Clauzei 19 – Proiectarea de catre Antreprenor, Sub-clauza 19.2 – Modalitati si Calendarul de aprobare a proiecatre elaborate de catre Antreprenor, (din cadrul Conditiilor speciale de contract), alineatul (5) - Dupa aprobarea de catre Supervizor a Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire (PAC/DTAC) si/sau Proiectului Tehnic de Executie si a Detaliilor de Executie, Beneficiarul va aviza/aproba sau va respinge motivat documentatia (PAC/DTAC si/sau PT/DDE) aferenta proiectului elaborata de Antreprenor in termen de <u>10 de zile</u> de la aprobarea Supervizorului.*** ***In acest sens rugam Benficiarul sa confirme faptul ca in caz de aprobare a PAC/PTE in termen de 10 zile, termen specificat in cadrul Clauzei 19, va emite si transmite catre Antreprenor inclusiv Avizul CTE – CNAIR.***
Raspuns 38	Autoritatea contractanta precizeaza faptul ca termenul de 10 zile de la aprobarea Supervizorului, mentionat in cadrul Sub-Clauzei 19.2 din Conditii Speciale de Contract, include si Avizul CTE – CNAIR, sub conditia ca documentele inaintate de Antreprenor si supuse avizarii sa fie complete si corect elaborate, indeplinind prevederile din documentatria de atribuire si fiind in concordanta cu prevederile legale incidente.
Intrebare 39	***La Punctul de referinta nr. 2 Beneficiarul solicita, printre altele, ca in termen de 90 de zile de la data de Incepere a activitatii de Proiectare urmatoarele:*** ✓ ***identificarea suprafetelor suplimentare (daca este cazul) de teren care vor fi supuse exproprierii este finalizata;*** ✓ ***demararea serviciilor de expropriere pentru suprafetele suplimentare (conform Cerintelor Beneficiarului) este initiata;*** ***Avand in vedere faptul ca pentru a identifica suprafetele suplimentare de teren este necesar ca solutiile tehnice prezentate in cadrul proiectului sa fie finale si eventual aprobate de catre Beneficiar, consideram ca aceste activitati nu pot fi realizabile in***

	cadrul Punctului de referinta nr. 2, Antreprenorul neavand la data respectiva un proiect in baza caruia sa poata stabili o noua limita de expropriere. Pe cale de consecinta, va rugam sa decalati acest indicator in cadrul unui punct de referinta succesiv.
Raspuns 39	Autoritatea Contractanta mentine prevederile din Cerintele Beneficiarului cu privire la indicatorii din cadrul Punctului de referinta 2. Asa cum s-a mentionat si in cadrul Raspunsului 30 din prezenta Clarificare, Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (PAC) este o faza premergatoare a Proiectului Tehnic de Executie si constituie parte integranta a acestuia. In cadrul Proiectului Tehnic de Executie, proiectantul va dezvolta practic solutiile tehnice aprobate la faza PAC. Astfel, poate fi respectat termenul de finalizare cu privire la identificarea suprafetelor de teren care vor fi supuse exproprierii si pot fi demarate serviciile de expropriere pentru suprafetele suplimentare.
Intrebare 40	***In cadrul Punctului de referinta nr. 2 se regaseste urmatoarea activitate necesar a fi indeplinita de catre Antreprenor si anume:*** ➢ studiile de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie sunt finalizate ; ***Consideram ca termenul de 90 de zile alocat pentru finalizarea tuturor studiilor mentionate in cadrul Punctului de referinta nr. 2 este irealizabil, cel putin din punct de vedere al finalizarii studiului geotehnic avand in vedere ca acest studiu nu presupune doar realizarea foarajelor ci si analiza laboratorului asupra probelor preluate din teren si apoi interpretarea acestora pentru a se putea realiza un studiu geotehnic final.*** ***Rugam Beneficiarul sa reanalizeze termenele prevazute pentru Punctele de referinta in stricta corelare cu tipul de activitate necesar a fi realizat in acea perioada astfel incat activitatile sa fie realmente realizabile***
Raspuns 40	Studiul geotehnic de detaliu se va executa astfel incat sa fie furnizate informatiile geotehnice necesare in cadrul Proiectului pentru Autorizarea executarii Lucrarilor de Construire (PAC) si in cadrul Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie), cu respectarea termenelor stabilite ale acestora. Tinand cont pentru acest obiectiv de investitii a fost prevazuta o perioada de proiectare de 6 luni, Autoritatea Contractanta mentine termenul de 90 de zile prevazut pentru efectuarea investigatiilor de teren, cu precizarea ca acesta este un termen maximal. In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului: *"4.16.1. Antreprenorul va completa documentatia geotehnica existenta prin realizarea de studii geotehnice de detaliu, in zonele in care situatia din teren nu este similara cu cea din documentatia pusa la dispozitie de catre Beneficiar.* *Studiul geotehnic de detaliu va prezenta toate datele geotehnice colectate de Antreprenor, realizate in cadrul fazelor de proiectare anterioare, care se vor corela cu cele obtinute din investigatiile geotehnice suplimentare efectuate pentru zona respectiva.* *[...]* *Toate investigatiile de teren si incercarile de laborator aferente studiilor geotehnie de detaliu vor respecta normativele si standardele in vigoare cu referire la tipurile de lucrari de realizat si activitatile conexe acestora.* *Antreprenorul va fi responsabil pentru orice curatare a amplasamentului (inclusiv defrisare), precum si pentru proiectarea si constructia oricaror drumuri de acces temporar, platforme sau alte facilitati care pot fi necesare pentru buna desfasurare a investigatiilor geotehnice necesare, inclusiv pentru restabilirea conditiilor initiale ale*

	suprafetelor de teren afectate. Antreprenorul va obtine orice Permise, Acorduri, Avize, sau Autorizatii care pot fi necesare pentru astfel de lucrari, costurile aferente vor fi incluse de catre Antreprenor in pretul ofertat. *Studiul geotehnic de detaliu va fi verificat de un verificator atestat pentru domeniul Af („Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare al constructiilor si al masivelor de pamant"), contractat conform legislatiei in vigoare de catre Antreprenor.* *Studiul geotehnic de detaliu elaborat de Antreprenor va respecta continutul cadru prezentat in Anexa C din cadrul NP 074-2014 "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii."*
Intrebare 41	***Referitor la relocari/protejari utilitati, va rugam sa precizati in ce masura solutia de proiectare prezentata in documentatie se doreste a fi respectata, intrucat poate sa nu fie agreata de toti ofertantii.***
Raspuns 41	Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in vederea respectarii principiului tratamentului egal, la faza de ofertare se vor respecta solutiile tehnice pentru relocari/ protejari utilitati prevazute la faza Studiu de Fezabilitate, cat si in cadrul Cerintelelor Beneficiarului, intrucat pe baza acestor solutii au fost obtinute avizele de principiu ale detinatorilor de utilitati. Ulterior, in implementarea contractului, viitorul Antreprenor va fi responsabil de intocmirea Proiectului Tehnic aferent fiecarei retele de utilitati care necesita relocare/protejare, asa cum este prevazut in Cerintele Beneficiarului, cap. 4.18 *Utilitati:* *„4.18.3. Proiectarea lucrarilor aferente utilitatilor* *4.18.3.1.Antreprenorul va efectua toate investigatiile suplimentare necesare pentru proiectarea Lucrarilor aferente Utilitatilor.* *Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrarilor de proiectare de utilitati necesare pentru indeplinirea Contractului, lucrari care vor fi proiectate de catre Antreprenor sau daca este cazul de catre un Subantreprenor specializat si autorizat.* *4.18.3.2.Antreprenorul va realiza Proiectele Lucrarilor de utilitati propuse. Aceste Proiecte vor fi incluse in Documentele Antreprenorului si vor fi transmise Supervizorului spre aprobare.* *4.18.3.3.Daca acest lucru este impus prin lege sau pentru respectarea cerintelor detinatorului de Utilitati, Antreprenorul va apela la specialisti autorizati pentru proiectarea Lucrarilor Utilitatilor. Antreprenorul va intocmi si executa proiectul, va obtine aprobarile necesare, se va ocupa de executarea Lucrarilor aferente utilitatilor si va oferi asistenta oricaror subcontractanti specializati conform Conditiilor Contractului.* *4.18.3.4.Antreprenorul va:* *a) obtine aprobarea Consiliului tehnico-economic al detinatorului de Utilitati pentru toate Lucrarile aferente Utilitatilor si va obtine toate avizele si acordurile;* *b) fi responsabil pentru Proiectarea Lucrarilor aferente Utilitatilor;* *c) fi responsabil pentru intocmirea documentatiilor cadastrale si evaluarea terenului daca sunt necesare suprafete de teren suplimentare fata de coridorul deja expropriat si va fi pus in posesie, in vederea efectuarii Lucrarilor aferente Utilitatilor;* *d) stabili programul Lucrarilor aferente Utilitatilor;* *e) plati toate costurile si taxele necesare, costuri pe care si le va estima si cuprinde in Pretul Contractului.* *4.18.3.5. In cazul in care este necesara relocarea utilitatilor in afara santierului, Antreprenorul va:*

	i. fi responsabil pentru toate operatiunile de identificare a proprietarilor; *ii. fi responsabil cu obtinerea avizelor, autorizatiilor pentru executarea acestor Lucrari;* *suporta toate costurile aferente cu exceptia achizitiei terenului. [...]"* Este important de specificat faptul ca anumite situatii cu privire la relocarile/protejarile de utilitati, care pot genera cheltuieli, se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual, asa cum se precizeaza si in Cerintele Beneficiarului, cap. 4.18: *„4.18.1.3.Costurile cu Relocarea/ devierea/ protejarea/ mutarea utilitatilor identificate sau descoperite pe durata Contractului, altele decat cele specificate in Cerintele Beneficiarului - cap. 3.3.17 Mutari si/sau protejari de instalatii si care sunt strict necesare pentru implementarea Contractului pot face obiectul utilizarii Rezervelor de Implementare in conditiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual."*
Intrebare 42	***Intrucat exista discrepante intre partea scrisa/cerintele beneficiarului si partea desenata, va rugam sa puneti la dispozitie cantitatile de lucrari prevazute la faza SF care se doresc a fi respectate. Va rugam clarificati.***
Raspuns 42	**Cantitatile vor fi determinate la momentul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie**, astfel cum rezulta atat din Cerintele Beneficiarului, cat si din Conditiile Generale de Contract. In acest sens, va rugam sa consultati Clauza 18 *Structura detaliata a pretului* si Clauza 20 *Corectitudinea Pretului Contractului* din Conditiile Generale de Contract. Va rugam sa aveti in vedere ca prezentul contract este unul de tip **PROIECTARE SI EXECUTIE**, in care Antreprenorul are si calitatea de Proiectant, **lucrarile urmand a fi executate in baza Proiectului Tehnic de Executie si, implicit, a listelor de cantitati realizat/e de acesta si, in consecinta, nu sunt prevazute defalcari de pret pe liste de cantitati.** A se vedea in acest sens si definitia de la Anexa nr. 1 din Cerintele Beneficiarului "***Lista de cantitati se refera la toate cantitatile stabilite prin Proiectul Tehnic de Executie (Detalii de Executie),*** *aprobata de Supervizor si aprobata de Beneficiar, Clauza 18 [Structura detaliata a pretului] din Conditiile Generale ce vor fi folosite ca documente suport pentru Certificatele de Plata*.", precum si capitolele relevante din Cerintele Beneficiarului privind activitatile de proiectare din cadrul contractului. Mentionam faptul ca prezentul Contract este diferit de contractele care au ca obiect doar executia lucrarilor (FIDIC ROSU). Numai in cadrul Contractelor de tip FIDIC ROSU exista obligativitatea elaborarii ofertei in baza listelor de cantitati puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta. Totodata, atragem atentia ca ofertantii au obligatia sa isi elaboreze Propunerile Financiare in baza Formularului nr. 7 "*Formular de Propunere Financiara*" si a anexelor acestuia, respectiv Anexa nr. 1 la Formularul nr. 7 - PRETURILE ACTIVITATILOR/ CATEGORIILOR DE LUCRARI SAU SERVICII si Anexa nr. 2 la Formularul nr. 7 - SUME PROVIZIONATE REPREZENTAND REZERVE DE IMPLEMENTARE.

	Documentatia tehnica pusa la dispozitie este la nivel de faza de proiectare Studiu de Fezabilitate. Conform prevederilor H.G. nr. 1/2018 Anexa nr. 2, Studiul de fezabilitate este considerat o documentatie cu titlu informativ, **cu exceptia Cerintelor imperative stabiltie de Autoritatea Contractanta.** Eventualele discrepante/erori/omisiuni/neconformitati/necorelari, precum si eventualele solutii de actualizare/optimizare/imbunatatire se vor interpreta conform clauzelor contractuale, iar responsabilitatea si riscurile raportate la elementele de proiectare, avand la baza Cerintele Beneficiarului, sunt in sarcina Ofertantilor. Mentionam faptul ca existenta anumitor informatii doar in partea desenata sau, dupa caz, doar in partea scrisa a documentatiei tehnice **nu reprezinta o neconcordanță/ discrepanță/ contradicție, documentele tehnice puse la dispozitie completandu-se reciproc**. Doar in cazul in care aceeasi informatie se regaseste atat in partea scrisa cat si in partea desenata a documentatiei tehnice puse la dispozitia ofertantilor, iar aceste informatii sunt contradictorii, **va prevala partea scrisa la intocmirea ofertei**.
Intrebare 43	***In sustinerea afirmatiei "discrepante intre partea scrisa/cerintele beneficiarului si partea desenata" va prezentam Dotarile autostrazii, 00_PSD-km 5+900. In partea scrisa se descrie un racord radial pe 20kV***: **OBIECTUL 14 - PARCARE AUTOTURISME ELECTRICE** **Alimentare cu energie electrica consumatori normali** Obiectivul este deservit de tabloul electric de joasa tensiune **T.SIA**, alimentat din tabloul general al postului trafo, conform schema electrica generala de alimentare. Statia de incarcare autoturisme electrice cuprinde 2buc echipamente ULTRA FAST CHARGE la care pot fi conectate simultan pentru incarcare cate 2buc autoturisme. Schema electrică de distribuţie este de tip TN-S, cu conductoare separate pentru neutrul de lucru (N) şi pentru protecţie (PE), la tensiunea de 0,400/0,230kV, 50Hz. Tabloul electric **T.SIA** din care este alimentat fiecare echipament de incarcare autoturisme electrice este dimensionat pentru puterea instalata de circa 320kW si putere absorbita de circa 260kW, avand tensiunea nominala de 400/230V/50Hz. **Postul de transformare** Postul de transformare este de tip prefabricat in amvelopa de beton si are o camera de medie tensiune pentru celulele de medie tensiune, o boxa trafo si o camera de joasa tensiune pentru tabloul general de joasa tensiune, tabloul cu bateria automata de condensatoare, contorul de energie electrica. Un post trafo este alimentat din reteaua furnizorului de energie electrica si are 3 celule (celula trafo, celula de linie pentru sosire retea de medie tensiune si celula de linie pentru plecare retea de medie tensiune spre postul trafo al parcarii de pe celalalt sens. Celalalt post trafo este alimentat din primul post trafo si are 2 celule (celula trafo si celula de linie pentru sosire retea de medie tensiune) Trafo de putere trifazic 20/0.4kV, 50Hz cu puterea de 630kVA este de tip etans cu ulei. Celulele de medie tensiune sunt prevazute pentru tensiunea de 20KV si curentul nominal de 630A pentru celulele de linie si respectiv de 400A pentru celula trafo. **Retelele electrice de medie tensiune** Postul trafo care deserveste parcarea dreapta este prevazut sa fie alimentat cu energie electrica printr-o linie electrica subterana LES20kV racordata la o linie electrica aeriana LEA20kV existenta, iar Postul trafo care deserveste parcarea stanga este prevazut sa fie alimentat cu energie electrica printr-o linie electrica subterana LES20kV racordata la Postul trafo dreapta. ***In schimb in partea desenata este prezentata un racord in bucla pe 20kV***

	 ***Aceasta implica diferente financiare semnificative. Va rugam clarificati.***
Raspuns 43	Solutiile tehnice pentru alimentarea cu energie electrica sunt mentionate in volumul „RACORDURI ELECTRICE”. Pentru clarificare, sunt relevante urmatoarele mentiuni din memoriul tehnic: km 5+900 Parcare de scurta durata (dreapta/stanga) medie tensiune. Fiecare parcare de scurta durata dreapta/stanga este prevazuta cu cate un post trafo in amvelopa de beton PTab de 630kVA 20/0.4kV, racordat la un punct de conexiune alimentat in bucla din linia electrica subterana LES20kV relocata la km 6+350. Postul trafo PTab de pe partea dreapta este alimentat printr-o linie electrica subterana LES20kV in lungime de circa 580m, iar postul trafo PTab de pe partea stanga este alimentat din PTab dreapta printr-o linie electrica subterana LES20kV in lungime de circa 300m. De asemenea, planul „20046-SF-LOT1-ISE-RAC(2)” descrie punctul de racord si reteaua de racord pentru fiecare PTab (dreapta-stanga), iar planul 20046-SF-LOT1-ISE-RAC-SEG (1) descrie schema electrica generala.
Intrebare 44	***In sustinerea afirmatiei “discrepante intre partea scrisa/cerintele beneficiarului si partea desenata” va prezentam Dotarile autostrazii, 00_PSD-km 5+900. In partea scrisa sunt solicitate 2 buc statii de incarcare autoturisme electrice, tablou T.SIA cu putere instalata 320kW.*** **OBIECTUL 14 - PARCARE AUTOTURISME ELECTRICE** **Alimentare cu energie electrica consumatori normali** Obiectivul este deservit de tabloul electric de joasa tensiune **T.SIA**, alimentat din tabloul general al postului trafo, conform schema electrica generala de alimentare. Statia de incarcare autoturisme electrice cuprinde 2buc echipamente ULTRA FAST CHARGE la care pot fi conectate simultan pentru incarcare cate 2buc autoturisme. Schema electrică de distribuţie este de tip TN-S, cu conductoare separate pentru neutrul de lucru (N) şi pentru protecţie (PE), la tensiunea de 0,400/0,230kV, 50Hz. Tabloul electric **T.SIA** din care este alimentat fiecare echipament de incarcare autoturisme electrice este dimensionat pentru puterea instalata de circa 320kW si putere absorbita de circa 260kW, avand tensiunea nominala de 400/230V/50Hz. ***In schimb, in partea desenata sunt prezentate 3 tablouri alimentare statii de incarcare si un tablou T.SIA cu putere instalata de 480kW. Va rugam clarificati.***

Raspuns 44	Schema electrica va fi prevazuta pentru 4 bucati echipamente ULTRA FAST CHARGE (minim 320 kW pentru fiecare statie de incarcare) la care pot fi conectate simultan pentru incarcare cate 2 autoturisme electrice, asigurandu-se astfel incarcarea simultana a doua autoturisme electrice la o putere de 160kW. De asemenea, tinand cont de aprobarea *Regulamentului 1804/13.09.2023 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi şi de abrogare a Directivei 2014/94/UE,* viitorul Antreprenor va avea in vedere ca racordarile parcarilor de scurta durata/spatiilor de servicii la reteaua de distributie energie electrica sa fie realizata pentru asigurarea necesarului de putere, astfel incat sa fie sustinute necesatile curente (iluminat exterior, magazin, benzinarie etc. dupa caz), **cat si functionarea statiilor de reincarcare vehicule electrice si a unor dezvoltari ulterioare acestora (cum ar fi suplimentarea numarului statiilor de reincarcare autoturisme electrice sau statii de reincarcare camioane electrice).**
Intrebare 45	***Referitor la iluminat parcari, de exemplu 00_PSD-km 5+900, in partea desenata este prezentata solutia de proiectare in care nu sunt iluminate benzile de accelerare/ decelerare si zonele de risc aferente. Aceasi observatie e valabila si pentru parcarile de tip S1 si S3. Va rugam clarificati.*** 
Raspuns 45	Iluminatul public pentru dotari (parcari scurta durata, spatii servicii) este **prevazut inclusiv pentru benzile de decelerare/accelerare**, totalizand circa 570m pentru banda de decelerare si respectiv circa 870m pentru banda de accelerare, in cazul parcarii de scurta durata de la km 5+900. Pentru clarificare, anexam o imagine de ansamblu cu iluminatul public pentru parcarea de scurta durata de la km 5+900:

	
Intrebare 46	**<u>RETELE DE APA</u>** **In Volum 7** - Identificarea, relocarea si protejarea retelelor de utilitati, prezentati pentru LOT 1 in memoriun Tehnic si in planurile de situatie, retele de apa detinator Comuna LITENI, retele de apa la Km 34+200 - Km 34+200. care apartin Lotului 2. In **Volumul 1- SINTEZA**, la Capitolul **RELOCAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA** prezentati: • Retele Alimentare apa – Primaria DOLHASCA –Situatie proiectata Lucrari de mutare si protejare a retelelor - Km 22+400- km 22+500 - Front de captare apa pentru alimentarea Satelor Budeni si Silistea, fara sa dati detalii pentru Tip si diametru conducta existenta care intersecteaza Autostrada Pascani- Suceava –LOT1 In Volum **AVIZE- Aviz Primaria Dolhasca** – nr.111/08.11.2021 prezentati Aviz favorabil: *"La km 23+600 prin care autostrada se conecteaza la DJ 208 se suprapune cu fronturile de captare apa pentru alimentarea satelor Budeni Si Silistea finalizate in anul 2021"* Va solicitam sa ne prezentati toate conductele de apa existente - Tip conducta, diametru, locatie - care intersecteaza traseul Autostrazii Lot 1 km 0+000-km 33+000, si planurile de situatie aferente acestora.
Raspuns 46	Retele apa detinator Comuna LITENI - retele de apa la Km 34+200 - Km 34+200 apartin Lotului 2 al Autostrazii Pascani – Suceva si prin urmare nu fac obiectul prezenti proceduri de achizitie publica. Frontul de captare, respectiv conducta de apa nu sunt afectate de traseul lucrarilor de autostrada. Pe malul stang al Raului Siret se afla Frontul de captare, iar autostrada pe malul drept al raului Siret. Este important de specificat faptul ca anumite situatii cu privire la relocarile/protejarile de utilitati, care pot genera cheltuieli, se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute

	in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul din Acordul Contractual, asa cum se precizeaza si in Cerintele Beneficiarului, cap. 4.18: *„4.18.1.3.Costurile cu Relocarea/ devierea/ protejarea/ mutarea utilitatilor identificate sau descoperite pe durata Contractului, altele decat cele specificate in Cerintele Beneficiarului - cap. 3.3.17 Mutari si/sau protejari de instalatii si care sunt strict necesare pentru implementarea Contractului pot face obiectul utilizarii Rezervelor de Implementare in conditiile reglementate de art. 5.10 din Acordul Contractual."*
Intrebare 47	**<u>RETELE CANALIZARE</u>** In Volum 7 - Identificarea, relocarea si protejarea retelelor de utilitati- nu se regasesc retele de canalizare. In **Volum 1- SINTEZA** la Capitolul : Retele canalizare menajera – detinator Primaria DOLHASCA Situatia proiectata - Lucrari de mutare si protejare a retelelor de canalizare prezentati la km 19+850- km 20+080 urmatoarele: *"Relocarea traseului conductei de evacuare ape epurate care subtraverseaza autostrada proiecatta. In dreptul Km 20+080 este prevazut,prin proiectul autostrazii, un podet pentru canal – epurare ape Dolhasca. Se prevede conducta evacuare ape epurate cu racordarea la conducta existent si Subtraversarea prin podet nou proiectat. Lungimea totala a conductei este de 345m"* Va solicitam sa prezentati detalii pentru aceste conducte de canalizare si planurile de situatie corespunzatoare intersectiei cu Autostrada Pascani – Suceava, Lot1.
Raspuns 47	Conform planurilor de situatie, este prevazut un podet la km 20+080 cu lumina de 5,00m - podet canal - epurare ape Dolhasca. Prin intermediul acestui podet se subtraverseaza autostrada cu conducta. A se vedea **Anexa 5 la prezenta Clarificare.**
Intrebare 48	**<u>ANIF</u>** In **Volum 1- SINTEZA** la **Capitolul RELOCARE /PROTEJARE RETELE DE IMBUNATATIRI FUNCIARE (ANIF)**, prezentati un tabel cu pozitiile unde proiectul de autostrada intersecteaza canale de desecare Va solicitam detalii pentru canalele de desecare (tip, dimensiuni) si planurile de situatie cu aceste intersectii pentru LOT 1 conform tabel prezentat. In **Volumul 8 Avize ANIF**- Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Suceava- Aviz nr.73/05.11.2021 prezentati: *"Lucrarile propuse a se executa intersecteaza urmatoarele amenajari teritoriale aflate in administrraea ANIF- FTIF Suceava : Dolhasca Silistea cod 792, km 23+200- 25+900"* Va solicitam sa ne prezentati detaliile canalelor de desecare (tip, dimensiuni) care intersecteaza autostrada si planurile de situatie corespunzatoare acestor intersectii.
Raspuns 48	Autoritatea contractanta pune la dispozitie plansele de detalii pentru relocare canale ANIF. Pe planul de situatie se regasesc figurate canalele ANIF. Pe detaliile tip se regasesc tabelele cu aplicabilitati. A se vedea **Anexa 6 la prezenta Clarificare.**
Intrebare 49	Datorita complexitatii lucrarii si volumului mare de lucru, pentru a elabora o oferta competitiva care sa respecte CS, rugam Autoritatea Contractanta sa decaleze termenul de depunere a ofertelor cu cel putin 2 saptamani.
Raspuns 49	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile *Lista anunturi schimbare* si *Lista clarificari, notificari si decizii* din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta.
Intrebare 50	Pentru prezentarea Declaratiei de disponibilitate (Anexa nr.2 la Formularul nr.4) va rugam:

	a/ sa clarificati/comunicati, in mod serios si cu un minim de consideratie pentru operatorii economici, **data de incepere a Contractului** care face obiectul achizitiei pentru ca, in baza principiului transparentei si cu respectarea prevederilor art 154 din L.98/2016 si art. 20 (2) din HG395/2013 sa fie cunoscut si de operatorii economici modul in care autoritatea contractanta va efectua "*analiza*" privind disponibilitatea expertilor; b/ sa precizati daca pentru contractul care face obiectul achizitiei este asigurata finantarea, conform *"conditie"* de la cap.VI.3.din fisa de date; c/ sa clarificati masurile pe care autoritatea contractanta le-ar putea adopta urmare "*analizei*" cu privire la disponibilitatea expertilor, cu precizarea evident a temeiurilor legale.
Raspuns 50	**a** si **c**) Data estimativa de incepere a Contractului este prevazuta in cadrul Formularului nr. 4 – Propunerea tehnica, respectiv **01.03.2025.** Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in ceea ce priveste personalul propus pentru derularea contractului, conform prevederilor Anexei nr. 2 la Formularul nr. 4, trebuie specificata **strict angrenarea/implicarea/mobilizarea expertilor in contracte aflate in derulare cu CNAIR SA.** Mentionam faptul ca scopul pentru care a fost introdusa obligativitatea prezentarii Declaratiei de disponibilitate este tocmai analizarea modalitatea in care poate fi asigurata disponibilitatea personalului, pentru realizarea contractului, astfel incat sa se sustina realizarea in mod corespunzator a activitatilor necesare implementarii contractului cu resursele asumate, **fara a fi afectata derularea altor contracte incheiate cu CNAIR SA in care acesta este deja angrenat sau posibil a fi angrenat**. Aceasta cerinta a Autoritatii Contractante, de completare a Declaratiei de disponibilitate de catre experti, a fost utilizata in cadrul a zeci de proceduri de proiectare si executie lucrari iar operatorii economici sunt familiarizati cu modalitatea de completare a acesteia, fiind prevazuta in mod transparent in cadrul documentatiei de atribuire inca de la momentul publicarii acesteia. De asemenea, mentionam faptul ca in cadrul Propunerii tehnice, disponibilitatea expertilor va fi analizata prin prisma prevederilor art. 134 alin. (6) si urmatoarele din HG nr. 395/2016. Nu in ultimul rand, referitor la personalulul propus, Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca, in derularea contractului, Antreprenorul are obligatia respectarii prevederilor Clauzei 14 din Conditii Generale de Contract aprobate prin H.G. nr. 1 /2018, cu modificarile si completarile ulterioare, avand totodata in vedere faptul ca inlocuirea personalului cheie al Antreprenorului se realizeza cu aplicarea prevederilor pct. 5 din cadrul Sub-clauzei 50.3 - *Valori pentru obligații neîndeplinite sau nerespectate de către Antreprenor* din Acordul Contractual. **b**) Prezentul Contract este finantabil prin Programul Transport 2021-2027, asa cum este mentionat in cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea II.2.13. Autoritatea Contractanta efectueaza in prezent demersurile necesare in vederea obtinerii

	finantarii necesare pentru realizarea acestui obiectiv de investitii, Totodata, va rugam sa aveti in vedere faptul ca in cadrul prezentei proceduri, la sectiunea VI.3 din Instructiunile catre Ofertanti au fost prevazute urmatoarele: ***„1. Prezenta procedura de achizitie publica este initiata sub incidenta urmatoarei conditii:*** *Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică.* *De asemenea, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016 si in situatia in care datorita perioadei scurse intre momentul depunerii ofertelor si pana la ramanerea definitiva a rezultatului procedurii de achizitie publica preturile incluse de ofertanti in cadrul propunerilor financiare sunt afectate sau alterate intr-o masura care sa conduca fie la nerealizarea obiectivului de investitie in preturile ofertate fie sa nu asigure realizarea si finalizarea corespunzatoare a contractului.*"
Intrebare 51	***Va rugam sa acceptati decalarea termenului de depunere cu minim 3 saptamani pentru intocmirea unei oferte competitive care sa corespunda cerintelor calitative si cantitative ale proiectului, tinand cont de complexitatea acestuia si faptul ca prezenta licitatie este proiectare cu executie. Mentionam ca decalarea este necesara avand in vedere timpul suplimentar obtinerii ofertelor de la furnizori, tinand cont de perioada concediilor de vara si pentru intocmirea unei oferte complete tehnico-economice.***
Raspuns 51	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile *Lista anunturi schimbare* si *Lista clarificari, notificari si decizii* din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta.
Intrebare 52	Pentru prezentarea Declaratiei de disponibilitate (Anexa nr.2 la Formularul nr.4) va rugam sa comunicati **data de incepere a Contractului** care face obiectul achizitiei pentru ca, in baza principiului transparentei si cu respectarea prevederilor art 154 din L.98/2016 si art. 20 (2) din HG395/2013 sa fie cunoscut si de operatorii economici modul in care autoritatea contractanta va efectua "*analiza*" privind disponibilitatea expertilor. Apreciem ca (fata de raspunsurile precedente) trimiterea, in acest context, la Data de incepere indicata pentru prezentarea graficului Gantt este un raspuns neserios, in masura in care chiar autoritatea contractanta precizeaza in documentatie ca*: "data efectiva de incepere a activitatii de proiectare in cadrul contractului va fi notificata Antreprenorului prin Ordinul Administrativ de Incepere in conformitate cu prevederile Clauzei 33 "Inceperea" din HG nr.1/2018".* In lipsa acestei informatii, vazand si (i) mentiunea din fisa de date cu privire la incidenta unei conditii de incheiere a contractului in raport cu *obtinerea/ aprobare finantarii lucrarilor* (pentru care nici macar nu se mai avanseaza vreo estimare de termen) si (ii) numeroaselor prevederi clare din caietul de sarcini si din modelul contrat cu privire la regimul expertilor, (introduse de nimeni altcineva decat autoritatea contractanta) consideram oportun ca, in situatia in care autoritatea contractanta persista in pastrarea unui formular absurd si inutil, cel putin sa instruiasca si comisiile de evaluare in sensul abandonarii solicitarilor fara rost si fara finalitate cu privire la disponibilitatea expertilor.
Raspuns 52	A se vedea **Raspunsul 50** din prezenta Clarificare.
Intrebare 53	In Nota 2 din cadrul Formularului pentru Declaratiei de disponibilitate (Anexa nr.2 la Formularul nr.4)

	se precizeaza: "*De asemenea, prezentarea de informatii false/ eronate/ incomplete/ nereale, verificate de catre Autoritatea Contractanta, conduce la respingerea ofertei in conditiile art. 167 alin. (1) lit. h) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice"* Art. *167 alin. (1) lit. h) din Legea 98/2016* are urmatorul continut: *"h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante* ***în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie****, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate".* Vazand gravitatea faptei presupusa in sarcina ofertantilor si severitatea sanctiunii, pentru a demonstra ca temeiurile legale indicate de autoritatea contractanta nu sunt alese la intamplare, va rugam sa precizati foarte clar care sunt **motivele de excludere sau criteriile (**nr. cerintele**) de calificare si (**nr.criteriile**) de selectie** sub incidenta carora ar putea intra informatiile din Declaratia de disponibilitate.
Raspuns 53	Nota 2 din cadrul Anexei nr. 2 la Formularul nr. 4 transpune in mod corespunzator in cadrul respectivului formular chiar prevederile art. 167 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 98/2016. Astfel, este firesc ca ofertantii cand elaboreaza documentele ofertei sa prezinte Autoritatii Contractante informatii reale si complete sub sanctiunea prevazuta la respectivul articol. Anexa nr. 2 la Formularul nr. 4 are ca scop verificarea posibilitatii reale a expertilor prezentati in cadrul ofertelor de a fi angrenati in viitorul contract, fara a afecta buna desfasurare a altor contracte incheiate cu Autoritatea Contractanta. Autoritatea Contractanta a solicitat prezentarea Anexei nr. 2 la Formularul 4 –Declaratia de disponibilitate, doar de catre expertii pentru care Autoritatea Contractanta a stabilit factori de evaluare, acesta fiind personalul pentru care ofertantii trebuie sa prezinte inca de la momentul depunerii ofertelor. Avand in vedere ca expertii cheie care reprezinta si factori de evaluare vor fi nominalizati de la momentul depunerii ofertelor, acestia vor fi evaluati de Autoritatea Contractanta, **reprezentand aspecte de conformitate a propunerii tehnice depuse.** A se vedea si Raspunsul 50 din prezenta Clarificare.
Intrebare 54	Va rugam, sa ne precizati Garantia pentru Echipamente (PTAB, Grupuri electrogene, Statii incarcare, etc). Ea trebuie sa respecte Garantia acordata lucrarilor, max 120 luni sau "Garantie 24 luni de la punerea in functiune."
Raspuns 54	Garantia echipamentelor este stabilita de producatorul acestora in conformitate cu standarde si normative aferente acestora si este independenta de vointa Antreprenorului (neputand fi prelungita fata de cat este stabilita de producator). Se va asigura o garantie de minim 24 de luni. Factorul de evaluare privind Perioada de Garantie acordata intre 60 si 120 de luni se refera la garantia aferenta lucrarilor executate. Astfel, pentru echipamentele necesare in cadrul contractului de proiectare si executie a lucrarilor pentru Autostrada Pascani – Suceava lot 1, pentru care garantia oferita de producatorii acestora nu acopera intreaga perioada de garantie a lucrarilor ofertata conform Factorului de evaluare, Antreprenorul va avea obligatia sa asigure mentenanta acestor echipamente pe intreaga perioada de garantie a lucrarilor ofertata, urmand a fi verificata functionalitatea lor la receptia finala a lucrarilor.

<table>
<tr><td></td><td>La finalizarea perioadei de garantie a lucrarilor, pentru echipamentele pentru care s-a asigurat mentenanta, trebuie transmis Beneficiarului manualul de intretinere/ service.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 55</td><td>Conform documentatiei de licitatie, perioada aferenta proiectarii pentru acest contract este de 6 luni – aproximativ 180 zile. Conform Cerintelor Beneficiarului, Punctul de Referinta nr. 4, ce trebuie realizat in 160 de zile de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare, presupune: “Detaliile de executie si toate activitatiile de proiectare sunt finalizate de catre Antreprenor astfel incat sa poata fi demarate conform Conditiilor Contractuale si legale Lucrarile de executie”. Va rugam sa clarificati aceasta discrepanta privind perioada aferenta Activitatii de Proiectare</td></tr>
<tr><td>Raspuns 55</td><td>Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca nu exista discrepante intre prevederile Cerintelor Beneficiarului si ale Instructiunilor catre Ofertanti, in ceea ce priveste perioada de proiectare.
Durata de 6 luni (180 de zile) include si perioada de 20 de zile alocata aprobarii Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie) de catre Supervizor (10 zile) si Beneficiar (10 zile), asa cum de altfel reiese din cap. 4.4.3 Program de proiectare:
<table>
<tr><td></td><td>Etapa proiectare</td><td>Termen (luni)
6 luni (180 zile) de la Data de Incepere a Activitatii de Proiectare</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Predarea la Supervizor si Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract a Proiectului pentru Autorizarea executarii Lucrarilor de Construire (PAC)- verificat de catre verificatorii de proiect atestati</td><td>120 zile de la data Data de Incepere a Activitatii de Proiectare.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Aprobare PAC de catre Supervizor conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract</td><td>10 zile de la predarea catre Supervizor a PAC de catre Antreprenor</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Aprobare PAC de catre Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract</td><td>10 zile de la aprobarea PAC de catre Supervizor</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Predarea la Supervizor si Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract a Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie)</td><td>160 zile de la data Data de Incepere a Activitatii de Proiectare.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Aprobarea Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie) de catre Supervizor conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract</td><td>10 zile de la predare PTE de catre Antreprenor la Supervizor.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Aprobarea Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie) de catre Beneficiar conform Sub-clauzei 19.2 din Conditiile de Contract</td><td>10 zile de la aprobare PTE de catre Supervizor</td></tr>
</table>
In mod similar, Punctul de referinta nr. 4 este corelat cu programul de proiectare mentionat mai sus, in sensul ca Antreprenorul trebuie sa finalizeze Detaliile de executie (DDE) si toate activitatile de proiectare in termen de 160 de zile, astfel incat Supervizorul si Beneficiarul sa le poate aproba pana la implinirea termenului de proiectare (6 luni – 180 de zile) pentru a putea fi demarate Lucrarile de executie conform Conditiilor Contractuale si legale.</td></tr>
<tr><td>Intrebare 56</td><td>Va rugam sa acceptati decalarea termenului de depunere cu cel putin inca 2 saptamani pentru intocmirea unei oferte competitive care sa corespunda cerintelor calitative si</td></tr>
</table>

	cantitative ale proiectului. Mentionam ca decalarea este necesara avand in vedere timpul suplimentar obtinerii ofertelor de la furnizori, tinand cont de perioada concediilor de vara si pentru intocmirea unei oferte complete tehnico-economice.
Raspuns 56	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile *Lista anunturi schimbare* si *Lista clarificari, notificari si decizii* din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta.
Intrebare 57	In cerintele beneficiarului se specifica faptul ca la spatiile de servicii / parcari se vor monta 3 statii de incarcare auto pe 6 locuri de parcare. consumul mediu pe aceste statii de incarcare este de 3x150kW=450kW. in descrierea bransamentelor se specifica posturi de transformare de 630kVA. Consideram ca postul de transformare nu poate asigura consumul necesar pentru toti consumatorii. Va rugam verificati si revizuiti daca este necesar.
Raspuns 57	Schema electrica va fi prevazuta pentru 4 bucati echipamente ULTRA FAST CHARGE (minim 320 kW pentru fiecare statie de incarcare) la care pot fi conectate simultan pentru incarcare cate 2 autoturisme electrice, asigurandu-se astfel incarcarea simultana a doua autoturisme electrice la o putere de 160kW. De asemenea, tinand cont de aprobarea *Regulamentului 1804/13.09.2023 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi şi de abrogare a Directivei 2014/94/UE,* viitorul Antreprenor va avea in vedere ca racordarile parcarilor de scurta durata/spatiilor de servicii la reteaua de distributie energie electrica sa fie realizata pentru asigurarea necesarului de putere, astfel incat sa fie sustinute necesatile curente (iluminat exterior, magazin, benzinarie etc. dupa caz), **cat si functionarea statiilor de reincarcare vehicule electrice si a unor dezvoltari ulterioare acestora (cum ar fi suplimentarea numarului statiilor de reincarcare autoturisme electrice sau statii de reincarcare camioane electrice).**
Intrebare 58	În conformitate cu clauza 5.1 | 17.6 din Acordul Contractual, penalitãtile pentru transmiterea cu întârziere a Programului de Executie sunt egale cu 200.000 lei pentru fiecare zi de întârziere. Ofertantul considera cã o astfel de sumã este mult mai mare si disproportionatã în comparatie cu cele stabilite în alte licitatii publicate de C.N.A.I.R. Întrebare: Ofertantul solicitã Beneficiarului sã revizuiascã si sã scadã cuantumul penalitãtilor pentru transmiterea cu întârziere a Programului de Executie, pentru a face acest cuantum în concordantã cu penalitãtile stabilite în alte licitatii publicate în prezent de C.N.A.I.R. (inclusiv "PROIECTARE SI EXECUTIE "AUTOSTRADA PASCANI – SUCEAVA LOT 2").
Raspuns 58	A se vedea **Clarificarea din Oficiu nr. 1** din prezenta Clarificare.
Clarificare din Oficiu nr. 1	**I. INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI** **1. In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea II.2.5 *Criterii de atribuire,* sectiunea *„Algoritm de calcul"* aferent Factorului de evaluare *„Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor"* se modifica dupa cum urmeaza:** ***„1. Autoritatea Contractanta acorda **18 puncte** pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza **o foarte buna intelegere** a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului, precum si o **buna documentare/ analiza a proiectului**.*** *In vederea obtinerii celor **18 puncte** acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa contina cel putin urmatoarele:* *a) **descrierea TUTUROR sub-activitatilor** care compun activitatile de proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, **in succesiunea normala** a acestora, si in **corelare INTEGRALA** cu resursele tehnice si umane necesare proiectarii si executiei referitoare la:*

- numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin Cerintele Beneficiarului atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de executie, precum si orice alt personal necesar realizarii contractului),

- facilitatile/ dotarile tehnice specifice executiei Lucrarilor (cel putin echipamentele/ utilajele/ instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului).

- principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, tinand cont de obiectele de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de solutiile tehnice adoptate;

- demonstrarea utilizarii de metodologii favorabile protectiei mediului inconjurator, care sa conduca la reducerea impactului asupra mediului prin:

- ***transportul ecologic de la sursa la santier al principalelor materiale utilizate (bitum, emulsie bituminoasa, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, armaturi, beton) prin modalitati de transport nepoluante si/sau cu impact redus asupra mediului, cum ar fi: respectarea celui mai recent standard de poluare existent la data publicarii anuntului de participare pentru un numar minim de mijloace de transport rutier (si anume 5 autobetoniere, 15 autobasculante, 2 vehicule pentru transport bitum si/sau emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi) si/sau folosirea de mijloace de transport rutiere cu propulsie exclusiv electrica si/sau hibrida pentru un numar minim de mijloace de transport rutier (si anume 3 autobetoniere, 10 autobasculante, 1 vehicul pentru transport bitum si/sau emulsie bituminoasa si/sau ciment si/sau armaturi) si/sau utilizarea transportului pe calea ferata, <u>si</u>***

- ***descrierea metodologiei de reciclare si/sau de "reutilizare pe santier" atat a deseurilor rezultate din "constructii si demolari" aflate pe traseul autostrazii cat si a deseurilor rezultate in timpul executiei lucrarilor de excavare (materialelor si solurilor excavate care provin din nivelarea si pregatirea santierului/terenului si/sau din excavatiile patului drumului, ale fundatiei si ale santurilor si/sau din excavatiile de sol vegetal);***

b) reprezentarea grafica si descrierea:

- activitatilor aferente studiilor de teren pentru realizarea activitatii de proiectare

- activitatilor de coordonare a proiectarii lucrarilor aferente utilitatilor;

- tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor.

c) descrierea rolului echipei de proiectare in realizarea contractului si interactiunea acesteia cu echipa de coordonare a executiei lucrarilor

d) prezentarea managementului general al contractului, prin prisma interactiunii cu personalul de management al Autoritatii Contractante, cu personalul Supervizorului, cu personalul Autoritatilor publice implicate in emiterea diverselor avize (inclusiv in ceea ce priveste verificatorii autorizati).

<u>2.</u> *Autoritatea Contractanta acorda* ***<u>12 puncte</u>*** *pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza* ***<u>o buna intelegere</u>*** *a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului.*

In vederea obtinerii celor ***12 puncte*** *acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa contina cel putin urmatoarele:*

a) ***descrierea MAJORITATII sub-activitatilor*** *care compun activitatile de proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului,* ***in succesiunea normala*** *a acestora, si in* ***corelare PARTIALA*** *cu resursele tehnice si umane necesare proiectarii si executiei referitoare la:*

- numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin Cerintele Beneficiarului atat pentru activitatea de proiectare, cat si pentru cea de executie, precum si orice alt personal necesar realizarii contractului),

- facilitatile/ dotarile tehnice specifice executiei Lucrarilor (cel putin echipamentele/ utilajele/ instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului).

- principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, tinand cont de obiectele de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de solutiile tehnice adoptate;

- demonstrarea utilizarii de metodologii favorabile protectiei mediului inconjurator, care sa conduca la reducerea impactului asupra mediului prin:

- ***descrierea metodologiei de reciclare si/sau de "reutilizare pe santier" atat a deseurilor rezultate din "constructii si demolari" aflate pe traseul autostrazii cat si a deseurilor rezultate in timpul executiei lucrarilor de excavare (materialelor si solurilor excavate care provin din nivelarea si pregatirea santierului/terenului si/sau din excavatiile patului drumului, ale fundatiei si ale santurilor si/sau din excavatiile de sol vegetal);***

b) reprezentarea grafica si descrierea:
- activitatilor aferente studiilor de teren pentru realizarea activitatii de proiectare
- activitatilor de coordonare a proiectarii lucrarilor aferente utilitatilor;
- tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor.
c) descrierea rolului echipei de proiectare in realizarea contractului si interactiunea acesteia cu echipa de coordonare a executiei lucrarilor

3. *Autoritatea Contractanta acorda* ***6 puncte*** *pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza* ***o intelegere limitata*** *atat a sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, cat si in ceea ce priveste corelarea acestora cu resursele tehnice si umane necesare realizarii contractului,* ***precum si o intelegere limitata a metodologiei privind protectia mediului inconjurator.***

Nota 1: *Autoritatea Contractanta* ***nu acorda punctaje intermediare****. In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile in mod cumulativ (prevazute la lit. a, b, c si d) pentru acordarea punctajului conform punctului 1 din algoritmul de calcul, Comisia de evaluare va verifica indeplinirea conditiilor prevazute la urmatoarele intervale de punctare (punctul 2 si respectiv punctul 3).*

Nota 2: *Punctajele acordate pentru fiecare dintre intervalele prevazute la punctele 1, 2 si 3 din cadrul algorimtului de calcul nu se cumuleaza, punctajul maxim ce poate fi acordat fiind de 18 puncte, conform intervalului de punctare prevazut la punctul 1.*

Nota 3: *Termenul de "Activitati", mentionat in cadrul algoritmului de calcul se refera la activitatile prevazute in* ***toate capitolele*** *din Cerintele Beneficiarului.*

Nota 4: *Termenul de "Sub-activitati" reprezinta ansamblul demersurilor/actiunilor necesar a fi realizate in vederea indeplinirii activitatilor prevazute in* ***toate capitolele*** *din Cerintele Beneficiarului.*

Nota 5: *In vederea demonstrarii conformitatii Propunerilor Tehnice, Ofertantii vor trata toate activitatile cuprinse in cadrul Cerintelor Beneficiarului, iar pentru acordarea punctajului conform prezentului algoritm de calcul vor demonstra in mod corespunzator si indeplinirea conditionalitatilor suplimentare prevazute in cadrul fiecarui interval de punctare (1,2 sau 3, dupa caz).*

Nota 6: *Pentru obtinerea punctajului conform algoritmului de punctare prevazut la punctul 1 si respectiv punctul 2, Ofertantii, pe langa indeplinirea cerintelor minime de conformitate referitoare la aspectele legate de protectia mediului din cadrul Cerintelor Beneficiarului (conform cap. 3.3.20 Impactul asupra mediului, 4.15 Peisagistica, 5.10 Caracteristici imperative privind masurile de mediu, 12.3 Imprejmuire si bariere de mediu, 12.37 Cerinte legate de mediul inconjurator, 12.38 Planul de management de mediu) trebuie sa demonstreze si realizarea aspectelor legate de protectia mediului* ***solicitate suplimentar*** *in cadrul fiecaruia dintre intervalele de punctare prevazute la punctul 1 si respectiv punctul 2 din cadrul prezentului factor de evaluare.*

Ofertele care prezinta ***doar indeplinirea cerintelor minime de conformitate*** *referitoare aspectele legate de protectia mediului din cadrul Cerintelor Beneficiarului (conform cap. 3.3.20 Impactul asupra mediului, 4.15 Peisagistica, 5.10 Caracteristici imperative privind masurile de mediu, 12.3 Imprejmuire si bariere de mediu, 12.37 Cerinte legate de mediul*

	inconjuratir, 12.38 Planul de management de mediu) nu vor fi punctate conform algoritmului de calcul al punctajului. ***Nota 7 : Pentru obtinerea punctajului la sub-factorul de evaluare*** *- Descrierea metodologiei de reciclare si/sau de "reutilizare pe santier" a deseurilor, ofertantii vor prezenta* ***un plan de gestionare a tuturor deseurilor*** *mentionate in sub-factorul de evaluare, din care sa rezulte: modalitatea de realizare a acestor activitati; estimarile de materiale excavate si/sau obtinute din constructii si demolari, cantitatea estimata de deseuri ce va fi reciclata si/sau cantitatea estimata de materiale si soluri reutilizata in cadrul lucrarii; modalitatea de transport a deseurilor; daca este cazul, se va identifica existenta de substante periculoase precum si modalitatea de reciclare/depozitare a acestora; strategia de conservare a calitatii stratului vegetal. Pentru materialele rezultate din excavatii si/sau "constructii si demolari" care nu vor fi incluse in procesul de reciclare si/sau care nu se utilizeaza pe santier la executia lucrarilor (inclusiv surplusul ramas neutilizat pe santier sau care nu va fi reciclat), ofertantii vor prezenta atat modalitatea de depozitare a acestora cat si modalitatea de reconstruire ecologica a zonelor de depozitare.* ***Nota 8 : Pentru obtinerea punctajului la sub-factorul de evaluare*** *- transportul ecologic de la sursa la santier al principalelor materiale utilizate, ofertantii vor prezenta documente justificative din care sa reiasa, pentru fiecare mijloc de transport rutier, elementele necesare acordarii punctajului si anume: norma de poluare si/sau tipul de propulsie (electrica sau hidrida).* *Documentele justificative vor fi prezentate de catre Ofertanti strict pentru numarul minim solicitat prin intermediul sub-factorului de evaluare si nu pentru totalitatea utilajelor solicitate de Autoritatea Contractanta prin intermediul Cerintei 4 din sectiunea III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala."* **2. In cadrul Instructiunilor catre Ofertanti, sectiunea IV.4.3** ***Modul de prezentare al ofertei,*** **pct. 1** ***REGULI GENERALE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE,*** **Nota 5 se modifica dupa cum urmeaza:** ***"Nota 5: (1)*** *Operatorii economici participanti la prezenta procedura au obligatia de a respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2022/2560 privind subvenţiile străine care denaturează piaţa internă ("DFS") și din Anexa II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441.* ***(2)*** *In sensul prevederilor alin. (1), Ofertantul unic/ Ofertantii Asociati au urmatoarele obligatii:* *Sa completeze Formularul F - DECLARATIE PRIVIND CONTRIBUTIILE FINANCIARE STRAINE PRIMITE DIN PARTEA UNOR STATE NON U.E.* ***precum si****:* ***i.*** *in cazul în care contribuţiile financiare străine primite* ***in ultimii 3 ani anteriori datei de depunere a ofertelor*** *de catre operatorii economici din cadrul Ofertantului (ofertant unic/ ofertanti asociati/ subcontractanti principali/ furnizori principali)* ***nu depăşesc 4 mil. euro*** *pentru fiecare ţară din afara U.E., sa completeze si sa depuna o declaraţie comună (pentru oferta la care participă, prin completarea Anexei nr. 2 la Formularul F – Formularul FS-PP, in cadrul sectiunilor specifice aplicabile acestei situatii) prin care fie declara ca nu beneficiaza de contributii financiare straine primite de catre operatorii economici din cadrul Ofertantului care depăşesc 4 mil. euro pentru fiecare ţară din afara U.E. fie declara toate contribuţiile financiare străine primite și confirmă că acestea* ***nu sunt supuse obligaţiei*** *de notificare în conformitate cu articolul 28 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2022/2560;* ***ii.*** *in cazul în care contribuţiile financiare străine primite* ***in ultimii 3 ani anteriori datei de depunere a ofertelor*** *de catre operatorii economici din cadrul Ofertantului (ofertant unic/ ofertanti asociati/ subcontractanti principali/ furnizori principali)* ***sunt egale sau depăşesc 4 mil. euro*** *pentru fiecare ţară din afara U.E., sa notifice autorităţii contractante, prin intermediul unei notificări comune (pentru oferta la care participă, prin completarea Anexei nr. 2 la Formularul F – Formularul FS-PP, in cadrul sectiunilor specifice aplicabile acestei situatii),* ***toate contribuţiile financiare străine****, aşa cum sunt*

	acestea definite la articolul 28 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2022/2560, atunci când constată că sunt îndeplinite condițiile pentru notificarea contribuțiilor financiare în conformitate cu articolul 28 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2022/2560; ***iii.** in cazul in care nu completeaza si depune odata cu oferta si Anexa nr. 2 la Formularul F – Formularul FS-PP, sa precizeze, prin intermediul Formularului E, motivele pentru care Oferta nu este însoțită de o forma specifică și corespunzătoare a Formularului FS-PP de notificare a contribuțiilor financiare în contextul procedurilor de achiziții publice în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2560.* *In aceasta din urma situatie, Autoritatea Contractanta, prin intermediul Comisiei de evaluare, va solicita Ofertantului/Ofertantilor respectiv/i depunerea acestor documente, prin emiterea unei solicitari de clarificare in acest sens.* ***(3)** Notificarea/Declarația (Anexa nr. 2 la Formularul F – Formularul FS-PP, completat in sectiunile incidente, in functie de situatie) **se transmite împreună cu Oferta**, utilizând Formularul F si Anexa nr. 2 a acestuia, parte integranta din documentatia de atribuire, iar conținutul acesteia trebuie să se refere la operatorul economic Ofertant individual, la fiecare operator economic membru în Asociere, la subcontractanții principali și la furnizorii principali.* ***(4)** Responsabilitatea transmiterii notificării/declarației aparține operatorului economic ofertant unic sau operatorului economic lider de asociere.* *Operatorul economic Ofertant individual sau operatorul economic lider de asociere este responsabil numai pentru veridicitatea datelor legate de propriile sale contribuții financiare străine.* *In rest, fiecare operator economic la care notificarea/declarația face referire este responsabil(ă) numai pentru corectitudinea informațiilor legate de contribuțiile financiare străine care i-au fost acordate respectivului operator economic.* ***(5)** La elaborarea notificării/declarației conform formularului FS-PP din Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441 și în baza prevederilor art. 28 alin. (1) și (2) și a art. 29 alin. (1) și (5) din Regulamentul (UE) 2022/2560, operatorul economic Ofertant individual sau fiecare operator economic membru în asociere va avea în vedere inclusiv (în mod cumulativ) urmatoarele aspecte:* *i. filialele sale fără autonomie comercială, holdingurile sale și, după caz,* *ii. principalii subcontractanți și principalii furnizori (implicați în aceeași ofertă și) cunoscuți la momentul depunerii notificării/declarației.* *Conform art. 29, alin. (5), teza a II-a din Regulamentul (UE) 2022/2560: „În sensul prezentului regulament, se consideră că un subcontractant sau un furnizor este principal atunci când, prin participarea sa, se asigură elementele esențiale ale executării contractului și, în orice caz, atunci când ponderea economică a contribuției sale depășește 20 % din valoarea ofertei depuse”.* ***(6)** Autoritatea contractantă, prin intermediul Comisiei de evaluare, va transmite Comisiei Europene notificările/declarațiile primite prin intermediul instrumentului de comunicare digitala securizata EU SEND, va interacționa cu Comisia Europeană în conformitate cu prevederile regulamentelor menționate și va aplica întru totul prevederile relevante ale regulamentelor menționate în ceea ce privește procesul de examinare/evaluare a ofertelor și atribuire a contractelor.* ***(7)** Operatorii economici implicați în Ofertă, inclusiv subcontractanții principali sau furnizorii principali, sunt încurajați să contacteze (pe bază voluntară) serviciul relevant de contacte prealabile al Comisiei Europene – la adresa de email: GROW-FSR-PP-NOTIFICATIONS@ec.europa.eu – și/sau să se implice în discuții prealabile cu acest*

serviciu al Comisiei Europene, cu suficient timp înaintea depunerii notificării/declarației (Ofertei), în ceea ce privește:

i. întrebări în legătură cu aplicarea Regulamentului (EU) 2022/2560;

ii. informații în legătură cu subvenții ce pot cauza o denaturare a pieței interne a UE în contextul achizițiilor publice ori sectoriale;

iii. pre-notificarea unei proceduri de achiziție publică;

iv. pregătirea notificării, "de preferat, pe baza unui proiect de formular FS-PP" (a se vedea în acest sens, punctul 6 "Contacte prealabile notificării și cereri de exceptare" (alin.12-15) din Introducerea la Anexa II din Regulamentului pe punere în aplicare (UE) 2023/1441".

A se vedea și secțiunea de "Întrebări și răspunsuri" disponibile în secțiunea relevantă pe site-ul Comisiei Europene – https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en – în special secțiunea "Practical issues", întrebările 12-16.

***(8)** Pentru a facilita depunerea şi evaluarea notificărilor şi a declaraţiilor (Formularul FS-PP), operatorii economici au posibilitatea, şi sunt puternic încurajaţi să utilizeze formularul electronic creat în acest scop, un instrument online care ajută la crearea unei prezentări în formatul şi cu conţinutul potrivit. Instrumentul necesită doar înregistrarea şi utilizarea serviciului de autentificare EULogin.*

***(9)** Informaţii practice despre procesul de notificare în contextul procedurilor de achiziţii publice se regăsesc pe pagina de internet: "https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/practical-information_en".*

***(10)** Formatul de notificare/declaratie – Formularul FS-PP – Anexa nr. 2 la Formularul F a fost aprobat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1441 al Comisiei privind modalităţile detaliate de desfăşurare a procedurilor de către Comisie în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2560.*

***(11)** Autoritatea Contractanta nu poate atribui contractul unui operator economic inainte de incheierea analizei preliminare a Comisiei Europene."*

In acest sens, a se vedea Clarificarea din oficiu automata, precum si Anuntul de schimbare aferent.
De asemenea, a se vedea si Anexa nr. 8 la prezenta clarificare care reprezinta Anexa nr. 1 la Documentatia de atribuire revizuita.

II. FORMULARE

Autoritatea Contractanta republica:

- Formularul F – *DECLARATIE PRIVIND CONTRIBUTIILE FINANCIARE STRAINE PRIMITE DIN PARTEA UNOR STATE NON U.E.*
- Formularul nr. 4 – *Propunerea tehnica*;

In acest sens, **a se vedea Anexa nr.7 la prezenta Clarificare – Formulare revizuite**.

III. ACORDUL CONTRACTUAL

Autoritatea Contractanta modifica prevederile Art. 5.1. Sub-Clauza 17.6 din Acordul Contractual, dupa cum urmeaza:

CLAUZA 17 - Programul de Executie

	17.6	Suma retinuta pentru intarzierea transmiterii Programului de Executie	**20.000 Lei pentru fiecare zi de intarziere** a transmiterii Programului de Executie sau a Programului de Executie actualizat/ revizuit/ completat/ corectat, pana la acceptarea Programului de Executie de catre Supervizor (devenind astfel Programul de Referinta sau noul Program de Referinta).