



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro, registraturacnair@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 25.976.560 LEI
www.erovinieta.ro



Clarificarea nr. 3 la documentatia de atribuire

PROIECTARE SI EXECUTIE

“DN 73 C, km 44+800 – km 55+000, Curtea de Arges - Tigveni” (LOT 1)

Numar de referinta: 16054368/2024/4254/S/13

Intrebarea 1	Conform plan de situatie pus la dispozitia ofertantilor la curba 3, km 45+145, precum si curba 6 km 45+410, aceste curbe nu respecta STAS 863/85 (curbe suprainaltate fara clotoida), va rugam sa clarificati cum vor fi tratate aceste curbe, tinand cont ca axa in plan este Cerinta a Beneficiarului. Aceste curbe vor fi pastrate asa cum sunt, sau vor fi proiectate conform normativului in vigoare, dar fara a respecta Cerinta Beneficiarului?
Raspunsul 1	Planul de situatie editabil in format .dwg a fost pus la dispozitia potentialilor ofertanti prin Anexa nr. 2 la Clarificarea nr. 2 la documentatia de atribuire publicata in data de 28.02.2025 pentru a veni in sprijinul operatorilor economici interesati de participarea la prezenta procedura, cu ocazia elaborarii ofertelor. In situatia in care exista discrepante intre formatul editabil .dwg si formatul scanat .pdf al pieselor desenate, vor prima prevederile planselor aprobate (semnate si stampilate) de catre proiectant. Conform Cerintelor Beneficiarului, cap. 5.1.1: <i>Caracteristicile imperative vizeaza elementele esentiale ale Lucrarilor pe care proiectarea Antreprenorului trebuie sa le respecte si includ, cu exceptia cazurilor mentionate separat in Cerintele Beneficiarului:</i> a) <i>Limitele santierului;</i> b) <i>Toate cerintele prevazute in Actul de reglementare in domeniul protectiei mediului;</i> c) <i>Toate cerintele prevazute in Avize;</i> Totodata, conform prevederilor pct. 5.1.7 din Cerintele Beneficiarului: <i>5.1.7. Elementele geometrice ale traseului in plan si in profil longitudinal precum si viteza de proiectare vor fi in conformitate cu prevederile TEM, normativului Ordinul MT 1296/2017 si SR 863/85. Se va asigura viteza minima de proiectare prevazuta in documentatia tehnica pusa la dispozitie si se va realiza corelarea vitezei de proiectare din plan cu cea din profil longitudinal.</i> Cu ocazia elaborarii ofertelor, operatorii economici interesati de participarea la prezenta procedura vor tine cont de urmatoarele: In cazul curbelor nr. 3 si nr. 6 se va pastra raza curbei proiectate, dar se va reduce suprainaltarea curbei, deoarece modificarea razei ar presupune exproprii suplimentare si ar face dificila realizarea accesului la proprietati.

	De asemenea, precizam ca in implementarea Contractului, pot aparea situatii pe care nici Autoritatea Contractanta si nici operatorii economici nu le pot anticipa la momentul ofertarii. Astfel, in baza studiilor de teren realizate si in conditiile in care situatia o impune, si numai cu aprobarea expresa a Beneficiarului, coroborat cu faptul ca este necesara intreprinderea tuturor demersurilor pentru realizarea si finalizarea lucrarilor, va informam ca in functie de fiecare situatie, si daca este cazul, Autoritatea Contractanta va aplica in mod corespunzator prevederile Clauzei 37 [Modificari] din Condiitiile Generale de Contract, procedura de Modificare stabilita in cadrul Contractului de Lucrari, precum si prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice. Modificarea contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire. Este important de specificat faptul ca anumite situatii care pot genera cheltuieli se regasesc deja mentionate in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza din rezervele de implementare - parte integranta din Documentatia de atribuire si care pot fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse. Precizam ca utilizarea rezervelor de implementare se va realiza doar in conditiile prevazute in Metodologia de utilizare a acestora din cadrul Acordului Contractual. De asemenea, conform articolului 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza pe o perioada de 3 ani de la momentul semnarii contractului si suma de 59.075.977,98 lei fara TVA, menționată deja de către Autoritatea Contractantă la cap. II.1.5) din Instructiuni catre ofertanti, suma fiind destinată pentru achizitia ulterioara de noi servicii și/ sau lucrări similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare. Atragem atentia asupra faptului ca, in conformitate cu prevederile cap. 5.1.16 din Cerintele Beneficiarului: <u>5.1.16. Antreprenorul va fi responsabil de indeplinirea tuturor activitatilor prevazute in Anexa nr. 3 din prezentele Cerinte ale Beneficiarului, referitoare la suprafetele de teren suplimentare necesare executiei lucrarilor.</u> Se vor realiza exproprii suplimentare, numai daca este cazul, cu respectarea Cerintelor Beneficiarului si doar cu acordul expres al Beneficiarului. In situatia in care Antreprenorul va solicita, iar Beneficiarul va accepta efectuarea de exproprii suplimentare pentru imobile aflate in afara coridorului de expropriere, pentru toata perioada de realizare a activitatilor prevazute in Anexa 3 la Cerintele Beneficiarului, <u>Antreprenorul nu va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare in conditiile in care intarzierile in realizarea expropriilor suplimentare se datoreaza culpei Antreprenorului,</u> sau expropriile suplimentare devin necesare ca urmare a aplicarii Sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de Antreprenor].
Intrebarea 2	<i>Conform clarificarii nr. 1, raspunsul 10: “Profilul transversal TIP nr. 7 nu se aplica in cadrul prezentului contract.”, va rugam sa precizati daca pe aceasta zona, se va aplica alt profil trasvesal tip sau zona respectiva nu face parte din prezentul contract si in consecinta nu se vor estima cantitati de lucrari.</i>
Raspunsul 2	Avand in vedere faptul ca nici in Intrebarea nr. 10 din Clarificarea nr. 1 nici in prezenta intrebare nu se face referinta la o zona anume desi operatorul economic mentioneaza in cadrul prezentei intrebari „pe aceasta zona” Autoritatea Contractanta nu poate preciza decat ca pentru obiectivul de investitii ce face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica se vor aplica profilele transversale puse la dispozitie, cu exceptia Profilului

	transversal TIP nr. 7 care nu se refera la prezentul Contract, astfel cum a fost mentionat si prin Raspunsul nr. 10 din Clarificarea nr. 1 publicata in data de 25.02.2025.
Intrebarea 3	<i>Conform clarificarea nr. 1. Plansa de consolidari nr. 4, pe partea dreapta drum, parapetele de tip H4B este montat prin rigola de acostament si pentru care nu se poate asigura latimea de lucru a acestuia. Va rugam sa clarificati daca este necesara marirea platformei drumului astfel incat sa poata fi montat acest tip de parapete, sau se va pastra pentru oferta, profilul transversal tip din clarificare.</i>
Raspunsul 3	Pentru elaborarea unor oferte complete, corecte si comparabile, pentru lucrarile in cazul carora este aplicabila Plansa de consolidari nr. 4 pusa la dispozitie prin Clarificarea nr. 1 publicata in data de 25.02.2025, Parapetul de tip H4b se va monta pe zidul de sprijin, in conformitate cu AND 593 iar latimea de lucru va fi adaptata corespunzator, astfel incat sa fie respectate prevederile AND 593.
Intrebarea 4	<i>Conform clarificarea nr. 1. Plansele de consolidari nr 1,2,3,5,6 pe partea dreapta/stanga drum, parapetele de tip H4B este montat pe zidul de sprijin/acostament, a carui latime este de 0.55m si pentru care nu se poate asigura latimea de lucru a acestuia. Va rugam sa clarificati daca este necesara marirea platformei drumului astfel incat sa poata fi montat acest tip de parapete, sau se vor pastra pentru oferta, profilurile transversale tip din clarificare.</i>
Raspunsul 4	Pentru elaborarea unor oferte complete, corecte si comparabile: - pentru lucrarile in cazul carora sunt aplicabile Plansele de consolidari nr. 1, nr. 2, nr. 5 si nr. 6, puse la dispozitie prin Clarificarea nr. 1 publicata in data de 25.02.2025 si respectiv prin Clarificarea nr. 2 publicata in data de 28.02.2025, Parapetul de tip H4b se va monta pe zidul de sprijin, in conformitate cu AND 593 iar latimea de lucru va fi adaptata corespunzator, astfel incat sa fie respectate prevederile AND 593. - pentru lucrarile in cazul carora este aplicabila Plansa de consolidari nr. 3 pusa la dispozitie prin Clarificarea nr. 1 publicata in data de 25.02.2025, Parapetul de tip H4b se va monta pe acostament, in conformitate cu AND 593 iar latimea de lucru va fi adaptata corespunzator, astfel incat sa fie respectate prevederile AND 593.
Intrebarea 5	<i>Conform clarificarea nr. 1, raspunsul 61:</i> <i>“Atasat regasiti dispozitia generala privind alcatuirea podului provizoriu - a se vedea Anexa nr. 3 la prezenta Clarificare.</i> <i>In vederea asigurarii tratamentului egal al tuturor ofertantilor, pentru elaborarea unor oferte tehnice si financiare corecte, competitive si comparabile, nu sunt permise modificari/ oferte alternative fata de solutiile cuprinse in Documentatia tehnica si in Cerintele Beneficiarului”, pentru podul provizoriu de la km 54+387.5, se face trimitere la anexa 3 a acestei clarificari, dar aceasta trateaza doar podul provizoriu de la km 46+615. Va rugam sa precizati daca pentru ambele poduri provizorii se va utiliza aceeasi solutie pentru traversare, sau se vor respecta solutiile din Cerintele Beneficiarului.</i>
Raspunsul 5	Plansele puse la dispozitie prin Raspunsul nr. 61 din Clarificarea nr. 1 sunt aplicabile podului provizoriu de la km. 46+615. Pentru podul provizoriu de la km 54+387.5 se vor respecta Cerintele Beneficiarului precum si prevederile Plansei atasate prezentei Clarificari. A se vedea in acest sens Anexa nr. 1 la prezenta Clarificare.
Intrebarea 6	<i>Avand in vedere dificultatea procedurii si perioada necesara pentru pregatirea unei oferte conforme, va rugam sa acordati o prelungire de termen de depunere a ofertelor pentru o perioada de minim 10 zile lucratoare.</i>

Raspunsul 6	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta.
Intrebarea 7	<i>Avand in vedere dificultatea prezentei proceduri, pentru o oferta corecta si completa va rugam sa decalati termenul limita de depunere cu cel putin 15 zile.</i>
Raspunsul 7	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta.
Intrebarea 8	<i>Avand in vedere complexitatea proiectului si lipsa unor informatii necesare pentru intocmirea ofertei tehnice si financiare va rugam respectuos sa decalati termenul de depunere al ofertelor cu 20 de zile.</i>
Raspunsul 8	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta.
Intrebarea 9	<i>Avand in vedere dificultatea prezentei proceduri, pentru o oferta corecta si completa va rugam sa decalati termenul limita de depunere cu cel putin 15 zile</i>
Raspunsul 9	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta.
Intrebarea 10	<i>Avand in vedere numarul mare de raspunsuri la cererile de clarificari (44 pagini + diverse documente postate in 25feb2025 si 4pagini + diverse documente in 28feb2025), raspunsuri care trebuie procesate pentru elaborarea ofertelor care se vor depune, va solicitam decalarea termenului de depunere cu minim 15 zile.</i>
Raspunsul 10	Pentru noul termen de depunere a ofertelor, va rugam sa consultati sectiunile <i>Lista anunturi schimbare</i> si <i>Lista clarificari, notificari si decizii</i> din SEAP, precum si Anuntul de schimbare si Clarificarea din oficiu (automata) aferenta.
Intrebarea 11	<i>In lista furnizorilor de materiale la formularul 7 este necesara specificarea unor furnizori pentru gropi de imprumut pentru umplutura. Conform listelor preliminare dar si studiului Geotehnic nu sunt necesare gropi de imprumut deoarece cantitatea ce va rezulta din sapatura este mult mai mare decat cea necesara pentru umplutura. Tinand cont de importanta lamuririi acestui aspect, va rugam sa ne specificati cum se va completa aceasta pozitie in lista.</i>
Raspunsul 11	Posibilitatea utilizarii pamantului rezultat din sapatura precum si cantitatile ce pot fi utilizate variaza in functie de calitatea respectivelor pamanturi. In situatia in care ofertantul reuseste sa demonstreze motivat in cadrul Propunerii Tehnice ca va utiliza doar cantitatile de pamant rezultate din sapatura, nu va mai fi necesara indicarea unui furnizor in cadrul Anexei nr. 4 la Formularul nr. 7 pentru acest tip de material. Prin urmare, acest aspect este lasat la latitudinea ofertantilor si depinde in mod direct si exclusiv de modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice, aspect care va fi verificat inclusiv si cu ocazia indeplinirii atributiilor Comisiei de evaluare prevazut la art. 133 alin (3) din HG nr. 395/2016: <i>(3) <u>Propunerea financiară trebuie</u> să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, respectiv <u>să fie corelată cu elementele propunerii tehnice</u> pentru a evita executarea defectuoasă a contractului, să nu se afle în situația prevăzută la art. 210 din Lege sau să nu reprezinte o abatere de la legislația incidentă, alta decât cea în domeniul achizițiilor publice.</i> In situatia in care, desi in cadrul Propunerii Tehnice ofertantul declarat castigator si-a asumat motivat ca va utiliza doar pamanturi rezultate in urma excavatiilor, iar ulterior in

	implementarea contractului de proiectare si executie rezulta necesitatea utilizarii si unor alte materiale de umplutura pentru terasamente, orice costuri si/sau intarzieri rezultate din aceasta necesitate va reveni exclusiv in sarcina viitorului Antreprenor.
--	--